



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-161 (1)

Гр. Плевен, 25.08.2023 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520395/21.01.2022 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 20.01.2028 г.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** не се изменя

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Карстови води в Предбалкана“ с код BG1G0000K2S037

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:**

Заявление вх. № РР-02-161/30.05.2023 г. за изменение на разрешително № 11520395/21.01.2022 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

С вх. № КД-07-2356/30.05.2023 г. в БДДР са представени документи по изграждането.

Направена проверка на кладенците във връзка с приемането им. Проверката установи, че има промяна в конструкцията на ТК 1 и ТК 2, промяна на част от параметрите на водовземане - водно ниво и кота, максимално допустимото понижение и дълбочината на водното ниво от терена, което налага изменение на разрешителното.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**„ТК 1 – Агро Инвестмънтс – Петревеце“** (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 150.0 м. Сондиране на интервала от 0 – 150 м с длето с диаметър Ø 311 мм. Спускане на експлоатационна колона и филтри от PVC сондажни тръби Ø175/8 мм. Водоприемната част - филтрите са в интервала от 110 м до 145 м. Загравяване в интервала от 150 м до 50 м. Изпълнение на глинест тампон в интервала от 50 м до 49 м. Задтръбна циментация в интервала от 49 м до 0 м. Около устието на кладенеца е изградена помпена станция с размери 250x250x200 см.

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа модел ULUSOY USS 630/20 с ограничен дебит  $Q = 6,0$  л/сек и напорна височина  $H = 180$  м спусната на дълбочина 60 м.

**„ТК 2 – Агро Инвестмънтс – Тодоричене“** (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 150.0 м. Сондиране на интервала от 0 – 150 м с длето с диаметър Ø 311 мм. Спускане на експлоатационна колона и филтри от PVC тръби Ø 175/8 мм. Водоприемната част - филтрите е в интервала от 80 м до 145 м. Загравяване в интервала от 150 м до 56 м. Изпълнение на глинест тампон в интервала от 56 м до 55 м. Задтръбна циментация в интервала от 55 м до 0 м.

Около устието на кладенеца е монтирана полиетиленова гофрирана тръба Ø 600 мм, а до устието на кладенеца е изградена полиетиленова водомерна шахта с размери 110x130x95 см, в която е монтирано стационарно таблото на автоматичния нивомер. Шахтата се затваря



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



с капак.

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа модел ULUSOY USS 630/20 с ограничен дебит  $Q = 6,0$  л/сек и напорна височина  $H = 180$  м спусната на дълбочина 60 м.

**4. Място на водоземане:** Не се изменя

**5. Обект на водоснабдяване:** Не се изменя

**6. Проектни параметри на използването. Изменението е свързано само в следните параметри:**

**„ТК 1 – Агро Инвестмънтс – Петревене”**

Статично водно ниво: СВН = 12.0 м и Кота СВН – 169.86 м;

Допустимо понижение:  $S_{\text{макс.доп.}} = 23.50$  м при  $DВН_{\text{макс.}} = 35.50$  м

**„ТК 2 – Агро Инвестмънтс – Тодоричене”**

Статично водно ниво: СВН = 6.20 м и Кота СВН – 163.42 м;

Допустимо понижение:  $S_{\text{макс.доп.}} = 24.35$  м при  $DВН_{\text{макс.}} = 30.55$  м

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**  
От приложението към разрешителното отпада Раздел 2. Условия при изграждане на съоръженията.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

