



Изх. № РР-02-464 (3)

Гр. Плевен, ..... 28-08 2023 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-464/09.12.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

**1. Цел на заявеното използване на водите:**

- „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и
- „Водоснабдяване за други цели“, в т.ч. противопожарни нужди

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Карстови води в Годечкия масив с код BG1G00000TJ046“.

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни**

Подадено е заявление с вх. № РР-02-464/ 09.12.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения – каптиран извор „КИ ДЛС Витиня, Горно Камарци, София“. С писмо изх. № РР-02-464-(1)/ 19.05.2023г. БДДР е изисквала от заявителя да представи допълнителна информация по преписката. С писмо вх. № РР-02-464-(2)/ 18.07.2023г. заявителя е представил изисканата от него информация.

Съгласно становище изх. № 05-00-1938/ 14.03.2014г. на РИОСВ София, водоземното съоръжение е съществуващо, а вече изградени водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и за тях няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие.

Извършена е проверка на 10.08.2023г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с писмо изх. № 295532303333092/ 11.08.2023г. агенцията е отговорила, че заявителят **няма задължения**.

**Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение №**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които се прилагат до приемането на актуализирани планове

### 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

#### Каптиран извор „КИ ДЛС Витиня, Горно Камарци, София“.

Изворът е разположен в подножието на склон, който е бил изчистен до свежа скала и е поставена перфорирана етерникова тръба  $\varnothing 80$  мм, върху която е положен дренажен материал. Тръбата преминава в каптажна шахта, която е вкопана в терена на дълбочина 1,00 м, представляваща една мокра камера с размери 1,05/1,15 м. От каптажната шахта добитата подземна вода преминава през PVC тръба  $\varnothing 80$  мм до резервоар с обем  $V = 50$  куб.м. Каптажа се затваря с метална врата с размери 0,50/0,55 м.

**4. Място на водоземане:** Поземлен имот с идентификатор № 16794.90.44, област София, община Горна Малина, с. Горно Камарци, м. ВИТИНСКА ПОЛЯНА, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 1287562 кв. м, стар номер 000044;

#### Каптиран извор „КИ ДЛС Витиня, Горно Камарци, София“

Координати WGS 1984 географски:

*N - 42° 47' 38.4"; E - 23° 47' 29.2"*

Координатна система WGS 1984 UTM Zone 35N:

*X – 4742933,53326 м, Y – 237593,160939 м, Z – 1044,16 м*

**5. Обект на водоснабдяване:** За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на посетителски център с образователна цел, измиване на площадки и поливане на зелени площи, в т.ч. противопожарни нужди в поземлени имоти с идентификатори 16794.90.44, 16794.93.133, 16794.93.132, 16794.93.122, 16794.93.518, 16794.93.186, с. Горно Камарци, община Горна Малина, област София;

### 6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: **0,5 л/сек;**

Годишно водно количество: **15769 м<sup>3</sup>/годишно;**

- „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ – **6315 м<sup>3</sup>/годишно;**
- „Водоснабдяване за други цели“, в т.ч. противопожарни нужди – **9454 м<sup>3</sup>/годишно**

Минимално необходимо водно количество: **9111 м<sup>3</sup>/годишно;**

- „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ – **1398 м<sup>3</sup>/годишно;**
- „Водоснабдяване за други цели“, в т.ч. противопожарни нужди – **7713 м<sup>3</sup>/годишно**

### 7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените и свободно изтичащи водни количества от извора.
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bdr.bg](mailto:dunavbd@bdr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *няма*;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземање за добитите водни количества от извора.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

*Директор на Басейнова дирекция Дунавски район*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

