



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-119 (3)

Гр. Плевен,19.09.....2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № PP-02-119/05.05.2023 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 24.11.2026 г.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се изменя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа“ с код BG1G000000N049

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Заявление вх. № PP-02-119/05.05.2023 г. за изменение на разрешително № 11591299/24.11.2020 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Заявлението е подадено във връзка с представени документи по изграждането на кладенеца с вх. № КД-07-498/18.01.2023 г. в БДДР.

След преглед на представените документи по изграждането е установено, че липсват част от необходимите документи по изграждането на кладенеца. С писмо изх. № КД-07-498(1)/25.04.2023 г. е уведомен заявителя да представи необходимите документи и за необходимостта от изменение на разрешителното, поради установени различия в разрешителното след изграждане на кладенеца за необходимостта от представяне на документ за платена такса от 130 лв. и за изменение на разрешителното.

След преглед на подадените документи с вх. № PP-02-119/05.05.2023 г. за изменение на разрешителното е установено, че към заявлението не е приложен документа за платена такса за изменение на разрешителното. С писмо изх. № PP-02-119 (1)/31.05.2023 г. е уведомен титуляра на разрешителното да представи липсващия документ, което е направено с вх. № PP-02-119 (2)/08.05.2023 г.

Изменението е свързано с промяна в координатите и надморската височина на кладенеца, промяна в конструкцията и оборудването на ТК, промяна на част от параметрите на водовземане - водно ниво и кота, максимално допустимото понижение и дълбочината на водното ниво от терена.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – Диляна Перфект – Добрич“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина на кладенеца 100.00 м. Сондиране с диаметър Ø520 мм в интервала от 0 до 27 м, обсадено със стоманена кондукторна колона Ø400 мм, задтръбно циментирана.

Сондиране с диаметър Ø350 мм в интервала от 27.00 до 100.00 м. Обсаждане със PVC експлоатационно-филтрова колона с диаметър Ø140 мм в интервала от 0.00 до 100.00 м. Филтровите интервали са разположени от 63.00 до 93.00 м. В затръбното пространство от 100



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



м до 2.0 м е запълнено с гравийна засипка. Около устието на кладенеца е изградена бетонова водомерна шахта с размери 100x150 см и дълбочина 100 см, която се затваря с капак.

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа модел EBARA PUMPIS EUROPE 4WN8-13 с макс. дебит 12 м³/час и максимален напор 80 м, спусната на дълбочина 62 м.

Географски координати в система WGS 84:

N 43°33'32.7081" E 27°48'19.3259"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Z = 248.37 м

4. Място на водоземане:

Не се изменя

5. Обект на водоснабдяване: не се изменя

6. Проектни параметри на използването. Изменението е свързано само в следните параметри:

Максимален дебит: 3.33 л/сек за време 12.25 часа/ден

Статично водно ниво: СВН= 56 м и Кота СВН – 192.37 м;

Допустимо понижение: S_{макс.доп.} = 4.0 м при ДВН_{макс.} = 60 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: не се променят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“