



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-358 (3)

Гр. Плевен,26.09.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Предбалкана“, код BG1G0000K2S037.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Постъпила документация и заявление с Вх. № РР-02-358/02.11.2022г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения в землището на с.Габаре, общ.Бяла Слатина, обл.Враца - каптиран извор „КИ Мурадов кладенец-ВиК Враца - Габаре“ .

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № РР-02-358(1)/30.05.2023 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката, което е направено с вх. № РР-02-358 (2)/14.07.2023г.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София-ГДО, офис София-ГДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения.

Извършена проверка в БДДР по чл.78а на ЗВ за дължимите такси към ПУДООС, при което е установено, че дружеството няма задължения.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл.159, ал.3 на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Предбалкана“ с код BG1G0000K2S037, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и добро химично състояние.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние

Съгласно ПУРБ 2010-2015г., за ПВТ не са определени изключения за постигане на добро химично състояние по чл. 156в, т. 1, б. „в“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„КИ Мурадов кладенец – ВиК Враца – Габаре” (Каптаж на извор)

Каптирането на изворната вода е извършено пред изходището чрез събирател и каптажна шахта. Събирателят е представен от различни фракции трошен камък, бетонова плоча 10 см, трамбована глина и обратен насип. В единия край е изградена крилна бетонова стеничка за укрепване на събирателя и захваната в каптажната шахта. Пред събирателя е изградена бетонова каптажна с вътрешни размери 190x200 см и дълбочина 475 см, от които 115 см са над терена. По едната стена на шахтата са монтирани стоманени скоби. На челната стена на шахтата е оставен обслужващ отвор с височина 90 см. Шахтата се затваря отгоре с бетонова плоча. Монтирана е преливна тръба АС 150 мм с височина 170 см от дъното на шахтата.

Водовземаването се извършва чрез два броя смукателни тръби Ст 108 и ПЕВХ 90 и водата се отвежда към черпателния резервоар на ПС Мурадов кладенец. По тласкателен водопровод АС 150 водата се отвежда в напорния резервоар на селото, откъдето гравитачно се потава към водопроводната мрежа на с.Габаре.

4. Място на водовземане:

Имот с кадастрален № 806 по регулационния план на с.Габаре, общ.Бяла Слатина, обл.Враца, предоставен за ползване.

| ВС № | Координати ККС 2005 | | Координати WGS 84 | | Z, m |
|------|---------------------|------------|-------------------|----------------|--------|
| | X | Y | N | E | |
| КИ | 4797466.088 | 371410.547 | 43°18'06.983" | 23° 54'54.446" | 206.00 |
| КШ | 4797467.218 | 371409.554 | 43°18'07.019" | 23° 54'54.401" | 205.80 |

5. Обект на водоснабдяване:

Питейно-битово водоснабдяване на с.Габаре, общ.Бяла Слатина, обл.Враца

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – 1.6 л/сек

Годишно водно количество – 50458 м³/год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – 50458 м³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от извора
- Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на всеки извор, съставяне на хидрограма и оценка на ресурса
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;
 2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземаването – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- Да се заплаща такса водоземане за добитите водни количества от извора.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

| | |
|------------------------|----------------------|
| За Директор: | <i>М. Петрова</i> |
| Директор на Дирекция: | <i>Р. П.</i> |
| Заповед за заместване: | <i>66/20.03.2023</i> |



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

