



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-201 (5)

Гр. Плевен, 24.11. 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-201/ 28.06.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: “Водоснабдяване за други цели”;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър“ с код BG1G00000K2038.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Подадено е заявление с вх. № РР-02-201/ 28.06.2023 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за шахтов кладенец „ШК – АГРОСИМ – Говедарци, Самоков“.


Направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона. С писмо наш изх. № РР-02-201-(1)/ 27.10.2023г. БДДР е изисквала допълнителна информация по преписката, която заявителят е представил с писма вх. № РР-02-201-(2)/ 02.11.2023г., № РР-02-201-(3)/ 22.11.2023г. и № РР-02-201-(4)/ 23.11.2023г.

Съгласно писмо изх. № 11104-6852/ 27.06.2023г. на РИОСВ София, водовземното съоръжение е съществуващо, а вече изградени водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС и за тях няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие, поради което не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие.

Извършена е проверка на 15.11.2023г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с писмо изх. № 225532304464562/ 20.11.2023г. агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН)



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които се прилагат до приемането на актуализирани планове

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Шахтов кладенец „ШК – АГРОСИМ – Говедарци, Самоков“

Шахтовия кладенец е с дълбочина 4,00 м. В целия си интервал е обсаден е с армирани бетонни пръстени с диаметър Ø1000 мм и височина 1,00 м. Бетонните пръстени са плътни. Кладенецът работи само дъното си.

Устието на шахтовия кладенец се намира на кота терен и представлява бетонов пръстен с диаметър Ø1000 мм, който се затваря с бетонов капак

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа с модел Pedrolo MC 30/65 с максимален дебит 20,0 л/сек, спусната на дълбочина 3,50 м от терена.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 15285.10.441, област София (столица), община Самоков, с. Говедарци, м. Зелени рид;

Шахтов кладенец „ШК – АГРОСИМ – Говедарци, Самоков“

Координати WGS 1984 географски:

N - 42° 12' 34.071"; E - 23° 23' 14.016"

Координатна система БГС 2005г. – кадастрални:

X – 4677086.041 м, Y – 325554.739 м, Z – 1706.337 м

5. Обект на водоснабдяване: Захранване с вода на 10 бр. оръдия за производство на изкуствен сняг, необходим за покриване на писти за практикуване на зимни спортове, намиращи се на територията на ски-курорт Мальовица, в поземлен имот с идентификатор 15285.10.441, област София (столица), община Самоков, с. Говедарци, м. Зелени рид;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: **6,0 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **20,0 л/сек** в рамките на **7 часа и 20 мин** в денонощието;

Годишно водно количество: **189216 м³/годишно;**

Минимално необходимо водно количество: **189216 м³/годишно;**


Сезонен воден обем: **от 01.11 – 31.03 : 78278 м³;**

Статично водно ниво: **0,20 м**, кота СВН – **1706,137м;**

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **1,12 м** до дълбочина на водното ниво **1,32 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **20,0 л/сек.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво.
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *няма*;


- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

