



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-02-9 (1)

Гр. Плевен, 24.01.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район” заявление вх. № РР-02-9/05.01.2024 г. за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водоземни съоръжения № 11591396/13.04.2022 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи. Крайният срок на действие на разрешителното е до 13.04.2028 г.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се изменя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: не се изменя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състоянието на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Във връзка с изпълнение на условията на разрешителното и проверката за приемане на кладенците е подадена документация с вх. № КД-07-2868 (2)/26.10.2023 г.

След преглед на документацията са установени различия от разрешителното и с писмо изх. № КД-07-2868(3)/12.12.2023 г. е уведомен титуляра на разрешителното, че липсва част от документацията по изграждане на кладенеца, посочена в разрешителното. Установени са и различия във водоземните съоръжения и параметрите на разрешеното водовземане.

С вх. № КД-07-2868(4)/18.12.2023 г. е представена липсващата документация.

Извършена проверка на място (Констативен протокол № 1-ИИ-107) на 21.12.2023 г. на изпълнението на кладенците по издаденото разрешително № 11591396/13.04.2022 г. Проверката констатира, че вида на водоземните съоръжения е „шахтов кладенец“, а не както е записано в разрешителното „тръбен кладенец“

С вх. № РР-02-9/05.01.2024 г. за изменение на разрешително № 11591396/13.04.2022 г. за водовземане от подземни води чрез нови водоземни съоръжения, изменено с решение № 3776/27.03.2023 г.

Изменението е свързано с промяна в надморската височина на ШК 2, промяна на част от параметрите на водовземане - водно ниво и максимално допустимо експлоатационно понижение.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: изменя се вида и наименованието на водоземните съоръжения и котата на ШК 2, както следва:

„ШК 1 - Сдружение СЗП - Лом” (Шахтов кладенец)

„ШК 2 - Сдружение СЗП - Лом” (Шахтов кладенец)

Надморска височина в Балтийска система

27.81 м

Останалите параметри не се изменят.

4. Място на водовземане: Не се изменя

5. Обект на водоснабдяване: Не се изменя

6. Проектни параметри на използването.



Статично водно ниво: ШК 1 - СВН= 2.48 м и Кота СВН – 25.22 м; ШК 2 - СВН= 2.48 м и Кота СВН – 25.33 м;

Допустимо понижение: ШК 1 - S макс.доп.= 2.63 м при ДВНмакс.= 5.11 м; ШК 2 - S макс.доп.= 2.56 м при ДВНмакс.= 5.04 м

Останалите параметри не се изменят.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: Отпада раздел „2.Условия при изграждане на съоръжението“, останалите условия не се променят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

