



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ PP-02-50 (3)

Гр. Плевен2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.1, т.5 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление вх. № PP-02-50/01.02.2024г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11591147/15.05.2018 г. за водоземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения – тръбен кладенец „СК1 – Депо Русе – Русе“.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- *Водоснабдяване за други цели*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: - не се променя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

С вх. PP-02-50/30.01.2023 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило заявление за продължаване срока на действие на разрешително № 11591147/15.05.2018 г. за водоземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения – тръбен кладенец „СК1 – Депо Русе – Русе“. Крайният срок на действие на разрешителното е 15.05.2024 г.

След проверка на условията в разрешителното е установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С писмо изх. № PP-02-50(1)/14.02.2024 г. е уведомен заявителя за намаляването на разрешените средноденонощен дебит от 0.3 л/сек на 0.1 л/сек и годишното водно количество от 9461 куб.м/год на 3154 куб.м/год. или да представите обосновка за водни количества необходими за извършване на дейността на дружеството.

С писмо вх. № PP-02-50(2)/27.02.2024 г. е потвърдено намаляването на разрешените водни количества.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:


Без промяна в конструкцията и оборудването

4. Място на водоземане: не се променя

5. Обект на водоснабдяване: не се променя

6. Проектни параметри на използването:

- Средноденонощен дебит: **0.1 л/сек**
- Върхов дебит: **3.6 л/сек** в рамките на 0.7 часа/ден
- Годишно водно количество: **3154 куб.м/год**
- Минимално водно количество: **3154 куб.м./годишно**
- Статично водно ниво: **28.10 м Кота СВН – 14.60 м**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



- Допустимо понижение: 1.20 м до дълбочина 29.30 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

7.2. Да извършва: ежемесечно измерване на *динамичното водно ниво* и веднъж в началото на всеки сезон - *статичното водно ниво*

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на всеки кладенец по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати;

7.4. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.5. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества


7.6. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

