



Изх. № PP-02-102 (3)

Гр. Плевен,^{09.04}.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520391/06.12.2021 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 06.12.2027 г.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се изменя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: не се изменя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

С вх. № PP-02-102/28.02.2025 г. в БДДР е подадено заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520391/06.12.2021 г. Към заявлението с вх. № PP-02-102(1)/07.03.2025 г. е представено становище на РИОСВ и с вх. № PP-02-102(2)/02.04.2025 г. е представена обосновка и мотиви за исканото изменение, съгласно които, изменението е свързано с конструкцията на кладенеца.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК – Кемапул – Морава“ (Шахтов кладенец)

Дълбочина – 16.0 м. Предвижда се сондиране с диаметър Ø 600 мм от 0 до 16.0 м. Спускане на гофрирани дебелостенни тръби с диаметър Ø 315 mm в интервала от 0 до 16.0 м. Водоприемната част е представена вливни отвори в интервала от 10 м до 15.0 м. Задтръбното пространство ще бъде запълнено с гравийна засипка в интервала от 16.0 до 0.0 м. До устието на кладенеца ще се изгради шахта с размери 200x100x80 см, която се затваря с капак. Експлоатацията ще се осъществява с хоризонтална центробежна помпа с макс. дебит 4 л/сек, със смукател на дълбочина от 7.80 м.

4. Място на водовземане:


Не се променя

5. Обект на водоснабдяване:

Не се променя

6. Проектни параметри на използването.

Не се изменят



7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
Не се изменят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“