



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-06-83 (...⁵)

гр. Плевен,¹⁴..04.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискванията се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-06-83/ 23.12.2024 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Бързия за заустване на смесен поток от атмосферни маслозамърсени отпадъчни и скатни атмосферни води, за експлоатация на ВЕЦ „Клисура“ в землището на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана.

2. Писмо с изх. № PP-06-83 (1)/ 03.01.2025 г. до Директора на РИОСВ гр. Монтана за представяне на становище съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2/ 08.06.2011 г. (ДВ бр. 47/ 21.06.2011 г.) за заявеното искане.

3. Писмо от РИОСВ гр. Монтана, с вх. PP-06-83 (2)/ 09.01.2025 г. с положително становище, в което се посочва, че липсва допълнителна информация, която да възпрепятства издаването на заявеното разрешително.


4. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за ползване на воден обект по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите и чл. 11 от Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/ 2011 г.).

5. Писмо с изх. № PP-06-83 (3)/ 23.01.2025 г. до заявителя за уведомяване за отстраняване на пропуските и недостатъците в подаденото заявление и приложената документация.

6. Писмо от заявителя с вх. № PP-06-83 (4)/ 28.03.2025 г., с което са отстранени пропуските и недостатъците в подаденото заявление и приложената документация.

7. Изискана и получена на 07.04.2025 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

8. Извършена на 08.04.2025 г. проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

9. Изпратено на 07.04.2025 г. по електронен път до НАП ТД София – ГДО, София - ГДО, искане за информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

10. Получена на 08.04.2025 г. по електронен път от НАП ТД София - ГДО, София - ГДО, информация, че заявителя няма задължения.

11. Изискана и получена на 09.04.2025 г. електронна справка от Община Берковица, обл. Монтана, с информация, че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване в р. Бързия, поречие Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1003, име на водното тяло БЪРЗИЯ OGRWB1003, код на типа R04, дължина на водното тяло: 32,167516 км, водосборна площ 108,10748 км² и географско описание - р. Бързия от Бързия до язовир Огоста, вкл. притоците - р. Врещица и р. Берковска от РВ при Берковица.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното и химичното състояния на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1003 са добри.

В ПУРБ 2022 - 2027 г. към 2027 г. и за след 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG700R1003 е заложена една и съща цел - *„Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“*.


Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявената точка на заустване на отпадъчни води не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се очаква да бъде заливана при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Бързия за заустване на смесен поток от атмосферни масложамърсени отпадъчни и скатни атмосферни води, за експлоатация на ВЕЦ „Клисура“ в землището на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код PI_2 – *„Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“* с действие за изпълнение на мярката с код PI_2_1 и наименование *„Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“*.

✓ Мярка с код PI_2 – *„Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“* с действие за изпълнение на мярката с код PI_2_2 и наименование *„Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция, модернизация на ПСОВ“*.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

✓ Мярка с код PI_3 – „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води, зауствани във водни обекти“ с действие за изпълнение на мярката с код PI_3_1 и наименование „Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа и ПСОВ за производствени отпадъчни води зауствани във водни обекти“.

✓ Мярка с код PI_4 – „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с действие за изпълнение на мярката с код PI_4_1 и същото наименование като на мярката.

Мерките от ПУРН 2022 – 2027 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:


✓ Мярка с код BG1-M52-B38b – „Планиране на дейности по възстановяване и почистване на околната среда, включително с оглед опасни материали и замърсяване“;

✓ Мярка с код M42-B35 – „Планове за действие при извънредни ситуации“.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/2011 г.):

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Огоста
Воден обект	Река Бързия
Водно тяло	BG1OG700R1003, БЪРЗИЯ OGRWB1003
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на ВЕЦ „Клисурса“ в с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана.
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване № 1/ Поток № 1 – Заустване на смесен поток от пречистени в каломаслоуловител (КМУ) атмосферни масложамърсени отпадъчни води и скатни атмосферни води, в място/точка на заустване с географски координати: <i>СШ 43° 11' 39,87" и ИД 23° 09' 39,90"</i> Надморска височина в точката на заустване: Н = 482,76 м. Максимално разрешено водно количество за заустване: <i>Q год. до 55,5 m³/год.</i>
Място / места за собствен мониторинг	<u>Пункт № 1:</u> Изход на канализационния колектор за смесения поток от атмосферни масложамърсени отпадъчни води след каломаслоуловител и скатни атмосферни води, непосредствено преди заустване във водоприемника в точка с географски координати: <i>СШ 43° 11' 39,87" и ИД 23° 09' 39,90".</i>

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ				
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunaybd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg


Заустване №1 / Поток №1 смесен поток от пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води	Q средно ден. (м ³ /ден)	3,7		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Q макс.час (м ³ /час)	4,716			
	Q год. (м ³ /год)	55,5			
	Активна реакция рН	6,5 – 8,5		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК	150		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	0.3		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От началото на действие на разрешителното.				

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен **регламентират дейността** в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.


Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект р. Бързия, поречие Огоста:

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Няма аварийен изпускател към потопяемата помпа след каломаслоуловителя (КМУ).
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	Няма изградени аварийни и байпасни връзки към каломаслоуловителя (КМУ).
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се извършва обеззаразяване на смесения поток от атмосферни масложамърсени отпадъчни води след КМУ и скатни атмосферни води при предписание на органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустваните отпадъчни и атмосферни води (<i>само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да не се допуска необосновано спиране на работата на монтираното устройство за измерване на количеството на зауствания смесен поток от атмосферни масложамърсени отпадъчни води след каломаслоуловител и скатни атмосферни води. <u>Срок: Постоянен</u> 2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. <u>Срок: Постоянен.</u>



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	3. Да се извършва собствен мониторинг на смесения поток от атмосферни маслозамърсени отпадъчни води след каломаслоуловител и скатни атмосферни води по посочените в настоящото разрешително за ползване на воден обект като индивидуални емисионни ограничения показатели и с посочените честота на пробовземане и вид на пробата. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите. <u>Срок: Постоянен.</u> 4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в РИОСВ гр. Монтана, във връзка с прилагане на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите, и в БДДР гр. Плевен. <u>Срок: Постоянен.</u> 5. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 (шест) години. <u>Срок: Постоянен.</u> 6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително.
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на отделените отпадъци и утайки от КМУ да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складове за химикали и горива, местата за временно съхранение на утайки от КМУ и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се извършва повторно използване на пречистените маслозамърсени отпадъчни води след КМУ.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. На отвеждащия колектор за смесения поток от атмосферни маслозамърсени отпадъчни води след КМУ и скатни атмосферни води да се монтира съоръжение за недопускане на наводняване на площадката на ВЕЦ „Клисура“ при високи води



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	на р. Бързия. 2. Да се осигури нормалното заустване на смесения поток от атмосферни маслозамърсени отпадъчни води след КМУ и скатни атмосферни води при високи води на река Бързия.
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. При аварийни случаи свързани с канализационната мрежа и КМУ да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник. 2. При изграждане на канализационна мрежа в с. Бързия и осигурена възможност за включване в нея на смесения поток от атмосферни маслозамърсени отпадъчни води след КМУ и скатни атмосферни води да се уведомят БДДР гр.Плевен и РИОСВ гр. Монтана.


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg