



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-11 (.....) ^A

гр. Плевен,05.2025 г. ¹⁴

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 78, ал. 1 от Закона за водите, в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен, е постъпило заявление с вх. № PP-01-11/ 11.02.2025 г. за продължаване срока на действие на Разрешително № 11160158/ 10.07.2020 г. за водовземане и ползване на воден обект (РВПВО) - р. Огоста, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, с цел на водовземането – водоснабдяване за аквакултури и с място на използване на водите – рибно стопанство в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.851 в местността “Край Огоста” в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана.


Допълнително на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 78, ал. 1 от Закона за водите, в БДДР е постъпило второ заявление с вх. № PP-01-11 (2/ 09.04.2025 г., с което освен продължаване срока на действие на Разрешително № 11160158/ 10.07.2020 г. се заявява и изменение на същото разрешително.

Заявеното изменение е във връзка с разделяне на обхвата на проекта на рибното стопанство, при което са извършени промени в схемата и техническите параметри на стопанството – променени са броя на рибовъдните басейни, техните размери и дълбочини, като допълнително са проектирани две шахти – входна и облекчителна.

Двете заявления са придружени от изискващите се от Закона за водите, Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/ 2021 г.) и одобрения от Министъра на околната среда и водите образец на заявление за откриване на процедура за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект, документи.

След преглед и анализ на представените от титуляра на разрешителното информация и документи, писмени мотиви и обосновка на исканото изменение, БДДР гр. Плевен съобщава подлежащите на публично обявяване изменения, които ще извърши в текста на раздел “Схема и технически параметри на съоръженията” на Разрешително № 11160158/ 10.07.2020 г., а именно:

Схема и технически параметри на съоръженията:	1. Временна отбивна дига за отбиване на водите на р. Огоста от десния бряг на реката към средата на реката до 25-ия метър на съществуващ стоманобетонов праг. Отбивната дига е с височина 1,00 метра, ширина на бермата 2,00 метра, наклон на откосите 1:1 и се изгражда като уплътнен трапецовиден насип от едроломен камък и дребна
---	---



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



фракция.

2. Водовземно съоръжение изградено залепено до десния край на съществуващ стоманобетонов праг, след прага и изравнено с билото и основата на прага, правоъгълен стоманобетонов канал с метална решетка от кръгли стоманени тръби D40, S4 и L-профил № 50, дебелина на стените на канала – 1,00 м в основата и 0,80 метра при билото, с фундамент под стените с ширина 2,50 м и дебелина 0,80 м, светли размери на канала – дължина 22,00 метра, ширина 1,50 метра, дълбочина 2,00 метра, наклон на дъното 2% към водовземна шахта. Надморска височина на дъното на водовземния канал – 142,25.
3. Бетонена облицовка на дъното на р. Огоста след водовземното съоръжение с дължина 22,80 м, ширина 4,00 м и дебелина 0,30 м.
4. Направа на отвор в дясната стоманобетонена подпорна стена от корекцията на р. Огоста с размери 1,20/1,00 метра за преминаване на отнетите водни количества от водовземния канал към водовземната шахта.
5. Правоъгълна водовземна стоманобетонена шахта с дебелина на стените и дъното 0,30 метра, светли размери на шахтата – дължина 2,80 метра, ширина 2,40 метра, дълбочина 3,10 метра и надморска височина на дъното на водовземния канал – 142,25. Метална решетка 5/5 см в шахтата пред отвора от водовземния канал. Отвор с Ø1500 в страничната стена на шахтата, с монтиран метален савак 2,00/2,50 метра. Шахтата е с капак от рифелова ламарина.
6. Вкопана хранваща тръба РЕ Ø1500 с дължина 325 метра от водовземната шахта до входната шахта преди разпределителен канал 1 на първа каскада от рибовъдни басейни.
7. Стоманобетонена входна шахта със светли размери – дължина 3,60 м, ширина 1,50 м и дълбочина 2,70 м, два отвора със савачни дъски – 0,06 м към открит разпределителен канал 1.
8. Рибовъдни басейни върху обща фундамента стоманобетонена плоча с дебелина 0,30 м, изградена върху уплътнен насип от несортиран трошен камък или баластра с дебелина на пласта 0,30 м и изравнителен слой фракция 0-40 с дебелина 0,10 м:
 - 8.1. Открит разпределителен канал 1 за водата на вход към басейните от първа каскада – светли размери на канала: дължина 41,60 м, ширина 1,50 м и дълбочина 2,20 м.
 - 8.2. Четири стоманобетонени аераторни блока, от които 3 бр. за по три басейна и 1 бр. за четири басейна.
 - 8.3. Първа каскада от 13 бр. басейни:
✓ Открити басейни №№ 1, 4, 7 и 10 със светли размери:

	<u>дължина 30,75 м, ширина 3,00 м и дълбочина от 1,30 м при разпределителния канал до 1,50 м при събирателен канал 1;</u> ✓ <u>Открити басейни №№ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 и 13 със светли размери: дължина 31,30 м, ширина 3,00 м и дълбочина 1,30 м при разпределителния канал до 1, 05 м при събирателен канал 1.</u> 8.4. <u>Открит събирателен канал 1 за водата на изход от басейните от първа каскада – светли размери на канала: дължина 41,40 м, ширина 1,40 м и дълбочина 1,50 м ÷ 1,80 м.</u> 8.5. <u>Закрит връщащ канал 1 за водата от изхода от открития събирателен канал 1 към открит разпределителен канал 2 – светли размери на връщащия канал: дължина 33,00 м, ширина 1,50 м и дълбочина от 1,80 м при събирателния канал 1 до 2,00 м при разпределителен канал 2.</u> 8.6. <u>Открит разпределителен канал 2 за водата на вход към басейните от втора каскада – светли размери на канала: дължина 41,60 м, ширина 1,50 м и дълбочина 2,20 м;</u> 8.7. <u>Четири стоманобетонени аераторни блока, от които 3 бр. за по три басейна и 1 бр. за четири басейна.</u> 8.8. <u>Втора каскада от 13 бр. басейни:</u> ✓ <u>открити басейни №№ 1, 4, 7 и 10 със светли размери: дължина 30,75 м, ширина 3,00 м и дълбочина от 1,30 м при разпределителния канал до 1,50 м при събирателен канал 1;</u> ✓ <u>открити басейни №№ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 и 13 със светли размери: дължина 31,30 м, ширина 3,00 м и дълбочина 1,30 м при разпределителния канал до 1, 05 м при събирателен канал 1.</u> 8.9. <u>Открит събирателен канал 1 за водата на изход от басейните от първа каскада – светли размери на канала: дължина 41,40 м, ширина 1,40 м и дълбочина 1,50 м ÷ 1,80 м.</u> 9. <u>Стоманобетонена облекчителна шахта със светли размери: дължина 3,00 м, ширина 1,50 м, дълбочина 2,90 м, със заустени в нея два тръбопровода PVC Ø250 от двата събирателни канала за частично източване на басейните.</u> 10. <u>Утаителен (пречиствателен) басейн с размери – дължина 21,00 м, дълбочина 3,10 м и трапецовиден напречен профил с наклон на стените 1:1 и ширина 2,00 м на дъното и 8,20 м в горния край. Стоманобетонена преградна стена за край на утаителния басейн и</u>
--	---

	за начало на четирите отвеждащи тръби. Размери на стената – фундамент 5,40 м/1,30 м/0,60 м и стена 5,40 м/2,00 м/0,30 м с отстъп 0,30 м от предния край на фундамента. 11. Четири отвеждащи РЕ тръби всяка с диаметър Ø800 и дължина 81,60 метра за отвеждане на използваната вода от утаителния (пречиствателен) басейн през отвор в дясната стоманобетонова подпорна стена от коригирания участък на р. Огоста, за изпускане в реката.
--	---

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1. В горната таблица изменените текстове са болдвани и подчертани.**
- 2. Всички подробни размери и детайли на частите на рибното стопанство са съгласно одобрен работен проект.**


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” №60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да направят предложения, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

