



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-150 (.....)
гр. Плевен, 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № PP-02-150/ 20.03.2025 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11520151/ 18.04.2013г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, последно продължено и изменено с Решение № 2737/ 09.09.2019 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.


С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041 и вземайки предвид обстоятелството, че е установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, и е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се променя.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстови води в Русенската формация с код BG1G0000K1B041 – не се променя.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № PP-02-150/ 20.03.2025 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11520151/ 18.04.2013 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, последно продължено и изменено с Решение № 2737/ 09.09.2019 г. от тръбен кладенец (ТК) „ТК – Спасов Гардън – Черешово“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. При проверката е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, и е налице законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, за което титуляря е уведомен с писмо изх. № PP-02-150-(1)/ 17.04.2025 г. С писмо вх. № PP-02-150-(2)/ 02.05.2025 г., титулярят е изразил съгласие с предложението за отнемане на част от разрешеното водовземане и разрешаване на годишно водно количество в размер на 40997куб.м/годишно за целта „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. Със същото писмо са представени причините за неосъществяване на водовземане от „ТК – Спасов Гардън – Черешово“ съобразно разрешените параметри на водовземане, които са свързани с резките промени в климатичните условия, намаляване и липсата на реколта през периода 2019 г. – 2024 г., което води до намаляване и потребността от вода за насажденията.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец "ТК – Спасов Гардън – Черешово" – не се променя;

4. Място на водовземане: – не се променя.

5. Обект на водоснабдяване: – не се променя.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 1,3 л/сек;

Максимален дебит: 6,6 л/сек при водочерпене 4,7 часа в денонощието.

Годишно водно количество: 40997 куб.м/год.

Сезонно водно количество: 20555 куб.м/год.

Минимално водно количество: 10180 куб.м/год.

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – 40997 куб.м/год.

Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – 7,60 м до дълбочина от повърхността – 106,10 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите – не се променят.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район