



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-152 (4)

Гр. Плевен, 27.05.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление с Вх. № PP-02-152/20.03.2025 г., допълнено с вх. № PP-02-152(1)/31.03.2025г. в БДДР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- Водоснабдяване за животновъдство
- Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни
- Самостоятелно питейно- битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

„Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041


2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец „ЕК 1 – СВК – Голямо Враново“ (експлоатационен) и тръбен кладенец „ЕК 2 – СВК – Голямо Враново“ (резервен) е установено, че документацията отговаря на изискванията на чл.61 от Закона за водите.

БДДР е направила запитване в НАП ТД СДО, СДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че има задължения. С писмо изх. № PP-02-152 (2)/23.04.2025 г. е уведомен заявителя да заплати задълженията си, на което с писмо вх. № PP-02-152(3)/19.05.2025 г. заявителя е представил Удостоверение за липса на задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД СДО, СДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения.

Извършена е преценка по чл.62, ал.1 на ЗВ спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г. Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за РО₄ за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ЕК 1 – СВК – Голямо Враново” (Тръбен кладенец) – експлоатационен

Дълбочина 90 м. Сондиране на интервала от 0 до 9 м с диаметър Ø 600 мм, спускане на стоманена експлоатационна колона Ø 530 мм, тампонирана с глина в задтръбието. Сондиране на интервала от 9 до 80 м и спускане на етерникова колона с диаметър Ø 350 мм. Сондиране на интервала от 80 до 90 с диаметър Ø 196 мм и оставено на открит ствол.

Около устието на кладенеца е изградена бетонова площадка и надземна постройка с размери 207х305 см и височина 3.0 м.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип, "Grundfos", модел SP 46-4, с работен $Q = 41.42 \text{ м}^3/\text{час}$, напор 37.52 м, спусната на дълбочина 30 м.

„ЕК 2 – СВК – Голямо Враново” (Тръбен кладенец) – резервен

Дълбочина 90 м. Сондиране на интервала от 0 до 9 м с диаметър Ø 600 мм, спускане на стоманена експлоатационна колона Ø 530 мм, тампонирана с глина в задтръбието. Сондиране на интервала от 9 до 80 м и спускане на етерникова колона с диаметър Ø 350 мм. Сондиране на интервала от 80 до 90 с диаметър Ø 196 мм и оставено на открит ствол.

Около устието на кладенеца е изградена бетонова площадка и надземна постройка с размери 207х305 см и височина 3.0 м.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип, "Grundfos", модел SP 46-4, с работен $Q = 41.42 \text{ м}^3/\text{час}$, напор 37.52 м, спусната на дълбочина 30 м.

4. Място на водовземане:

Поземлен имот 15829.79.215 област Русе, община Сливо поле, с. Голямо Враново, ид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За животновъден комплекс, площ 294446 кв. м, стар номер 079001, 079002, съгласно Заповед за одобрение на КККР РД-18-1379/31.07.2018 г., издадена от Изпълнителен директор на АГКК.

„ЕК 1 – СВК – Голямо Враново”

Географски координати в система WGS 84:

N 43°57'56.200" E 26°19'52.734",

Надморска височина в Балтийска система:

Z = 21.071 м


„ЕК 2 – СВК – Голямо Враново”

Географски координати в система WGS 84:

N 43°57'55.786" E 26°19'53.703",

Надморска височина в Балтийска система:

Z = 20.137 м



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



5. Обект на водоснабдяване: Водоснабдяване на „Свинокомплекс – Голямо Враново – Инвест“ в Поземлен имот 15829.79.215 област Русе, община Сливо поле, с. Голямо Враново, ид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За животновъден комплекс, площ 294446 кв. м, стар номер 079001, 079002, съгласно Заповед за одобрение на КККР РД-18-1379/31.07.2018 г., издадена от Изпълнителен директор на АГКК.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 4.6 л/сек;

Максимален дебит: 11 л/сек до 10 часа/дневно

Годишен воден обем: 145066 куб.м./год., в т.ч.

- Водоснабдяване за животновъдство – 140662 куб.м/год.
- Самостоятелно питейно- битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели – 2465 куб.м./год.
- Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни – 1939 куб.м/год.

Минимално необходимо водно количество: 120000 куб.м./год.

Статично водно ниво: ЕК 1 - СВН= 7.20 м и Кота СВН – 13.87 м, ЕК 2 - СВН= 6.27 м и Кота СВН – 13.87 м

Допустимо понижение: ЕК 1 - $S_{\text{макс.доп.}} = 3.09$ м при ДВН_{макс.} = 10.29 м, ЕК 2 - $S_{\text{макс.доп.}} = 3.09$ м при ДВН_{макс.} = 9.36 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от всеки кладенец
- Да се извършва ежемесечно измерване на всеки кладенец - динамичното водно ниво и веднъж в началото на всеки сезон - статичното водно ниво
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенец по:

- а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
- б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – фосфати;

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да поддържа в изправност водомер за отчитане на черпените водни количества
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенците.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg




8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

