



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-02- 111 (3)

Гр. Плевен02.06.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и заявление вх. № РР-02-111/05.03.2025 г. за изменение и продължаване на разрешително № 11530005/08.03.2007 г. за водовземане от подземни води.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- Промислено водоснабдяване

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера - р. Янтра“ с код BG1G0000QAL020

3. 2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:


С вх. № РР-02-111/05.03.2025 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило заявление за изменение и продължаване на срока на действие на разрешително № 11530005/08.03.2007г., последно изменено и продължено с решение № 2598/25.02.2019 г., за водовземане от подземни води. Крайният срок на действие на разрешителното е 09.03.2025 г.

Във връзка с подаденото заявление в БДДР е извършена проверка на заявлението и приложената документация към него, на основание чл. 72, ал. 1, т.2 и чл. 78, ал.2, т.3 от Закона за водите (ЗВ). Проверката установи следното, че не е представена обосновка на водовземането по чл.156 на основание § 12 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1). С писмо изх. № РР-02-111(1)/10.04.2025 г. е уведомен заявителя да представи необходимите документи, което е направено с вх. № РР-02-111(2)/12.05.2025г. Към заявлението са приложени обосновка за необходимите водни количества и обосновка на водовземането.

След преглед на представените документи с вх. № РД-07-4 (3)/24.02.2025 г. в БДДР е установено преобразуване на титуляра на разрешителното и отделяне на нови дружества.

За дейността ще се използва шахтов кладенец ШК 3 (за промислено водоснабдяване). От разрешителното отпада шахтов кладенец ШК 6, който ще се ползва от друго дружество. В тази връзка е заявено изменение на разрешителното.

Във връзка с влязла в сила кадастрална карта със Заповед за одобрение на КККР РД-18-1539/31.08.2018 г., издадена от Изпълнителен директор на АГКК се привеждат в съответствие номерата на поземлените имоти, в които са намират кладенците и където се ползва водата, на основание чл.142 от АПК.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



**4. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ШК 3 - Захарни заводи -Горна Оряховица“ (Шахов кладенец)**

Дълбочина – 14.60 м. Изграден е от бетонов пръстени с външен диаметър Ø 3000 мм и вътрешен Ø 2500 мм. Филтърната част на кладенеца е изпълнена от барбакани в интервала от 12.0 м до 14.30 м. Отгоре шахтовия кладенец е надграден и устието му е затворено с капак. До кладенеца е изградена шахта, в която на водопроводните тръби е монтиран водомерен възел.

Кладенецът е оборудван с центробежна хоризонтална помпа, монтирана на площадка в кладенеца, тип „Вида“ модел 12E50A с дебит 11 л/сек, напор 43.50 м и дълбочина на смукателя на 11.00 м под терена.

5. Място на водовземане:

Поземлен имот 16359.511.190 област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, п.к. 5100, ул. "СВЕТИ КНЯЗ БОРИС I" №7, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 3491 кв. м, стар номер 5110168, квартал 916, парцел V

Географски координати - N 43°08'22.1" E 25°42'53.2"

Кота терен Н = 98.40 m в Балтийска височинна система.

6. Обект на водоснабдяване:

Завод за захар в поземлен имот 16359.511.232, област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, п.к. 5100, ул. "СВЕТИ КНЯЗ БОРИС I" №29 вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 42028 кв. м, квартал 915, парцел X.

7. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – 2.4 л/сек

Върхов дебит - 11 л/сек в рамките на 5.2 часа/ден с прекъсване

Годишно водно количество: 75686 м³

Минимално необходимо водно количество – 15768 м³

Статично водно ниво – СВН = 7.0 м, кота СВН – 91.40 м

Допустимо понижение – 2.64 м до дълбочина под терена – 9.64 м

8. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- 7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- 7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво
- 7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 - 7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - 7.1.1.1. показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - 7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;
 - 7.1.1.3. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при

разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

