



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02- 112 (3)

Гр. Плевен02.06.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и заявление вх. № РР-02-112/05.03.2025 г. за ползване на част от правата на разрешително № 11530005/08.03.2007 г. за водовземане от подземни води.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера - р. Янтра“ с код BG1G0000QAL020

3. 2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:


След преглед на представените документи с вх. № РД-07-4 (3)/24.02.2025 г. в БДДР е установено преобразуване на титуляра на разрешителното и отделяне на нови дружества.

С вх. № РР-02-112/05.03.2025 г. в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило заявление за ползване на част от правата и продължаване на срока на действие от разрешително № 11530005/08.03.2007г., последно изменено и продължено с решение № 2598/25.02.2019 г., за водовземане от подземни води. Крайният срок на действие на разрешителното е 09.03.2025 г.

Във връзка с подаденото заявление в БДДР е извършена проверка на заявлението и приложената документация към него, на основание чл. 72, ал. 1, т.2 и чл. 78, ал.2, т.3 от Закона за водите (ЗВ) във връзка с именение/увеличаване на параметрите на водавземане по частта, от която е заявено ползването от правата. Проверката установи следното, че не е представена обосновка на водовземането по чл.156 на основание § 12 от от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1). С писмо изх. № РР-02-112(1)/10.04.2025 г. е уведомен заявителя да представи необходимите документи, което е направено с вх. № РР-02-112(2)/12.05.2025г. Към заявлението са приложени обосновка за необходимите водни количества и обосновка на водовземането.

За дейността ще се използва шахтов кладенец ШК 6 (за охлаждане).

Във връзка с влязла в сила кадастрална карта със Заповед за одобрение на КККР РД-18-1539/31.08.2018 г., издадена от Изпълнителен директор на АГКК се привеждат в съответствие номерата на поземлените имоти, в които са намират кладенците и където се ползва водата, на основание чл.142 от АПК.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



**4. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ШК 6 - Захарни заводи -Горна Оряховица“ (Шахтов кладенец)**

Дълбочина – 14.40 м. Изграден е от бетонов пръстени с външен диаметър Ø 3000 мм и вътрешен Ø 2500 мм. Филтърната част на кладенеца е изпълнена от барбакани в интервала от 11.0 м до 14.40 м. Над шахтовия кладенец е изградена тухлена постройка, която се заключава.

Кладенецът е оборудван за експлоатация с потопяема помпа „EBARA PUMPS EUROPE“ модел “SF6 S25 – 8/7.5”, с дебит 9.0 л/сек при напор 61 м, спусната на дълбочина 13.0 м..

5. Място на водовземане:

Поземлен имот 16359.511.137 област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, п.к. 5100, ул. "СВЕТИ КНЯЗ БОРИС I" №29, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За топлоенергийното производство, площ 7033 кв. м, квартал 243, парцел VIII

Географски координати - N 43°08'17.3" E 25°42'09.2"

Кота терен Н = 100.50 m в Балтийска височинна система.

6. Обект на водоснабдяване:

ТЕЦ в поземлен имот 16359.511.140, област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, п.к. 5100, ул. "СВЕТИ КНЯЗ БОРИС I" №29 вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За топлоенергийното производство, площ 27722 кв. м, квартал 243, парцел XI-ТЕЦ.

7. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 0.7 л/сек

Върхов дебит - 9 л/сек в рамките на 2 часа/ден с прекъсване

Годишно водно количество: 22075 м³

Минимално необходимо водно количество –248 м³

Статично водно ниво –СВН= 9.50 м, кота СВН – 91.0 м

Допустимо понижение – 1.75 м до дълбочина под терена – 11.25 м

8. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- 7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- 7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво
- 7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 - 7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - 7.1.1.1.показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - 7.1.1.2.други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;
 - 7.1.1.3.изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели

по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“