



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-02-136-(3)

гр. Плевен, 04.06. 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-136/ 14.03.2025 г. за преиздаване и продължаване срока на действие на разрешително № 11530303/ 21.04.2011 г. за водовземане от подземни води и за реинжектиране чрез съществуващи съоръжения и необходимост от привеждане на разрешителното в съответствие със законовите изисквания.

1. Целта/те на заявеното използване на водите придобива следното съдържание:

Цели на водовземането:	Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им чрез термопомпена инсталация
Цел на ползването:	Реинжектиране на води в подземни води


2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: BG1G0000K1B041 – „Карстови води в Русенската формация“ – не се променя.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

В изпълнение на Решение № 4902/ 18.04.2024 г. на ВАС, целта на водовземане в решението (разрешителното) следва да бъде изменена на „за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им чрез термопомпена инсталация“. Актуализира се информацията и в раздел „Обект на водоснабдяване“.

Постъпили писма с вх. № КД-07-2229/ 29.04.2024 г. и вх. № КД-07-2229-(2)/ 02.08.2024 г., относно преобразуване на юридическото лице – титуляр на разрешителното, и заявление с вх. № РР-02-136/ 14.03.2025 г. за преиздаване и продължаване срока на действие на разрешително № 11530303/ 21.04.2011 г. за водовземане от подземни води и за реинжекция чрез съществуващи съоръжения. Съдебно споразумение от 25.03.2025 г. между Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и юридическите лица, обекти на преобразуването, и Определение № 964/ 25.03.2025 г. на АС – Русе.

На основание § 77 от ПЗР към НИД на Наредба № 1, от титуляря на разрешително № 11530303/ 21.04.2011 г. през 2017 г. е изискана информация за местоположението на съоръженията съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 и 5 от Наредба № 1 и за вида, типа и дълбочината на монтиране на помпеното оборудване. Представената от титуляря информация не е взета предвид при издаване на решение № 2399/ 28.03.2018 г. и решение № 3393/ 12.10.201 г. за продължаване и изменение на разрешителното, респективно разрешителното не е приведено изцяло в съответствие със законовите изисквания. С



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



цитираните две решения от 2018 г. и 2021 г. разрешителното не е приведено в съответствие и с новите правила за определянето и изчисляването на таксите, съгласно разпоредбата на § 3, ал. 1, т. 2 от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (в сила от 01.01.2017 г., приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г.).

Във връзка с влязла в сила Кадастрална карта за територията на гр. Мартен, общ. Русе, одобрена със Заповед № РД-18-349/ 22.05.2019 г. на Изпълнителен Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), е необходимо в разрешителното да се актуализират номерата на имота, в който се намират съоръженията за подземни води, и на имотите, в които се ползват подземните води.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Водовземно съоръжение:	„ТК1 – Булмаркет – Русе“ (Тръбен кладенец) Поземлен имот с идентификатор 47336.82.66 по КККР на гр. Мартен, общ. Русе, обл. Реси (номер по предходен план УПИ XXXIX по плана на гр. Русе ТМ АД, гр. Русе, общ. Русе), с учредено право на ползване с нотариален акт от 21.06.2024 г., заедно с находящите се върху тази площ три броя сондажни кладенци за оборотна вода. Координати WGS84 N - 43° 54' 07.06" E - 26° 04' 03.22" Надморска височина в Балтийска система 25.65 м.
а) технически параметри (конструкция)	„ТК1 – Булмаркет – Русе“ Дълбочина 200.00 м. Кондукторна колона: метална с диаметър Ø 529 мм от 0.00 м до 21.30 м, задтръбно циментирана; Експлоатационна колона: метална с диаметър Ø 362 мм от 0.00 м до 70.00 м, с гравийна засипка; Водоприемна част: метална с диаметър Ø 362 мм с филтрови отвори от 65.00 м до 70.00 м, с гравийна засипка, и необсадена част с диаметър Ø 190 мм от 70.00 м до 200.00 м;
б) оборудване	„ТК1 – Булмаркет – Русе“ Устието е вградено в бетонна шахта с размери 1.5 x 1.5 x 0.80 м Водовземането се осъществява с потопяема помпа VOGEL TVS10.1-2/2B VV L6W2602DH/A с Q_{max} = 45.0 л/сек. Помпата е спусната на дълбочина 45.00 м.
в) статично водно ниво	„ТК1 – Булмаркет – Русе“ Дълбочина на статичното водно ниво – 12.13 м Кота на статичното водно ниво – 13.52 м
Съоръжение(я) за реинжекция:	„ТК2 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен) (Тръбен кладенец) Поземлен имот с идентификатор 47336.82.66 по КККР на гр. Мартен, общ. Русе, обл. Реси (номер по предходен план УПИ XXXIX по плана на гр. Русе ТМ АД, гр. Русе, общ. Русе), с учредено право на ползване с нотариален акт от 21.06.2024 г.,

заедно с находящите се върху тази площ три броя сондажни кладенци за оборотна вода.

Координати WGS84

N - 43° 54' 07.46" E - 26° 04' 04.09"

Надморска височина в Балтийска система

26.25 м.

„ТКЗ – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен) (Тръбен кладенец)

Поземлен имот с идентификатор 47336.82.66 по КKKP на гр. Мартен, общ. Русе, обл. Реси (номер по предходен план УПИ XXXIX по плана на гр. Русе ТМ АД, гр. Русе, общ. Русе), с учредено право на ползване с нотариален акт от 21.06.2024 г., заедно с находящите се върху тази площ три броя сондажни кладенци за оборотна вода.

Координати WGS84

N - 43° 54' 08.18" E - 26° 04' 01.82"

Надморска височина в Балтийска система

24.93 м.

а) технически
параметри
(конструкция)

„ТК2 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен)

Дълбочина 184.50 м.

Кондукторна колона: метална с диаметър Ø 529 мм от 0.00 м до 20.00 м, задтръбно циментирана;

Експлоатационна колона: метална с диаметър Ø 362 мм от 0.00 м до 70.00 м, с гравийна засипка;

Водоприемна част: метална с диаметър Ø 362 мм с филтрови отвори от 65.00 м до 70.00 м, с гравийна засипка, и необсадена част с диаметър Ø 190 мм от 70.00 до 184.50 м;

Устието е вградено в бетонна шахта с размери 1.5 x 1.5 x 0.80 м;

„ТКЗ – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен)

Дълбочина 221.00 м.

Кондукторна колона: метална с диаметър Ø 529 мм от 0.00 м до 20.00 м, задтръбно циментирана;

Експлоатационна колона: метална с диаметър Ø 362 мм от 0.00 м до 70.00 м, с гравийна засипка;

Водоприемна част: метална с диаметър Ø 362 мм с филтрови отвори от 65.00 м до 70.00 м, с гравийна засипка, и необсадена част с диаметър Ø 190 мм от 70.00 м до 221.00 м;


Устието е вградено в бетонна шахта с размери 1.5 x 1.5 x 0.80 м

б) оборудване

„ТК2 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен)

В сондажа е спусната стоманени тръби Ø 200 до дълбочина 20 м, чрез които се осъществява връщането на водата в подземните води.

„ТКЗ – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен)



В сондажа е спусната стоманени тръби Ø 200 до дълбочина 20 м, чрез които се осъществява връщането на водата в подземните води.

в) статично водно ниво

„ТК2 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен)

Дълбочина на статичното водно ниво - 10.78 м

Кота на статичното водно ниво – 15.47 м

„ТК3 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен)

Дълбочина на статичното водно ниво - 11.45 м


Кота на статичното водно ниво – 13.48 м

4. Място на водовземане и реинжектиране: Поземлен имот с идентификатор 47336.82.66 по КKKP на гр. Мартен, общ. Русе, обл. Реси (номер по предходен план УПИ XXXIX по плана на гр. Русе ТМ АД, гр. Русе, общ. Русе), с учредено право на ползване с нотариален акт от 21.06.2024 г., заедно с находящите се върху тази площ три броя сондажни кладенци за оборотна вода. – *информацията се актуализира във връзка с влязла в сила КKKP.*

5. Обект на водоснабдяване: Офис сграда в ПИ с идентификатори 47336.82.71 и 47336.82.70 в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, бул. „Тутракан“ № 100, ЕКАТТЕ 47336, в която се намират термопомпена инсталация, изчислителен център с електронно-изчислителни машини и агрегат за електрическо захранване.

6. Проектни параметри на използването:

Параметри на разрешеното водовземане:	
а) Разрешен средноденонощен дебит:	„ТК1 – Булмаркет – Русе“ – Qпр. ср. дн. = 32.1 л/сек
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	„ТК1 – Булмаркет – Русе“ - Qпр.макс. = 45,0 л/сек - Време за черпене 17.12 часа
в) Разрешен годишен воден обем:	„ТК1 – Булмаркет – Русе“ – 1 012 306 куб.м/годишно
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите) съоръжение(я):	„ТК1 – Булмаркет – Русе“ S макс. доп. = 9,37 м при максимален дебит Q макс. = 45.0 л/сек и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 21.50 м
ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	1 000 000 куб.м/годишно
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	За охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им чрез термопомпена инсталация – 1 012 306 куб.м/годишно



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



**Параметри на
разрешеното
реинжектиране:**

а) Разрешен средноденонощен дебит:	Общо: 32.1 л/сек „ТК2 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен) Qпр. ср. дн.= 16.1 л/сек „ТК3 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен) Qпр. ср. дн.= 16.0 л/сек
б) Разрешен максимален дебит/време за реинжектиране:	„ТК2 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен) Qпр.макс. = 45.0 л/сек Време за черпене 17.12 часа „ТК3 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен) Qпр.макс. = 45.0 л/сек Време за черпене 17.12 часа
в) Разрешен годишен воден обем:	Общо: 1 012 306 куб.м/годишно „ТК2 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен) 507 730 куб.м/годишно „ТК3 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен) 504 576 куб.м/годишно
г) Максимално допустимо експлоатационно покачване в съоръжението(ята) за реинжекция:	„ТК2 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен) S макс. пок. = 3.03 м при максимален дебит Q макс. = 45.0 л/сек и динамично водно ниво от теренната повърхност до 8.51 м „ТК3 – Булмаркет – Русе“ (реинжекционен) S макс. пок. = 3.33 м при максимален дебит Q макс. = 45.0 л/сек и динамично водно ниво от теренната повърхност до 7.36 м


7. Актуализират се следните условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• Актуализират се текстовете в раздел „Задължение за заплащане на такса за водовземане“ по следния начин:

**Задължение за
заплащане на такса
за водовземане**

Титулярът на разрешителното:

1. Заплаща такси за водовземане и за ползване за реинжектиране, определени на база черпения и реинжектирания обем вода, температурата и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително.
2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларираят дължимата такса по образец,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

• Актуализират се текстовете в раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“ от разрешителното.

Изисквания към местата за мониторинг


1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение.
2. Измервателните устройства за отчитане на реинжектираните водни количества (водомерите) да са монтирани на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение.
3. Дълбочината на нивомерите да бъде съобразена с помпеното оборудване и оборудването за реинжекция на кладенците.
4. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените и на реинжектираните подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенците.

• Във връзка с чл. 171 от Наредба № 1, в раздел 11. „Други условия, съобразени със спецификата на водовземането“ се вписват следните условия:

11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането/реинжектирането

1. Да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на реинжектираните води в кладенците.
2. За ограничаване на замърсяването в рамките на проектната площ:
 - 2.1. Да не се допуска извършване на инжектиране/реинжектиране в подземните води на води от други водоизточници и с качество, неотговарящо на качествата на черпената вода от „ТК1 – Булмаркет – Русе“.
 - 2.2. Да не се допуска пряко отвеждане на замърсители в подземните води.
 - 2.3. Да не се извършват други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат да непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води, включително разкриването на нивото на подземните води на повърхността.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

