



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ PP-02- 57 -(4)

Гр. Плевен2025г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и заявление вх. № PP-02-57/04.02.2025 г., допълнено с вх. № PP-02-57(1)/04.03.2025г. за изменение и продължаване на разрешително № 11510480/09.03.2010 г. за водовземане от подземни води, последно изменено и продължено с решение № 2972/08.05.2020г.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Не се изменя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: - не се променя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

С вх. № PP-02-57/04.02.2025 г. допълнено с вх. № PP-02-57(1)/04.03.2025г. за изменение и продължаване на разрешително № 11510480/09.03.2010 г. за водовземане от подземни води, последно изменено и продължено с решение № 2972/08.05.2020г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.– дренаж 1 „Др Голям Тетарлък – ВиК Русе - Босилковци“ и дренаж 2 „Др Малък Тетарлък – ВиК Русе - Босилковци“.

Исканото изменение се изразява в изменение на имотите, в които се намират водовземните съоръжения, координатите и надморската височина на водовземните съоръжения.

След преглед на представената документация се установиха различия в местоположението на дренажите и липса на информация за конструкциите на двата дренажа, за което с писмо изх. № PP-02-57(2)/25.03.2025 г. е уведомен заявителя да представи липсващата информация. С писмо вх. № PP-02-57(3)/30.04.2025 г. са представени чертежи на дренажите.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: и

4. Място на водовземане:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



**Водовземно(и)
съоръжение(я):**

„Др Голям Тетарлък – ВиК Русе – Босилковци“ (Хоризонтален дренаж)
Поземлен имот 05743.79.229 област Русе, община Бяла, с. Босилковци, м. ПАВЛЕНСКИ ПЪТ, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 6701 кв. м, стар номер 000229, съгласно Заповед за одобрение на КККР РД-18-1677/10.10.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Съоръ- жение	Координати в система 2005		Координати WGS 84		Z, m
	X	Y	N	E	
Н-север	4813924.215	505917.543	43°27'39.246"	25°34'23.226"	122.56
Н-юг	4813848.372	505939.159	43°27'36.788"	25°34'24.184"	122.44
РШ1	4813883.025	505934.636	43°27'37.913"	25°34'23.987"	122.47
РШ2	4813897.122	505979.391	43°27'30.899"	25°34'49.0682"	120.04
СШ	4813913.443	506024.215	43°27'27.726"	25°34'48.732"	118.83

„Др Малък Тетарлък – ВиК Русе – Босилковци“ (Хоризонтален дренаж)

- РШ 1 – Поземлен имот 05743.100.1 област Русе, община Бяла, с. Босилковци, м. ТЕТРАЛИКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 57799 кв. м, стар номер 100001

- РШ 2 и РШ 3 (НИз)– Поземлен имот 05743.100.226 област Русе, община Бяла, с. Босилковци, м. ДЕВЕДАМА, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 6003 кв. м, стар номер 000226

Заповед за одобрение на КККР РД-18-1677/10.10.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Съоръ- жение	Координати в система 2005		Координати WGS 84		Z, m
	X	Y	N	E	
СШ	4813735.791	506505.711	43°27'33.126"	25°34'49.383"	117.70
РШ2	4813667.050	506498.705	43°27'30.899"	25°34'49.0682"	119.16
РШ1	4813569.120	506491.224	43°27'27.726"	25°34'48.732"	120.73
НИз	4813566.265	506526.089	43°27'27.63"	25°34'50.28"	

**а) технически параметри
(конструкция)**

„Др Голям Тетарлък – ВиК Русе – Босилковци“

Водовземното съоръжение представлява Т-образен дренаж, с дължина 45 м от север на РШ 1 и 35 м от юг на РШ 1, дължина на дренажа от РШ 1 до РШ 2 – 47 м, от РШ 2 до СШ – 47 м.

Изграден е чрез изкоп на траншея с ширина на дъното 100 см, в която са положени дренажни бетонови кюнета (корита) с капаци с височина 30 см върху пясъчна възглавница. Около тръбите е изпълнена чакълена засипка с височина 40 см, отгоре е положена трамбована глина с височина 50 см и върху нея обратен насип до кота терен.

Ревизионните шахти (РШ 1) е изградена с дълбочина 6.0 м с вътрешен размер 70x70 см с дебелина на стената 25 см, в основата шахтата е с вътрешни размери 70x120 см с височина от дъното 160 см. От двете страни на РШ 1 се

	вливат двата клона на дренажните лъчи. Отгоре шахтата е затворена с бетоно капак. Ревизионните шахти (РШ 2) е изградена с дълбочина 6.0 м с вътрешен размер 70x120 см с дебелина на стената 20 см. В РШ 1 се влива водата от дренажния клон и от РВ 1. Отгоре шахтата е затворена с бетонов капак. Събирателна шахта (СШ) е изградена бетонова двукамерна – с мокра и суха камера. Мократа камера с вътрешни размери 80x100x 160 см и дебелина на стената 30 см. Сухата камера е с вътрешни размери 70x80x600 см и дебелина на стената 30 см от дъното до височина 175 см и 25 см до покрива. Между мократа и сухата камера е изградена бетонова стена с размери 60x80 см и дебелина 20 см. В мократа камера се изливат водите от дренажните лъчи. В преградната стеничка са монтирани изпразнителна и водовземна тръба Ø 100 мм. На една от стените на СШ са монтирани стоманени скоби (стълба). На челната стена на СШ е оставен обслужващ отвор с височина 80 см, който се затваря с метална врата. „Др Малък Тетарлък – ВиК Русе – Босилковци“ Водовземното съоръжение представлява Г-образен дренаж, с дължина 35 м от изток на РШ 1, дължина на дренажа от РШ 1 до РШ 2 – 98 м, от РШ 2 до СШ – 67 м. Изграден е чрез изкоп на траншея с ширина на дъното 100 см, в която са положени дренажни бетонови кюнета (корита) с капаци с височина 30 см върху пясъчна възглавница. Около тръбите е изпълнена чакълена засипка с височина 40 см, отгоре е положена трамбована глина с височина 50 см и върху нея обратен насип до кота терен. Ревизионните шахти (РШ 1) е изградена с дълбочина 6.0 м с вътрешен размер 70x70 см с дебелина на стената 25 см, в основата шахтата е с вътрешни размери 70x120 см с височина от дъното 160 см. От двете страни на РШ 1 се влива източния дренажен лъч. Отгоре шахтата е затворена с бетоно капак. Ревизионните шахти (РШ 2) е изградена с дълбочина 6.0 м с вътрешен размер 70x120 см с дебелина на стената 20 см. В РШ 1 се влива водата от дренажния клон и от РВ 1. Отгоре шахтата е затворена с бетонов капак. Събирателна шахта (СШ) е изградена бетонова двукамерна – с мокра и суха камера. Мократа камера с вътрешни размери 80x100x 160 см и дебелина на стената 30 см. Сухата камера е с вътрешни размери 70x80x600 см и дебелина на стената 30 см от дъното до височина 175 см и 25 см до покрива. Между мократа и сухата камера е изградена бетонова стена с размери 60x80 см и дебелина 20 см. В мократа камера се изливат водите от дренажните лъчи. В преградната стеничка са монтирани изпразнителна и водовземна тръба Ø 100 мм. На една от стените на СШ са монтирани стоманени скоби (стълба). На челната стена на СШ е оставен обслужващ отвор с височина 80 см, който се затваря с метална врата.
б) оборудване	„Др Голям Тетарлък – ВиК Русе – Босилковци“ Водовземането се извършва от мократа камера на СШ чрез тръба Ø 100 мм и се отвежда по водопровод до ЧР на Помпена станция „Босилковци“

	„Др Малък Тетарлък – ВиК Русе – Босилковци“ Водовземането се извършва от мократа камера на СШ чрез тръба Ø 100 мм и се отвежда по водопровод до ЧР на Помпена станция „Босилковци“
--	---

5. **Обекти на водоснабдяване:** не се изменя

6. **Проектни параметри на използването:** Не се изменят

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:** - без промяна

8. **Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: „Контрол“
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.