



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-21 (.....) ⁷

гр. Плевен,06.2025 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б” и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-21/ 01.04.2025 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Дунав, за заустване на смесен поток от отпадъчни и замърсени атмосферни води за експлоатация на предприятие за месодобив и месопреработка в индустриалната зона на гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра.

2. Писмо от заявителя с вх. № РР-06-21 (1)/ 09.04.2025 г., с приложени документи за допълнение на подаденото заявление с вх. № РР-06-21/ 01.04.2025 г. и документацията към него.


3. Писмо с изх. № РР-06-21 (2)/ 17.04.2025 г. до Директора на РИОСВ гр. Русе за представяне на становище съгласно изискванията на чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2/ 08.06.2011 г. (ДВ бр. 47/ 21.06.2011 г.) за заявеното искане.

4. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за ползване на воден обект по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите и чл. 11 от Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/ 2011 г.).

5. Писмо с изх. № РР-06-21 (3)/ 25.04.2025 г. до заявителя за уведомяване за отстраняване на пропуските и недостатъците в подаденото заявление и приложената документация.

6. Писмо от РИОСВ гр. Русе, с вх. РР-06-21 (4)/ 21.05.2025 г. с изразено становище, в което се посочва, че инспекцията не възразява да бъде издадено заявеното разрешително след изпълнение на цитираните по-долу условия от Решение № РУ-20-ПР/ 18.03.2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, а именно:

➤ *Актуална информация относно фактическото текущо състояние на ЛПСОВ, предвид констатациите при извършена проверка на място на дата 13.05.2024 г., както и мерки и действия, необходими за привеждането и в съответствие за редовна експлоатация, в това число необходимост от реконструкция и модернизация на същата;*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



➤ Актуална информация относно наличие на савачно/затворно съоръжение към заустващия канал, в точката на заустване, което да служи за ограничаване постъпването на води при високи стоежи на река Дунав. При наличие на такова съоръжение, да се представи информация за техническото му състояние;

➤ Да се проектира и изгради система за автоматично затваряне на савачното съоръжение при точката на заустване, при високи стоежи на водите на река Дунав, предпазваща гравитачното навлизане на води от реката в заустващия канал, което създава предпоставки за замърсяване на водоснабителната зона около шахтови кладенци Раней.

➤ Да се изготви План-програма за недопускане замърсяването на водоснабителната зона около шахтови кладенци Раней, с отпадъчни води от предприятието, в периодите на високи стоежи на р. Дунав. Програмата да включва конкретни мерки и действия, в това число: вариант и способи за събиране на производствените отпадъчни води в такива периоди, временното им съхранение и предаването им на ВиК оператор за допречистване. Същата да се представи в РИОСВ-Русе.

➤ Да не се осъществява производствена дейност по месодобив и месопереработка в предприятието, включително заустване на производствени отпадъчни води, до получаване на всички съгласувателни и разрешителни документи, необходими за конкретната дейност.

7. Писмо с изх. № РР-06-21 (5)/ 28.05.2025 г. до заявителя с приложено становището на РИОСВ гр. Русе с техен изх. № И-2517/ 21.05.2025 г. и с указание да се изготви писмена информация, касаеща изпълнението на цитираните по-горе пет условия записани в издаденото от инспекцията Решение № РУ-20-ПР/ 18.03.2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и описани в становището, която да се представи в БДДР гр. Плевен и в РИОСВ гр. Русе.


8. Писмо от заявителя с вх. № РР-06-21 (6)/ 03.06.2025 г., с което са отстранени пропуските и недостатъците в подаденото заявление и приложената документация. Към писмото е приложена изисканата писмена информация (изх. № 115/ 02.06.2025 г. на заявителя), в която се посочва:

➤ Всички налични съоръжения към ЛПСОВ са проектирани за конкретния вид производствена дейност. През последните месеци са извършени:

- почистване и ремонт на всички съоръжения към ЛПСОВ;
- монтаж на нови помпени агрегати;
- монтаж на дозаторни помпи за коагуланти;
- подмяна на амортизирани водопроводни отклонения;
- монтаж на автоматизация – датчици, сигнализатори и автоматизирано управление;
- техническо обслужване на въздуходувки.

➤ Изготвена е и е приложена програма за привеждане на ЛПСОВ в съответствие с експлоатационните изисквания;

➤ Извършен е монтаж на автоматизиран шибърен спирателен савак на бетоновия колектор Ø 600 мм. Савакът е от клиновиден тип и е снабден с механична система за автоматично затваряне при повишено налягане и/или възвратен ход на потока и ръчен върток за затваряне и отваряне;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



➤ Изготвена е и е приложена План-програма за недопускане замърсяването на водоснабдителната зона около шахтплови кладенци Раней, с отпадъчни води от предприятието, в периодите на високи стоежи на р. Дунав.

➤ Не се осъществява производствена дейност по месодобив и месопреработка в предприятието, включително заустване на производствени отпадъчни води, до получаване на всички съгласувателни и разрешителни документи, необходими за конкретната дейност.

Заявителят е посочил, че цялата писмена информация с негов изх. № 115/ 02.06.2025 г. е представена в РИОСВ гр. Русе, където е заведена с вх. № АО-3396/ 02.06.2025 г.

9. Изискана и получена на 10.06.2025 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

10. Изискана на 09.06.2025 г. електронна справка от Община Силистра, обл. Силистра, за наличие или липса на задължения на заявителя.

11. Получена на 11.06.2025 г. електронна справка от Община Силистра, обл. Силистра, с информация, че заявителя няма задължения.

12. Извършена на 09.06.2025 г. проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

13. Изпратено на 09.06.2025 г. по електронен път до НАП ТД София, офис София, искане за информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

14. Получена на 10.06.2025 г. по електронен път до НАП ТД София, офис София, информация, че заявителя няма задължения.


II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване в р. Дунав, поречие Дунав, попада в границите на силно модифицирано повърхностно водно тяло (СМБТ) категория река с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001, име на водното тяло ДУНАВ DURWB001, код на типа R06, дължина на водното тяло: 477,664593 км., водосборна площ 4221,546357 км² и географско описание - р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичният потенциал на повърхностното тяло с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001 е умерен, а химичното състояние на тялото е недостигащо добро. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добър екологичен потенциал и добро химично състояние са макрозообентос (МЗБ), риби, живак и бромирани дифенилетири.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за силно модифицираното повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1DU000R001 са:

➤ до 2027 г. - „Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели макрозообентос и риби до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



бромирани дифенилетири и живак до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“;

след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Постигане на СКОС за добро химично състояние по показатели бромирани дифенилетири и живак след 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявената точка на заустване попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001 и се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Дунав, за заустване на смесен поток от отпадъчни и замърсени атмосферни води за експлоатация на предприятие за месодобив и месопереработка в индустриалната зона на гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код PI_2 – „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“ с действие за изпълнение на мярката с код PI_2_1 и наименование „Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“.

✓ Мярка с код PI_2 – „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“ с действие за изпълнение на мярката с код PI_2_2 и наименование „Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция, модернизация на ПСОВ“.


✓ Мярка с код PI_3 – „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води, зауствани във водни обекти“ с действие за изпълнение на мярката с код PI_3_1 и наименование „Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа и ПСОВ за производствени отпадъчни води зауствани във водни обекти“.

✓ Мярка с код PI_4 – „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“ с действие за изпълнение на мярката с код PI_4_1 и същото наименование като на мярката.

Мярката от ПУРН 2022 – 2027 г., която има отношение към заявеното искане е с код M42-V35 – „Планове за действие при извънредни ситуации“.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2/ 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/2011 г.):

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Дунав
Воден обект	Река Дунав



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg




Водно тяло	BG1DU000R001, ДУНАВ DURWB001
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на предприятие за месодобив и месопреработка в индустриалната зона на гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра.
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване № 1/ Поток № 1 – Заустване на смесен поток от пречистени в локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) отпадъчни и пречистени в каломаслоуловител (КМУ) замърсени атмосферни води, в място/точка на заустване с географски координати: $СШ\ 44^{\circ}\ 06'\ 45,444''$ и $ИД\ 27^{\circ}\ 13'\ 53,519''$ Надморска височина в точката на заустване: $H = 7,00$ м. Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{год. до}\ 43\ 949\ m^3/год.$
Място / места за собствен мониторинг	<u>Пункт № 1:</u> Сборна шахта за смесения поток от пречистени отпадъчни и замърсени атмосферни води, с географски координати: $СШ\ 44^{\circ}\ 06'\ 15,939''$ и $ИД\ 27^{\circ}\ 13'\ 56,244''$. <u>Пункт № 2:</u> Последната ревизионна шахта преди точката на заустване в р. Дунав на канализационния колектор за смесения поток от пречистени отпадъчни и замърсени атмосферни води.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 / Поток №1: Смесен поток от пречистени отпадъчни и замърсени атмосферни води	$Q_{средно\ ден.}\ (m^3/ден)$	165,508		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	$Q_{макс.час}\ (m^3/час)$	44,17			
	$Q_{год.}\ (m^3/год)$	43 949			
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	БПК ₅	50		на шестмесечие	еднократна
	ХПК	250		на шестмесечие	еднократна
	Общ азот	10		на шестмесечие	еднократна
	Общ фосфор	5		на шестмесечие	еднократна
	Мазнини	10		на шестмесечие	еднократна
	Детергенти	3		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	2		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От началото на действие на разрешителното.				

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен **регламентират дейността** в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект р. Дунав, поречие Дунав:

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. На съществуващата към ЛПСОВ аварийна/байпасна връзка, осигуряваща възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, на връзката да бъде монтирано затворно устройство, като нормалното му експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройството да става само след уведомяване и съгласие на РИОСВ гр. русе и при условията на чл. 126, ал. 3 от Закона за водите. 2. Няма изградена аварийна/байпасна връзка към каломаслоуловителя (КМУ). 3. При изграждане на аварийна/байпасна връзка към каломаслоуловителя (КМУ), осигуряваща възможност за заустване на непречистени или частично пречистени замърсени атмосферни води, на връзката да бъде монтирано затворно устройство, като нормалното му експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройството да става само след уведомяване и съгласие на РИОСВ гр. русе и при условията на чл. 126, ал. 3 от Закона за водите.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се извършва обеззаразяване на смесения поток от пречистени отпадъчни и замърсени атмосферни води при предписание на органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустваните отпадъчни и атмосферни води (<i>само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да не се допуска необосновано спиране на работата на монтираното устройство за измерване на количеството на пречистените в ЛПСОВ отпадъчни води. <u>Срок: Постоянен</u> 2. Да се монтира измервателно устройство за непрекъснато измерване с натрупване на количеството на пречистените в КМУ замърсени атмосферни води. <u>Срок: 31.01.2026 г.</u> 3. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg



	<u>Срок: Постоянен.</u> 3. Да се извършва в определените два пункта собствен мониторинг на смесения поток от пречистени отпадъчни и замърсени атмосферни води по посочените в настоящото разрешително за ползване на воден обект като индивидуални емисионни ограничения показатели и с посочените честота на пробовземане и вид на пробата. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите. <u>Срок: Постоянен.</u> 4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в РИОСВ гр. Русе, във връзка с прилагане на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите, и в БДДР гр. Плевен. <u>Срок: Постоянен.</u> 5. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на смесения поток от пречистени отпадъчни и замърсени атмосферни води и измерванията за количеството му, да се съхранява за период 6 (шест) години. <u>Срок: Постоянен.</u> 6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ гр. Русе, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително.
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на отделените отпадъци и утайки от ЛПСОВ и КМУ да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 2. При използване на утайките от ЛПСОВ в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 63/2016 г.).
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складове за химикали и горива, местата за временно съхранение на утайки от ЛПСОВ и КМУ, както и на други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се извършва повторно използване на пречистените отпадъчни и атмосферни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. За целия срок на действие на настоящото разрешително да се поддържа в изправност монтирания на отвеждащия колектор за смесения поток от пречистени отпадъчни и замърсени

	атмосферни води автоматизиран шибърен спирателен савак. 2. За целия срок на действие на настоящото разрешително, при високи водни стоежи в р. Дунав и невъзможно заустване в реката на смесения поток от пречистени отпадъчни и замърсени атмосферни води, същите да се съхраняват в наличните буферни съоръжения към ЛПСОВ – приемна шахта (35 м³) и осреднителен резервоар (600 м³).
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. Да се монтира каломаслоуловител (КМУ) за пречистване на замърсените атмосферни води събирани от производствената площадка в дъждовната канализационна мрежа. <u>Срок: 31.01.2026 г.</u> 2. При аварийни случаи свързани с канализационната мрежа, ЛПСОВ и КМУ да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник. 3. При изграждане на селищна канализационна мрежа около обекта на разрешителното и се осигури възможност за включване в нея на смесения поток от пречистени отпадъчни и замърсени атмосферни води да се уведомят БДДР гр.Плевен и РИОСВ гр. Русе. 4. Ежегодно да се извършва профилактика чрез специализирана техника на отвеждащия до р. Дунав канализационен колектор и на ревизионните шахти, с вода под налягане. Информация за извършената профилактика да се представя на БДДР гр.Плевен, РИОСВ гр. Русе и „В и К“ ООД гр. Силистра, в срок до 7 дни след приключване на профилактиката. 5. Ежегодно да се извършва чрез специализирана техника оглед и заснемане на вътрешността на тръбите на частите от канализационната система на площадката на предприятието за месодобив и месопреработка в индустриалната зона на гр. Силистра и частта от канализационния колектор за отвеждане до р. Дунав на смесения поток от пречистени отпадъчни и замърсени атмосферни води, които са изградени в непосредствена близост до двата водоизточника за обществено питейно-битово водоснабдяване R6 „ВиК - Силистра“ и R7 „ВиК - Силистра“, за наличие на размествания, спуквания и течове от тръбите, Информация за резултите от извършените оглед и заснемане на вътрешността на тръбите да се представя на БДДР гр. Плевен, РИОСВ гр. Русе и „В и К“ ООД гр. Силистра, в срок до 7 дни след приключване на огледа и заснемането. 6. При констатиране по време на извършения чрез специализирана техника оглед и заснемане на вътрешността на тръбите на частите от канализационната система на площадката на

	предприятието за месодобив и месопреработка в индустриалната зона на гр. Силистра и/или на частта от канализационния колектор за отвеждане до р. Дунав на смесения поток от пречистени отпадъчни и замърсени атмосферни води, които са изградени в непосредствена близост до двата водоизточника за обществено питейно-битово водоснабдяване R6 „ВиК - Силистра“ и R7 „ВиК - Силистра“, на размествания, спуквания и течове от тръбите, да се предприемат следните действия: ➤ Незабавно да се преустанови отвеждането към р. Дунав на смесения поток от пречистени отпадъчни и замърсени атмосферни води, като водните количества на смесения поток се събират и се съхраняват в наличните буферни съоръжения към ЛПСОВ – приемна шахта (35 м³) и осреднителен резервоар (600 м³); ➤ Незабавно да се уведомят БДДР гр. Плевен, РИОСВ гр. Русе и „В и К“ ООД гр. Силистра, за констатираните размествания, спуквания и течове от тръбите; ➤ В срок до 3 дни след констатацията да се предприемат съответните ремонтни дейности.
--	--


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

