



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-164-(¹)
гр. Плевен, 07.07.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1.Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“ (оросяване на тревни площи).

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неогена – Софийска котловина“ – BG1G000000N033.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.


Заявление с вх. № PP-02-164/28.03.2025 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. №3516-2348/10.03.2025 г. на РИОСВ - гр. София, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532502947007/12.06.2025г. агенцията е отговорила, че дружеството **няма** задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят **няма** задължения.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е **положителна** и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г., приет с Решение № 917 / 31.12.2024 г. на Министерски съвет, и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПВТ „Порови води в Неогена – Софийска котловина“ – BG1G000000N033 е оценено в ПУРБ добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели в ПУРБ за



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe. За ПВТ е обосновано изключение, определено за втория ПУРБ по чл. чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. – „удължаване на срока“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК-НСА, РАЙОН СТУДЕНТСКИ, СОФИЯ

Дълбочина: 120 м.

Експлоатационна колона: от 0,00 м до 84 м – сондиране с длето с $\varnothing$ 450 мм; от 0,00 м до 84,00 м – обсаждане с метална колона с $\varnothing$ 426 мм; от 0,0 м до 84,0 м – затръбна циментация; от 84,0 м до 120 м – сондирано с $\varnothing$ 346 мм; от 0,0 м до 120,0 м – обсаждане с колона от PVC тръби с $\varnothing$ 140 мм;

Филтърни участъци: в интервалите от 87,0 м до 95,0 м и от 104,0 м до 116,0 м; от 0,0 м до 120,0 м – гравийна засипка;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа „SUBTECK“ тип PM140-30 с максимален дебит 15куб.м/ч (4,1л/сек) при напор Н=81 м, монтирана на 70 м от терена.

4. Място на водовземане: ПИ №68134.1605.6156, ул. „Проф. Атанас Иширков“, кв. Студентски град, Район Студентски, Столична община, гр. София, Софийска област/столица/, ЕККАТЕ 68134-16.

Географски координати в система WGS 84: N-42°38'45.70" E-23°20'50.90"

Геодезически координати в с-ма 1970 г, К 9 X – 4597862.159 Y – 8500563.019

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 609,0 м.

5. Обект на водоснабдяване: за оросяване на зелени площи, измиване на алеи и тротоари в ПИ №68134.1605.6156, 232,057дка, на Спортна база на Национална спортна академия „Васил Левски“, кв. Студентски град, Район Студентски, Столична община, гр. София, Софийска област /столица/, ЕККАТЕ 68134-16.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0,9 л/сек;

Максимален дебит: 4,1 л/сек при водочерпене 5 часа и 16 минути в денонощието;

Минимално годишно водно количество: 18000 куб.м/годишно.

Годишно водно количество: 28382 куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“ (оросяване на тревни площи), като 27000 куб.м сезонно водно количество от 15.04. до 15.10.


СВН = 31,20 м /на кота 577,8 м н.м.в./

Макс. доп. експл. понижение на водното ниво $S_{\text{макс.}} = 6,23$ м, макс. ДВН = 37,43 м, /на кота ДВН = 571,57 м н.м.в. /

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:

- отчет на добитите водни количества;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- отчет на статичното водно ниво.

- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането—проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.


8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от

заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.„Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

