



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-02-216 (.....) ³
гр. Плевен, 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-216/ 23.05.2025г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11510122/ 03.09.2007г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.


С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите – не се променя.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстови води в Русенската формация – BG1G0000K1B041 – не се променя.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-216/ 23.05.2025 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11510122/ 03.09.2007 г. за водовземане от подземни води, последно продължено и изменено с Решение № 2816/04.12.2019 г. – тръбен кладенец „ТК – Дунарит – Русе“. Извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното, при която е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. В периода 2019 г. до 2024 г. включително са ползвани годишни водни количества много по-малки от разрешения воден обем с цели „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“, „промишлено водоснабдяване“, „охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“, както и нулеви стойности с цел „водоснабдяване за други цели“ (вкл. противопожарни нужди). Установеното е законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане. С писмо изх. № РР-02-216-(1)/ 13.06.2025 г. е изискано от титуляра да представи информация относно причините да не използва вода от „ТК – Дунарит – Русе“ за „водоснабдяване за други цели“ (вкл. противопожарни нужди) и да представи аргументирана обосновка за необходимите водни количества за всяка от четирите цели на водовземане. С писмо вх. № РР-02-216-(2)/ 01.07.2025 г. титулярят на разрешителното е изразил несъгласие с предложеното годишно водно количество в размер на 113530 куб.м.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



(средноденоношен дебит 3,6 л/сек), като е представил информация относно причините да не използва вода от „ТК – Дунарит – Русе“ за „други цели“. Представил е аргументирана обосновка за необходимите водни количества, разпределени по цели както следва: за „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ – 40000 куб.м/год, за „промишлено водоснабдяване“ – 160000 куб.м/год, за „охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ – 13000 куб.м/год и за „водоснабдяване за други цели“ (вкл. противопожарни нужди) – 600 куб.м/год.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК – Дунарит – Русе“ – не се променя;

4. Място на водовземане: поземлен имот с идентификатор 51679.216.710 обл. Русе, общ. Русе, с. Николово, м. СЛАТИНА, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Широколистна гора, площ 761451 кв.м, стар номер 000710. Заповед на одобрение на КККР № РД-18-887/30.03.2018г. издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

5. Обект на водоснабдяване: не се променя;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: **6,8 л/сек;**

Годишно водно количество: **213 600 куб. м/годишно;**

Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността: **213 600 куб. м/годишно;**

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– За „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ – **40 000 куб. м/ годишно;**

– За „Промишлено водоснабдяване“ – **160 000 куб. м/годишно;**

– За „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ – **13 000 куб. м/годишно;**

– За „Водоснабдяване за други цели“ (в т.ч. противопожарни нужди) – **600 куб. м/год.**

Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – **37,32 м**, до дълбочина от повърхността – **124,39 м**.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:


Без промяна.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

