



Изх. № PP-02-320 (1)

Гр. Плевен,21.08.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520482/19.08.2024 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 19.08.2030 г.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се изменя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: не се изменя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

С вх. № PP-02-320/31.07.2025 г. в БДДР е подадено заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520482/19.08.2024 г. Към заявлението е представена обосновка и мотиви за исканото изменение, поради установено различие в конструкцията на „ТК 2 – Диана Цветкова – Кардам“.

Във връзка с изпълнение на условията на разрешителното е подадена документация по изграждането на кладенеца с вх. № КД-07-2713/23.07.2025 г. в БДДР. След преглед на подадената документация от изграждането на кладенеца са установени несъответствия и различия от издаденото разрешително.

Изменението на разрешителното е свързано с изменение на местоположението на ТК, конструкцията, оборудването, статичното водно ниво, разрешения максимален дебит и на максимално допустимото понижение, в резултат от направените помпени тестове след изграждането на кладенеца .

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ТК 2 – Диана Цветкова – Кардам“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 400.0 м. Сондиране с диаметър Ø 495 мм от 0 до 80 м. Монтиране на стоманена кондукторна колона Ø 426 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 80 м до 199 м с диаметър Ø 395 мм. Спускане на стоманена техническа колона с диаметър Ø 325 мм от 0 до 199 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 199 м до 400 м с длето с диаметър Ø 190.5 мм и оставяне на открит ствол. Около устието на кладенеца ще бъде монтирана сглобяема конструкция от сандвич панели с проектни вътрешни размери 200x300x300 см.

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа тип SP SS 10210/7.B6, с дебит 155 м3/час и напор 200 м, спусната на дълбочина 190 м.

Географски координати в система WGS 84:

N 43°44'25.033" E 28°11'58.506"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Z = 158.35 м

4. Място на водовземане:

Не се променя

5. Обект на водоснабдяване:

Не се променя

6. Проектни параметри на използването.

Максимален дебит – 40 л/сек за 13.5 часа/ден

Статично водно ниво – 141.80 м, кота статично водно ниво – 16.55 м

Максимално допустимо понижение – 7.50 м до динамично водно ниво 148.30 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Не се изменят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

