



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-403 – (4)

гр. Плевен,13.08.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-403/ 12.11.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: “Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа”, с код BG1G000000N049.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Заявление с вх. № РР-02-403/ 12.11.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК - Георги Недков - Добрич“. Направена преценка на Заявлението по чл.61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията от Закона за водите. С писма наш изх. № РР-02-403-(1)/ 17.03.2025 г., изх. № РР-02-403-(2)/ 04.06.2025 г. заявителя е уведомен да отстрани несъответствията по преписката. С писмо вх. № РР-02-403-(3)/ 12.06.2025 г. е постъпила необходимата документация.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП ТД Варна, офис Добрич за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 085532503714984/ 06.08.2025 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения. Извършена е проверка на 06.08.2025 г. в БДДР относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Извършена е повторна преценка по Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

Направена е преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ, е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в ДРБУ и приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстово-порови води в Неоген-Сармат Добруджа“, с код BG1G000000N049, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и добро химично състояние. Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води,



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК - Георги Недков - Добрич ” (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 90 м. Сондиране с диаметър 394 мм в интервала от 0.00 до 20.00 м, спусната техническа кондукторна колона с диаметър 324 мм в интервала от 0.00 до 20.00 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 20 м до 90 м с диаметър 295 мм, спускане на стоманена експлоатационна колона с диаметър 139 мм от 0 до 90 м. Водоприемните филтри са в интервала 60 м до 85 м, задтръбно тампонирана с глина от 0.00 до 20.0 м и с гравийна засипка в интервала 20.0 до 90.0 м. Около устието на кладенеца е изградена шахта от бетонови пръстени с вътрешен диаметър 1000 мм и дълбочина 100 см. Шахтата се затваря с метален капак.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа “Speroni“, модел: SP 70-16 с дебит 1,0 л/сек и $H=65$ m, спусната на дълбочина 65 м.

4. Място на водовземане: Поземлен имот 72624.615.86, обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. Батовска № 20, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За къмпинг, мотел, площ 3600 кв. м, стар номер 8044, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

„ТК - Георги Недков - Добрич ” (Тръбен кладенец)

Географски координати в система WGS 84:

N 43°33'22.77” E 27°50'12.33”

Надморска височина в Балтийска височинна система:

N 243,66 м

5. Обект на водоснабдяване: Оросяване на тревни площи и измиване на алеи и площадки в ПИ 72624.615.86 по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0,1 л/сек

Максимален дебит: 1,0 л/сек до 2,4 часа в денонощието.

Годишен воден обем: 3154 куб.м/годишно

Сезонен воден обем: 2873 куб.м/годишно

Период на черпене в сезона: от 01 април – 15 октомври

Минимално необходимо водно количество за дейността: 2523 куб.м/годишно

СВН = 59,50 м, кота СВН = 184,16 м

Допустимо понижение: $S_{\text{макс. доп.}} = 1,3$ м при $DВН_{\text{макс.}} = 60$ м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво.
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:
- Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
- други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма
- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането- средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества
- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“