



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-02-437 - (3)

Плевен07.08.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-437/ 12.12.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера-Брегово-Новоселска низина“ с код BG1G0000QAL001.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед по чл.61 от Закона за водите на представената документация към заявление с вх. № РР-02-437/ 12.12.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец „ТК - Екостопанство - Дунав - Връв“, е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите. С писмо наш изх. № РР-02-437-(1)/ 17.02.2025 г. заявителя е уведомен да отстрани несъответствията по преписката. С писмо вх. № РР-02-437-(2)/ 19.05.2025 г. е постъпила необходимата документация.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП ТД Велико Търново, офис Видин за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 055532503667563/ 04.08.2025 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения. Извършена е проверка на 01.08.2025 г. в БДДР относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Извършена е повторна преценка по Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

Направена е преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ, е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в ДРБУ и приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера-Брегово-Новоселска низина“ с код BG1G0000QAL001, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: 1. Запазване и поддържане на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за NO₃ за добро химично състояние; 3.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК - Екостопанство - Дунав - Връв” (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 30,0 м.(проводим до 28,30 м) Сондирано с диаметър Ø 490,0 мм до дълбочина 30,00 м. Обсаден с ПВЦ тръби с диаметър Ø 160/5 мм. Водоприемна (филтърна) част е представена от кръгли отвори в интервала от 24,60 до 28,30 м.. Около устието на кладенеца е изградена шахта с размери 240x240x190 см, изпълнена от тухлена зидария.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа модел Pedrollo 4SR8/4 с дебит 3.6 м3/час (1 л/сек.), спусната на дълбочина от 26.4 до 27.7 м.

4. Място на водовземане: В поземлен имот с идентификатор 12317.32.227, обл. Видин, общ. Брегово, с. Връв село, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 78344 кв. м, стар номер 000027, Заповед за одобрение на КККР РД-18-1449/07.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

„ТК - Екостопанство - Дунав - Връв ” (Тръбен кладенец)

Географски координати в система WGS 84:

N 44°11'38.00” E 22°43'30.25”

Надморска височина в Балтийска височинна система:

N 52,93 м

5. Обект на водоснабдяване: Приготвяне на разтвори за растителна защита смесени с тор за наторяване на 57,752 дка. земеделски терени засяти с царевица, ечемик и жито в ПИ 12317.32.227 и ПИ 12317.31.46(последния с договор за наем на земеделска земя) по КККР на с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0,3 л/сек

Максимален дебит: 1,0 л/сек до 7 часа в денонощието.

Годишен воден обем: 9461куб.м/годишно

Сезонен воден обем: 4731куб.м/годишно

Период на черпене в сезона: от 01 април – 30 юли и 01 септември - 31 октомври (183 дни)

Минимално необходимо водно количество за дейността: 3154 куб.м/годишно

СВН = 24 м, кота СВН = 28,93 м

Допустимо понижение: $S_{\text{макс.доп.}} = 1,05 \text{ м}$ при $DВН_{\text{макс.}} = 25,05 \text{ м}$.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежесмесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежесмесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво.
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:
- Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
- други показатели , по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати;
- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането- средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.
- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

