



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-28 (8)

гр. Плевен10.09.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № PP-01-28/14.04.2025 г. за изменение на разрешително № 11120115/12.04.2022 г. за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Осъм. Към заявлението са приложени мотиви и обосновка на исканото изменение на разрешително № 11120115/12.04.2022 г., във връзка с увеличаване на напояваните земеделски площи.

Заявено е изменение на разрешителното в следните раздели:

1. В раздел **„Разрешено водно количество“** – *увеличава се* разрешеното водно количество, с цел допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари на общо **868 дка**, включващи **543 дка** от място на водовземане т. 1 и **325 дка** от място на водовземане т. 2 – $Q_{\max} = 60 \text{ л/сек}$.
2. В раздел **„Лимит на ползваната вода:“** – *увеличава се* лимита на ползваната вода, с цел допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари на общо **868 дка**, включващи **543 дка** от място на водовземане т. 1 – 103 дка от масив 1, 180 дка от масиви 22 и 23 и 260 дка от масив 25 и **325 дка** от място на водовземане т. 2 – 133 дка от масив 2 и 192 дка от масив 12.
 - от място на водовземане т. 1: с $W_{\text{год}} = 184\,620 \text{ м}^3/\text{г.}$, за общо на 543 дка;
 - от място на водовземане т. 2: с $W_{\text{год}} = 110\,500 \text{ м}^3/\text{г.}$, за общо на 325 дка.

Общо за допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари с **295 120 м³/г.**

3. В раздел **„Разрешен режим на водовземане:“** – *добавя се*


– За самостоятелно водоснабдяване за допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари, за общо на 543 дка от място на водовземане т. 1:

$W_{\text{сезонно}} = 184\,620 \text{ м}^3/\text{г.}$

от 01 април - 31 октомври

Лимит в сезона: $184\,620 \text{ м}^3/\text{г.}$

Лимит извън сезона: $0 \text{ м}^3/\text{г.}$



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

– За самостоятелно водоснабдяване за допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари, за общо на 325 дка от място на водовземане т. 2:

Wсезонно = 110 500 м³/г.

от 01 април -31 октомври

Лимит в сезона: 110 500 м³/г.

Лимит извън сезона: 0 м³/г.

4. В раздел „**Място на водоползването:**“ – *добавя се*

За допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари

– от място на водовземане т. 1: 543 дка, включващи 103 дка от масив 1, 180 дка от масиви 22 и 23 и 260 дка от масив 25

център на допълнително напояваната площ от място на водовземане т. 1

Координати WGS84

N - 43°28'25.96" E - 24°59'39.39", надморска височина - 43 м.

с. Трънчовица, община Левски, област Плевен, ЕКАТТЕ: 73345

– от място на водовземане т. 2: 325 дка, включващи 133 дка от масив 2 и 192 дка от масив 12

центъра на допълнително напояваната площ от място на водовземане т. 2

Координати WGS84

N - 43°28'12.41" E - 24°57'05.54", надморска височина - 41 м.

с. Трънчовица, община Левски, област Плевен, ЕКАТТЕ: 73345.

5. В раздел „**Място на ползването:**“ – *добавя се*

– За място на водовземане т. 1: Поставя се втора дървена скара върху бермата на корекцията с размери 2,00/2,00 м и площ 4,00 м². Върху скарата ще бъдат монтирани нова водна помпа в метално шаси, с непосредствено поставено след нея измервателно устройство. Помпата за напояване чрез поливни макари с Q_{max} = 60 л/сек ще се захранва с вода чрез смукателната тръба потопена на мин 0,5 м под кота ВН. След помпата, чрез напорни водопроводи, положени по терена, без да се засягат елементите на корекцията на р. Осъм, водата ще се отвежда до площите за напояване чрез поливни макари.

– За място на водовземане т. 2: Поставя се втора дървена скара върху бермата на корекцията с размери 2,00/2,00 м и площ 4,00 м². Върху скарата ще бъдат монтирани нова водна помпа в метално шаси, с непосредствено поставено след нея измервателно устройство. Помпата за напояване чрез поливни макари с Q_{max} = 60 л/сек ще се захранва с вода чрез смукателната тръба потопена на мин 0,5 м под кота ВН. След помпата, чрез напорни водопроводи, положени по терена, без да се засягат елементите на корекцията на р. Осъм, водата ще се отвежда до площите за напояване чрез поливни макари.

6. В раздел „**Схема и технически параметри на съоръженията:**“ – *добавя се*

– За място на водовземане т. 1: Поставя се втора дървена скара върху бермата на корекцията с размери 2,00/2,00 м и площ 4,00 м². Върху скарата ще бъдат монтирани нова водна помпа в метално шаси, с непосредствено поставено след нея измервателно



устройство. Помпата за напояване чрез поливни макари с $Q_{\max} = 60$ л/сек ще се захранва с вода чрез смукателната тръба потопена на мин 0,5 м под кота ВН. След помпата, чрез напорни водопроводи, положени по терена, без да се засягат елементите на корекцията на р. Осъм, водата ще се отвежда до площите за напояване чрез поливни макари.

– За място на водовземане т. 2: Поставя се втора дървена скара върху бермата на корекцията с размери 2,00/2,00 м и площ 4,00 м². Върху скарата ще бъдат монтирани нова водна помпа в метално шаси, с непосредствено поставено след нея измервателно устройство. Помпата за напояване чрез поливни макари с $Q_{\max} = 60$ л/сек ще се захранва с вода чрез смукателната тръба потопена на мин 0,5 м под кота ВН. След помпата, чрез напорни водопроводи, положени по терена, без да се засягат елементите на корекцията на р. Осъм, водата ще се отвежда до площите за напояване чрез поливни макари.

7. В раздел „**Параметри на разрешеното ползване:**“ – добавя се

- Разрешена площ на ползване за място на водовземане т. 1: $F=15,00$ м²;
- Разрешена площ за ползване за място на водовземане т. 2: $F=15,00$ м².

Предвид горното, на основание чл. 75 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** не се променя.

2. **Водно тяло** – не се променя.

2а. **Фактически основания, при които се издава/изменя разрешителното:**

Заявление вх. № РР-01-28/14.04.2025 г. за изменение на разрешително № 11120115/12.04.2022 г. за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, изменено с решение № 3583/20.06.2022 г. Към заявлението са приложени следните документи: документ за платена такса за изменение на разрешителното; регистрационна карта на земеделски производител; становище изх. № 4027 (3)/21.07.2021 г. на директора на РИОСВ – Плевен, касаещо напояване на 2600 дка земеделски площи в землището на с. Трънчовица, община Левски; мотиви и обосновка на исканото изменение и 2 бр. карти на площите за напояване.

Съгласно представените мотиви и обосновка, се иска изменение на разрешително № 11120115/12.04.2022 г. – увеличаване на площите за напояване. Искането е мотивирано с това, че при напояването съгласно издаденото разрешително на масив 1 и масив 2 (чрез широкозахватна кръгово въртяща се поливна техника (пивоти) не се обхваща цялата площ на масив 1 и масив 2 и че тези необхванати с напояване чрез пивоти площи от масив 1 и масив 2 граничат с други масиви, които се обработват от титуляра на разрешителното – ЗП Емил Димитров Стамов.

Съгласно обосновката, необхванати от издаденото разрешително площи за напояване (чрез пивоти) от масив 1 и масив 2 са следните: от място на водовземане т. 1 – 103 дка за масив 1 и от място на водовземане т. 2 – 133 дка за масив 2. Масивите, които са обработвани от титуляра на разрешителното и граничат с необхванатите с напояване с пивоти площи от масив 1 и масив 2 съгласно издаденото разрешително са следните: за място на водовземане т. 1 – общо 440 дка, включващи 180 дка от масиви 22 и 23 и 260 дка от масив 25 и за място на водовземане т. 2 – 192 дка от масив 12. Допълнителните площи за напояване – 868 дка, съответно от т. 1 – 543 дка и от т. 2 – 325 дка ще бъдат напоявани чрез дъждуване с поливни макари. Съгласно представените 2 бр. карти на площите за напояване,



в мястото на водовземане и ползване, освен двете помпи, поставени в т. 1 и в т. 2 съгласно издаденото разрешително, в т. 1 ще се монтира втори помпен комплект ($Q_{раб.} = 60$ л/сек.), а в т. 2 ще се монтира втори помпен комплект ($Q_{раб.} = 60$ л/сек). Използваните водни количества ще се измерват с разходомер, монтиран веднага след помпата, в началото на напорния водопровод.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването – променят се както следва:

Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	За място на водовземане т. 1: Поставят се две дървени скари върху бермата на корекцията, всяка с размери 2,00/2,00 м и площ 4,00 м². Върху всяка скара ще бъдат монтирани водна помпа в метално шаси, с непосредствено поставено след нея измервателно устройство. Всяка помпа – едната за напояване чрез пивоти с $Q_{max} = 43$ л/сек, а другата за напояване чрез поливни макари с $Q_{max} = 60$ л/сек, ще се захранват с вода чрез смукателна тръба, потопена на мин 0,5 м под кота ВН. След помпите, чрез съответните напорни водопроводи, положени по терена, без да се засягат елементите на корекцията на р. Осъм, водата ще се отвежда до определените площи за напояване – съответно чрез пивоти и чрез поливни макари. За място на водовземане т. 2: Поставят се две дървени скари върху бермата на корекцията, всяка с размери 2,00/2,00 м и площ 4,00 м². Върху всяка скара ще бъдат монтирани водна помпа в метално шаси, с непосредствено поставено след нея измервателно устройство. Всяка помпа – едната за напояване чрез пивоти с $Q_{max} = 39$ л/сек, а другата за напояване чрез поливни макари с $Q_{max} = 60$ л/сек, ще се захранват с вода чрез смукателна тръба, потопена на мин 0,5 м под кота ВН. След помпите, чрез съответните напорни водопроводи, положени по терена, без да се засягат елементите на корекцията на р. Осъм, водата ще се отвежда до определените площи за напояване – съответно чрез пивоти и чрез поливни макари.
---	---

4. Място на водовземане/водоползване/заустване:

4.1. Място на водовземане – не се променя.

4.2. Променя се текстът в раздел „Място на водоползването“, както следва:

Място на водоползването:	масив 1, напояване чрез пивоти на 433,00 дка, от място на водовземане т. 1 центъра на напояваната площ Координати WGS84 N - 43°28'16.76" E - 24°59'43.63" Надморска височина - 43 м. с. Трънчовица, община Левски, област Плевен, ЕКАТТЕ: 73345
---------------------------------	---

	масив 2, напояване чрез пивоти на 394,20 дка, от място на водовземане т. 2 центъра на напояваната площ Координати WGS84 N - 43°28'8.12" E - 24°57'30.51" Надморска височина - 41 м. с. Трънчовица, община Левски, област Плевен, ЕКАТТЕ: 73345 За допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари – от място на водовземане т. 1: 543 дка, включващи 103 дка от масив 1, 180 дка от масиви 22 и 23 и 260 дка от масив 25 център на допълнително напояваната площ от 543 дка, от място на водовземане т. 1: Координати WGS84 N - 43°28'25.96" E - 24°59'39.39", надморска височина - 43 м. с. Трънчовица, община Левски, област Плевен, ЕКАТТЕ: 73345 – от място на водовземане т. 2: 325 дка, включващи 133 дка от масив 2 и 192 дка от масив 12 център на допълнително напояваната площ от 325 дка, от място на водовземане т. 2: Координати WGS84 N - 43°28'12.41" E - 24°57'05.54", надморска височина - 41 м. с. Трънчовица, община Левски, област Плевен, ЕКАТТЕ: 73345
--	--

4.3. Променя се текстът в раздел „Място на ползването“, както следва:

Място на ползването:	За място на водовземане т. 1: Поставят се две дървени скари върху бERMата на корекцията, всяка с размери 2,00/2,00 м и площ 4,00 м². Върху всяка скара ще бъдат монтирани водна помпа в метално шаси, с непосредствено поставено след нея измервателно устройство. Всяка помпа – едната за напояване чрез пивоти с Q_{max} = 43 л/сек, а другата за напояване чрез поливни макари с Q_{max} = 60 л/сек, ще се захранват с вода чрез смукателна тръба, потопена на мин 0,5 м под кота ВН. След помпите, чрез съответните напорни водопроводи, положени по терена, без да се засягат елементите на корекцията на р. Осъм, водата ще се отвежда до определените площи за напояване – съответно чрез пивоти и чрез поливни макари. За място на водовземане т. 2: Поставят се две дървени скари върху бERMата на корекцията, всяка с размери 2,00/2,00 м и площ 4,00 м². Върху всяка скара ще бъдат монтирани водна помпа в метално шаси, с непосредствено поставено след нея измервателно устройство. Всяка помпа – едната за напояване
------------------------------------	---

	чрез пивоти с $Q_{\max} = 39$ л/сек, а другата за напояване чрез поливни макари с $Q_{\max} = 60$ л/сек, ще се захранват с вода чрез смукателна тръба, потопена на мин 0,5 м под кота ВН. След помпите, чрез съответните напорни водопроводи, положени по терена, без да се засягат елементите на корекцията на р. Осъм, водата ще се отвежда до определените площи за напояване – съответно чрез пивоти и чрез поливни макари.
--	---

4.4. Място на отвеждането – не се променя.

5. Параметри на разрешеното водовземане и ползване:

5.1. Променя се текстът в раздел „Разрешено водно количество:“, както следва:

Разрешено водно количество:	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури чрез пивоти на 433 дка от <u>масив 1</u> , от място на водовземане т. 1 – $Q_{\max} = 43$ л/сек.
	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури чрез пивоти на 394,20 дка от <u>масив 2</u> , от място на водовземане т. 2 – $Q_{\max} = 39$ л/сек.
	Самостоятелно водоснабдяване за допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари на общо 868 дка, включващи 543 дка от място на водовземане т. 1 и 325 дка от място на водовземане т. 2 – $Q_{\max} = 60$ л/сек.

5.2. Променя се текстът в раздел „Лимит на ползваната вода:“, както следва:

Лимит на ползваната вода:	За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури чрез пивоти на 433 дка от масив 1, от място на водовземане т. 1 $W_{\text{год}} = 129\,900 \text{ м}^3/\text{г.}$
	За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури чрез пивоти на 394 дка от масив 2, от място на водовземане т. 2 $W_{\text{год}} = 118\,260 \text{ м}^3/\text{г.}$
	За самостоятелно водоснабдяване за допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари на общо 868 дка , включващи <u>543 дка</u> от място на водовземане т. 1 – 103 дка от масив 1, 180 дка от масиви 22 и 23 и 260 дка от масив 25 и <u>325 дка</u> от място на водовземане т. 2 – 133 дка от масив 2 и 192 дка от масив 12. – от място на водовземане т. 1: с $W_{\text{год}} = 184\,620 \text{ м}^3/\text{г.}$, за общо на 543 дка; – от място на водовземане т. 2: с $W_{\text{год}} = 110\,500 \text{ м}^3/\text{г.}$, за

	общо на 325 дка.
	Общо за допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари 295 120 м ³ /г.
	Общо: 543 280 м ³ /г.

5.3. Променя се текстът в раздел „Разрешен режим на водовземане:“, както следва:

Разрешен режим на водовземане:	За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури чрез пивоти на 433 дка от масив 1, от място на водовземане т. 1: Всезонно = 129 900 м ³ /г. от 01 април -31 октомври Лимит в сезона: 129 900 куб. м Лимит извън сезона: 0 куб. м
	За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури чрез пивоти на 394,20 дка от масив 2, от място на водовземане т. 2: Всезонно = 118 260 м ³ /г. от 01 април -31 октомври Лимит в сезона: 118 260 куб. м Лимит извън сезона: 0 куб. м
	За самостоятелно водоснабдяване за допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари, за общо на 543 дка от място на водовземане т. 1: Всезонно = 184 620 м ³ /г. от 01 април -31 октомври Лимит в сезона: 184 620 куб. м Лимит извън сезона: 0 куб. м
	За самостоятелно водоснабдяване за допълнително напояване на земеделски култури чрез поливни макари на 325 дка от място на водовземане т. 2 Всезонно = 110 500 м ³ /г. от 01 април -31 октомври Лимит в сезона: 110 500 куб. м Лимит извън сезона: 0 куб. м

5.4. Променя се текстът в раздел „Параметри на разрешеното ползване:“, както следва

Параметри на разрешеното ползване:	Разрешена площ на ползване за място на водовземане т. 1: $F=30,00 \text{ м}^2$. Разрешена площ за ползване за място на водовземане т. 2: $F=30,00 \text{ м}^2$.
---	--

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. В Раздел „Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми:“ от Приложението към разрешителното, текстът на условие т. 1 се променя *както следва*:

Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми:	1. За измерване на отнетите от река Осъм водни количества да се монтира на всяка помпа за вода, измервателно устройство, отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, и да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, за пломбиране на устройствата. Срок: До 15 дни след монтиране на всяка помпа за вода.
---	--

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

