



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-308 (/)

Гр. Плевен,10-09.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520462/01.04.2024 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 01.04.2030 г.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се изменя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: не се изменя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

С вх.№ РР-02-308/23.07.2025 г. в БДДР е подадено заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520462/01.04.2024 г., изменено с решение № 4277/20.08.2024г. Към заявлението е представена обосновка и мотиви за исканото изменение, поради установено различие в конструкцията на „ТК 1 – Агро Бизнес Интернешънъл – Генерал Тошево“.

Във връзка с изпълнение на условията на разрешителното е подадена документация по изграждането на кладенеца с вх. № КД-07-2494/26.06.2025 г. в БДДР. След преглед на подадената документация от изграждането на кладенеца са установени несъответствия и различия от издаденото разрешително.

Изменението на разрешителното е свързано с изменение на конструкцията, оборудването, статичното водно ниво и на максимално допустимото понижение след изграждането на кладенеца .

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ТК 1 – Агро-Бизнес Интернешънъл – Генерал Тошево“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 450.0 м. Сондиране с диаметър Ø 552.4 мм от 0 до 20 м. Монтиране на стоманена кондукторна колона Ø 530 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 20 м до 110 м с диаметър Ø 495 мм. Спускане на стоманена техническа колона с диаметър Ø 426 мм от 0 до 110 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 110 м до 250 м с диаметър Ø 395 мм, спускане на експлоатационна колона с диаметър Ø 273.1 мм в интервала от +1.0 до 250 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 250 до 450 с длето с диаметър Ø 190.5 мм и оставяне на открит ствол. Около устието на кладенеца ще се монтира сглобяема конструкция от сандвич панели с проектни вътрешни размери 200x300x300 см.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Кладенецът е оборудван с потопяема помпа тип VSP SS 08125/11.B4, с дебит 130 м³/час и напор 228 м, спусната на дълбочина 239 м.

4. Място на водовземане:

Не се променя

5. Обект на водоснабдяване:

Не се променя

6. Проектни параметри на използването.

Максимален дебит – 36 л/сек за 9.8 часа/ден

Статично водно ниво – 208 м, кота статично водно ниво – 18.87 м

Максимално допустимо понижение – 10 м до динамично водно ниво 198 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Не се изменят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

