



Изм. № PP-02-226-(7)
гр. Плевен, 30.09.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“ (добив на топлинна енергия с цел отопление/охлаждане на сгради).

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватерна – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Заявление с вх. № PP-02-226/ 02.06.2025 г. и вх. № PP-02-226-(6)/17.09.2025 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. № 11744-6074/ 11.06.2025 г. на РИОСВ - гр. София, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532504379584/ 26.09.2025 г. агенцията е отговорила, че дружеството **няма** задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят **няма** задължения.

Направената преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет, и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватерна – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели в ПУРБ за количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe. За ПВТ е обосновано изключение, определено за втория ПУРБ по чл. чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. – „удължаване на срока“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК 2 ПОРШЕ ИМОБИЛИЕН, ВРЪБНИЦА, СОФИЯ“ (тръбен кладенец, черпателен)

Дълбочина: 80 м.

Експлоатационна колона: от 0,00 м до 80,00 м – комбинирана обсадно-филтрова експлоатационна колона, метална с Ø 220 мм;

Филтърни участъци: в интервалите от 14,0 м -19,0 м, и от 24,0 м - 39,0 м, от 44,0 м-49,0 м, от 54,0 м -59,0 м и от 64,0 м -69,0 м; от 80,0 м до 0,0 м – гравийна засипка;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа „GRUNDFOS“ SP 11-20 с максимален дебит 3,0 л/сек, инсталирана на 70 м от терена.

4. Място на водовземане: ПИ с идентификатор 12084.2761.127, бул. Сливница № 447, с. Волюяк, Район Връбница, Столична Община, Област София /столица/, ЕККАТЕ 12084.

Географски координати в система WGS 84: N-42°44'34.28" E-23°13'43.84"

Геодезически координати в с-ма 1970 г, К 9 X – 4608633.503 Y – 8490858.476

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 555 м.

5. Обект на водоснабдяване: отопление/охлаждане на автосервиз и зала за продажба на автомобили в ПИ с идентификатор 12084.2761.127, бул. Сливница № 447, с. Волюяк, Район Връбница, Столична Община, Област София /столица/, ЕККАТЕ 12084.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 2,0 л/сек;

Максимален дебит: 3,0 л/сек при водочерпене 16 часа в денонощието;

Минимално годишно водно количество: 63072 куб.м/годишно.

Годишно водно количество: 63072 куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“.

СВН = 8,26 м /на кота 546,74 м н.м.в./

Максимално допустимо експлоатационно понижение: 2,67м, макс. ДВН = 10,93 м, /на кота ДВН = 544,07 м н.м.в. /

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на динамичното водно ниво.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането–проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул. ”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

