



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-350 (2)

Гр. Плевен, 30.09.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: ПВТ „Порови води в Кватернера – р.Янтра“ с код BG1G0000QAL020.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Заявление вх.№ PP-02-35026.08.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № PP-02-350/26.08.2025 г., допълнено с вх. № PP-02-350(1)/26.09.2025г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София-ГДО, София-ГДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера – р.Янтра“ с код BG1G0000QAL020, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК 1 – ВиК Йовковци – Сухиндол“ (Шахтов кладенец)

Дълбочина – 6.90 м под терена. Шахтовият кладенец е изграден чрез изкоп в интервала от 0 до 6.90 м. В изкопа са спуснати бетонови пръстени с вътрешен диаметър Ø 3000 мм от 0 до



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.90 м. Задтръбното пространство е запълнено с гравийна засипка 15-40 мм от 6.90 м до 2.0 м, а от 2.0 м до 0 м е запълнено и тампонирано с глина. Водоприемната част е представена от вливни отвори в интервала от 3.0 до 6.50 м. Странично на пръстените са монтирани метални скоби до съществуващата междинна площадка на дълбочина 3.70 м от горен ръб капак. Върху устието на кладенеца е изградена коносовидна бетонова шахта с височина 150 см, в която е оставен обслужващ отвор.

До кладенците са изградени резервоар и помпена станция. За експлоатация на кладенеца е спусната потопяема помпа WILO TWI 6.18-05-D с дебит 27 куб.м./час и напор 53 м със смукател на дълбочина 5.50 м. Водата от кладенеца отива в резервоара, а от него се тласка към напорния резервоар на селото.

„ШТК 2 – ВиК Йовковци – Сухиндол“ (Шахтово-тръбен кладенец)

Дълбочина – 10.0 м под терена. Шахтовият кладенец е изграден чрез изкоп в интервала от 0 до 10.0 м. В изкопа са спуснати бетонови пръстени с вътрешен диаметър Ø 3000 мм от 0 до 7.0 м. Задтръбното пространство е запълнено с гравийна засипка 15-40 мм от 7.0 м до 2.0 м, а от 2.0 м до 0 м е запълнено и тампонирано с глина. Водоприемната част е представена от вливни отвори в интервала от 3.0 до 6.50 м. В последствие в кладенеца е извършено сондиране с диаметър Ø 550 мм до дълбочина 10.0 м. В отвора са спуснати 2 броя гофрирани ПВЦ тръби с диаметър Ø 250 мм и два броя ПВЦ тръби Ø 110 мм в интервала от 2.60 м до 10.0 м. Тръбите са перфорирани в интервала от 6.0 до 10.0 м.

До кладенците са изградени резервоар и помпена станция. За експлоатация на кладенеца е спусната потопяема помпа WILO TWI 6.50-03-C с дебит 60 куб.м./час (регулиран на 27 куб.м./час) и напор 40 м със смукател на дълбочина 5.50 м. Водата от кладенеца отива в резервоара, а от него се тласка към напорния резервоар на селото.

4. Място на водовземане:

ШК 1 в Поземлен имот 70295.52.291 област Велико Търново, община Сухиндол, гр. Сухиндол, м. АЛЧАКА, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 2853 кв. м, стар номер 001291,

ШК 2 в Поземлен имот 70295.324.389 област Велико Търново, община Сухиндол, гр. Сухиндол, м. ТЪМРЕШ, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 5342 кв. м, стар номер 000389,

Заповед за одобрение на КККР РД-18-1108/15.05.2018 г., издадена от Изпълнителен директор на АГКК, предоставен за ползване

BC №	Координати WGS 84		Z, m
	N	E	
ШК 1	43°11'37.153"	25°13'44.430"	122.100
ШК 2	43°11'33.306"	25°13'26.883"	122.700

5. Обект на водоснабдяване:

Питейно-битово водоснабдяване на с.Димча, общ.Сухиндол, област Велико Търново

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – общо 6.0 л/сек, в т.ч. по 3.0 л/сек на всеки кладенец

Върхов дебит – общо 15.0 л/сек, в т.ч. по 7.5 л/сек на всеки кладенец за 9.6 часа/ден

Годишно водно количество – общо 189216 куб.м/год., в т.ч. по 94608 куб.м/год. на всеки кладенец

Минимално необходимо водно количество за дейността – 189216 м³/год.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Статично водно ниво: ШК 1 - СВН – 3.60 м кота СВН – 118.50, ШК 2 - СВН – 3.60 м кота СВН – 119.10

Допустимо понижение: ШК 1 – 1.90 м до дълбочина на водното ниво 5.50 м, ШК 2 – 1.90 м до дълбочина на водното ниво 5.50 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- 7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от всеки кладенец
- 7.2. Да извършва ежемесечно измерване на на всеки кладенец на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво
- 7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" на всеки кладенец включва:
- 7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
- 7.1.1.1. показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
- 7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;
- 7.3.2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа
- 7.3.3. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- 7.3.4. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества
- 7.3.5. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“