



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-359 (1)

Гр. Плевен, ²⁵⁻⁰⁹.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код BG1G000N1BP036.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Заявление Вх. № РР-02-359/01.09.2025 г. в БДДР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-359/01.09.2025 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптиран извор „КИ Ибришима – ВиК Враца - Алтимир“ е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София-ГДО, София - ГДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения..

Направената преценка е положителна и се изготвя спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ с код BG1G000N1BP036 (сарматски водоносен хоризонт), което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„КИ Ибришима - ВиК Враца - Алтимир“ (Каптаж на извор)

Каптирането на извора е извършено чрез два дренажни лъча от бетонови тръби Ø 200 с дължина на Лъч 1 – 45.0 м, Лъч 2 – 37.0 м, в краищата на които са изградени бетонови РШ 1 и РШ 2 с размери 120x120 см и дълбочина 3.25 м под терена и 0.25 м над терена, затворени с



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



бетонни капаки. Дренажните тръби са положени на дълбочина 3.0 м под терена, над тях е направена засипка от чакъл с по-едра и по-дребна фракция. Отгоре е направен бетонов екран и над него е положен насип от тръмбована глина. Водата от дренажните лъчи постъпва в събирателна шахта (СШ), изградена от бетонни пръстени с вътрешен диаметър Ø 3000 и височина 5.0 м. Отгоре шахтата е затворена с бетонов капак, в който е оставен отвор надстроен с входна шахта с размери 120x120 см и височина 1.50 м. Входа на шахтата е затворен с метална врата.

Водовземането се извършва от СШ като на дълбочина 4.20 м са монтирани 2 броя смукателни тръби Ø 89 см и Ø 76 см на два броя помпи, които са поставени в помпената станция, изградена в близост. Водата се тласка до напорен резервоар, откъдето гравитачно се подава към селото.

4. Място на водовземане:

Поземлен имот 00401.54.3 област Враца, община Бяла Слатина, с. Алтимир, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За съоръжение на водопровод, площ 5275 кв. м, стар номер 054003, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-882/30.03.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, предоставени за ползване.

№ т.	Географски координати		Надморска в-на
	В	Л	Н /м/
РШ 1	43°31'54.9"	23°46'58.3"	104.50
РШ 2	43°31'54.4"	23°47'01.7"	105.00
СШ	43°31'54.6"	23°47'00.0"	103.80

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване на с.Алтимир, общ.Бяла Слатина, обл.Враца

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – 4.5 л/сек

Годишно водно количество – 141912 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 141912 м³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от извора
- Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на извора, съставяне на хидрограма и оценка на ресурса
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониумови йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕН МАРИНЧЕВ

*И.Д. Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“
Заповед № 1106/24.09.2025 г. на Министъра на МОСВ*



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

