



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-433 – (6)

гр. Плевен, 05.09.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-433/ 11.12.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за животновъдство“ и „Водоснабдяване за други цели“ (поливане на тревни площи)

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: “Карстови води в Малм-Валанжския басейн”, код BG1G0000J3K051.


2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено заявление с вх. № РР-02-433/ 11.12.2024 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за тръбен кладенец „ТК - Еколес Венец - Осеновец“. Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите. С писмо наш изх. № РР-02-433(1)/ 02.04.2025 г. заявителя е уведомен да отстрани несъответствията по преписката. С писма вх. № РР-02-433(2)/ 03.06.2025 г., вх. № РР-02-433(3)/ 16.06.2025 г. и вх. № РР-02-433(4)/ 18.06.2025 г. е постъпила необходимата документация.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП Варна, офис Шумен за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 275532503602477/ 29.07.2025 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител има задължения. С писмо изх. № РР-02-433 (5)/ 06.08.2025 г. заявителят е уведомен за наличието на задължения към НАП и за необходимостта същите да бъдат заплатени.

БДДР е направила ново запитване по електронен път в НАП Варна, офис Шумен за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 2755325040187962/ 28.08.2025 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения.

Извършена е повторна преценка на Заявлението по чл. 61 от закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

Направена е преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ, е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в ДРБУ и приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Обект на преценка е водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения от ПВТ “Карстови води в Малм-Валанжския басейн” с код BG1G0000J3K051, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК - Еколес Венец - Осеновец” (Тръбен кладенец)

Дълбочина на кладенеца 540 м. (проводим до 24м). Сондирано с диаметър Ø 444.5 мм от 0 до 40 м и е обсаден с кондукторна стоманена колона с диаметър Ø 377/8 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 40 до 528.0 м с диаметър □ 311.2 мм и спускане на стоманена колона с диаметър Ø 193.7/5 мм от 0 до 480.0 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 480 до 540 м с Ø диаметър 165.1 мм и оставен на открит ствол. Около устието е изградена подземна бетонова шахта с размери 370x240x180 см. Затваря се с метален капак и се заключва.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява потопяема помпа "GRUNDFOS" модел SP17-26 с дебит $Q = 17.0 \text{ м}^3/\text{час}$ (4,72 л/сек) при напор $H=214 \text{ м}$, спусната на дълбочина 155 м.

4. Място на водовземане: В поземлен имот с идентификатор 54119.42.21, с. Осеновец, местност Дъбравата, общ. Венец, обл. Шумен, НТП За животновъдна ферма, площ 20882 кв. м, номер по предходен план 042021, Заповед за одобрение на КККР РД-18-1983/20.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

„ТК - Еколес Венец - Осеновец” (Тръбен кладенец)

Географски координати в система WGS 84:

N 43°33'51.47" E 26°55'01.75"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

N 350,12 м

5. Обект на водоснабдяване: Поливане на тревни площи и водопой на животни и птици в ПИ с идентификатори 54119.42.21, 54119.42.24, 54119.42.25 по КККР на с. Осеновец, общ. Венец и ПИ с идентификатори 10642.36.105, 10642.35.7 по КККР на с. Венец, общ. Венец

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 2,3 л/сек

Максимален дебит: 4,7 л/сек до 11,7 часа в денонощието.

Годишен воден обем: 72533 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността: 58026 куб.м/годишно

СВН = 101,3 м, кота СВН = 248,82 м

Допустимо понижение: $S_{\text{макс. доп.}} = 42,7 \text{ м}$ при $DВН_{\text{макс.}} = 144 \text{ м}$.

7. Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води.

- Водоснабдяване за животновъдство (водопой на 1100 бр. животни и птици - фазани, елени, диви прасета, диви зайци и крави) - 60225 куб.м/годишно.

- Водоснабдяване за други цели (поливане на тревни площи) - 12308 куб.м/годишно.

8. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежесмесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежесмесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво.
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:
- Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

- други показатели , по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води –няма;
- изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл.67, ал. 1 по Наредба 1/ 10.10.2007 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа.
- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането- средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.
- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: „Контрол“
Заповед за заместване:
№ 44/20.06.2023 г.