



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-51

Плевен, 21.10.2025г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, във връзка с чл. 72, ал. 2 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), Заявление с вх. № РР-06-51/11.08.2025г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за изменение на разрешително № 13140011/02.05.2007г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, обявявам следното съобщение:

І. Фактически основания, при които се издава решението:

1. Заявление с вх. № РР-06-51/11.08.2025г. за изменение на разрешително № 13140011/02.05.2007г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в землището на гр. Разград, община Разград, област Разград.

2. Изискано с писма изх. № РР-06-51-(1)/ 22.08.2025г. и изх. № РР-06-51-(3)/ 25.09.2025г. становища от Директора на РИОСВ – Русе, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).

3. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – Русе с изх. № И-4348/03.09.2025г. и наш вх. № РР-06-51-(2)/ 03.09.2025г.

4. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – Русе с изх. № И-4773/01.10.2025г. и наш вх. № РР-06-51-(4)/ 01.10.2025г.

5. Съгласно Директива 2000/60/ЕС (Рамковата директива за водите) заустванията, емисиите и загубите на приоритетно опасни вещества трябва да бъдат преустановени след 31.12.2020г. Съгласно изискванията на РДВ и във връзка с указания от МОСВ с изх. № 12-00-972/04.03.2020г. в разрешителното се поставят допълнителни условия, свързани с преустановяването на заустването на приоритетно опасни вещества след 31.12.2020г.

Съгласно условията, поставени в таблицата от раздел “Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване” на решение № 3020/14.07.2020г. за изменение и за продължаване на срока на действие на разрешително № 13140011/02.05.2007г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р. Бели Лом, стойностите на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) за показателите **живак и кадмий** в разрешителните са определени с текста “не се допускат в отпадъчните води” след 31.12.2020г., т.е. **концентрации на изпитваните приоритетно опасни вещества да са под границите на количествено определяне на съответния метод за анализ**. С решението са поставени и допълнителни условия, съобразно спецификата на обекта в раздел “Условия, при които се предоставя правото за използване” подраздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“, а именно:

1. В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води (т.е. концентрациите на изпитваните приоритетно опасни вещества да са



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg



над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ), дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява с честота „веднъж на три месеца“ за срок от следващите 3 години.

2. В случай, че при извършване на изпитването, се установят концентрации на изпитваните приоритетно опасни вещества над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви Програма с предвидени мероприятия и мерки, с поставени срокове за поетапно намаляване и прекратяване на замърсяването с установените приоритетно опасни вещества, вкл. живак и кадмий (ако са налични). Програмата да се представи за съгласуване в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен в срок от един месец след получаването от титуляра на разрешителното на протоколите с резултатите от извършените анализи.

3. Заустването на приоритетни опасни вещества, вкл. кадмий и живак се счита за преустановено, ако измерената концентрация на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерена във водата на довеждащите водопроводи, захранващи водопроводната мрежа на агломерацията, при осигурено пробонабиране едновременно от вход на водопроводната мрежа на града и на изход ПСОВ – Разград.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в актуализирания План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет, имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е преценено и с оглед съвместимостта му с актуализирания Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. Водоприемникът р. Бели Лом, в който се извършва заустването на пречистените отпадъчни води от Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Разград, община Разград, област Разград, попада в обхвата на повърхностно водно тяло (BT) категория река с код (EUCD_RWB) **BG1RL900R1012**, име на водното тяло БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012, код на типа R07, дължина на водното тяло 75,876711 км, водосборна площ 673,885128 км². Географско описание на водното тяло: р. Бели Лом след язовир Бели Лом до вливане на р. Долапдере при Писанец, вкл. приток р. Наловска. Съгласно ПУРБ 2016-2021г. водното тяло е било определено като силно модифицирано, а в ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), водно тяло с код **BG1RL900R1012** е определено като естествено. Същото е оценено в **много лошо екологично състояние по Фитобентос, Макрозообентос, Риби, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК₅ и с добро химично състояние.**

За повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) **BG1RL900R1012** е приложено изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл. 4(4)(a)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ - удължен срок по технически причини – Фитобентос, Макрозообентос, Риби, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК₅. Заложената цел до 2027г. за водното тяло е постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Риби до 2027. Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК₅ до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние. Заложената цел след 2027г. за водното тяло е постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Риби след 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.

А. В раздел “Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване” таблицата се променя по следния начин:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 / Поток №1 – изход ПСОВ	Q _{ср. ден.} (м³/ден.)	9 720		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	Q _{макс.ч.} (м³/час)	468			
	Q _{год.} (м³/год.)	3 547 800			
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		Два пъти на месец	Еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		Два пъти на месец	Съставна средноденоношна
	БПК	25		Два пъти на месец	Съставна средноденоношна
	ХПК (бихроматна)	125		Два пъти на месец	Съставна средноденоношна
	Азот (общ)	15		Два пъти на месец	Съставна средноденоношна
	Фосфор (общ)	2,0		Два пъти на месец	Съставна средноденоношна
	Желязо (общо)	1,5		Един път на шестмесечие	Еднократна
	Живак*	Не се допуска в отпадъчните води *		Един път на тримесечие**	Еднократна
	Никел	0,2		Един път на шестмесечие	Еднократна
	Кадмий*	Не се допуска в отпадъчните води *		Един път на тримесечие**	Еднократна
	Хром (шествалентен)	0,05		Един път на шестмесечие	Еднократна
	Мед	0,1		Един път на шестмесечие	Еднократна
	Олово	0,05		Един път на шестмесечие	Еднократна
	Цинк	5		Един път на шестмесечие	Еднократна
	Цианиди (свободни)	0,05		Един път на шестмесечие	Еднократна

Анионоактивни детергенти	1,0		Един път на тримесечие	Еднократна
Екстрахируеми вещества	3,0		Един път на тримесечие	Еднократна
Феноли (летливи)	0,05		Един път на тримесечие	Еднократна
Нефтопродукти	0,3		Един път на тримесечие	Еднократна

* „Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количествено определяне на метода за анализ или при изпълнение на Условие 3 от подраздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ на настоящото разрешително.

** ВиК операторът да извършва мониторинг на приоритетно опасни вещества – кадмий и живак с честота на пробовземане:

- ✓ „Веднъж на три месеца“ за първата година след преустановяване на постъпването на отпадъчни води, съдържащи приоритетни опасни вещества
- ✓ „Веднъж годишно“ - за втората и следващите години, в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество в резултатите от едногодишния собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните проверки на контролния орган.
- В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява с честота „веднъж на три месеца“ за срок от следващите 3 години.
- При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му.

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на решението.
---	---

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@baddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

