



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-02-121 (8)

Гр. Плевен, 12.11.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление вх. № РР-02-121/07.03.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- Водоснабдяване за други цели

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед на представената документация към заявление с вх. № РР-02-121/07.03.2025г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от шахтов кладенец е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на закона.

С писмо изх. № РР-02-121(1)/09.04.2025 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката. С вх. № РР-02-121(2)/05.06.2025 г. и вх. № РР-02-121(3)/09.06.2025 г. в БДДР е постъпила документация, която отново не отговаря на изискванията на ЗВ и Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1).

С писмо изх. № РР-02-121(4)/01.09.2025 г. е уведомен заявителя да представи коригирана документация. С вх. № РР-02-121(5)/23.09.2025 г. е представена коригирана документация.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София-ГДО, София - ГДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството има задължения. С писмо изх. № РР-02-121(6)/15.10.2025 г. е уведомен заявителя да заплати задълженията си. С вх. № РР-02-121(7)/21.10.2025 г. заявителя е представил удостоверение от НАП за липса на задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София-ГДО, София - ГДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunaybd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК 1 – Пименс – Стражица“ (Шахтов кладенец)

Кладенецът е изграден до дълбочина 8.50 м. Изграден чрез изкоп в интервала от 0 до 8.50 м и спускане на стоманобетонени пръстени с вътрешен диаметър 800 мм в интервала от 8.50 м до +0.60 м над терена.

Кладенецът е оборудван за експлоатация с потопяема помпа тип „бибо“, "Hecht" 3301, Q=1200 л/ч, напор 65 м, спусната на дълбочина 7.50 м. До кладенеца е изградена водомерна шахта.

4. Място на водовземане:

Урегулиран поземлен имот VII, кв.103 по регулационния план на гр.Стражица, общ.Стражица, обл.Велико Търново.

BC	Координати WGS 84		Z, m
	N	E	
ШК 1	43° 13' 27.426"	25° 56' 58.984"	122.25

5. Обект на водоснабдяване:

Измиване на помещения, площадки и оросяване на зелени площи на обект „Предприятие за преработка и търговия с птиче месо“ в УПИ IX, кв.103 по регулационния план на гр.Стражица, общ.Стражица, обл.Велико Търново.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – 0.3 л/сек

Годишно водно количество – 9461 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 9461 м³/год.

Максимален дебит - 0.4 л/сек в рамките на 18 часа дневно

Статично водно ниво: 4.70 м кота СВН – 117.55 м;

Допустимо понижение: 1.60 м до дълбочина на водното ниво 5.30 м;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- 7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца
- 7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво
- 7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 - 7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - 7.1.1.1. показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - 7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**



ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район “



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

