



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02- 427 (10)

Гр. Плевен,2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление вх. РР-02-427/09.12.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа“ с код BG1G000000N049.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-427/09.12.2024г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец „ТК 1 Маловец – ВиК Добрич – Генерал Тошево“ е установено, че документацията не отговаря на изискванията на чл.61 от Закона за водите. С писмо изх. № РР-02-427(1)/13.12.2024г. и изх. № РР-02-427(2)/28.02.2025 г. е уведомен заявителя да предостави необходимите документи. С писмо вх. № РР-02-427(3)/13.03.2025г. е предоставена част от необходимата документация и е поискан допълнителен срок за предоставяне на документацията. С писмо изх. № РР-02-427(4)/01.04.2025 г. БДДР е одобрила допълнителен срок от 3 месеца за окомплектоване на преписката. С писмо вх. № РР-02-427(5)/30.06.2025 г. е поискан нов срок от 30 дни за предоставяне на документацията по заявлението за издаване на разрешително, на което с писмо изх. № РР-02-427(6)/16.07.2025 г. БДДР е отговорила, че предоставя необходимия срок. С вх. № РР-02-427(7)/31.07.25025 г. е предоставена липсващата документация.

БДДР е направила запитване в НАП ТД СДО, СДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстово-порови води в Неоген - Сармат -



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Добруджа“ с код BG1G000000N049, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние;

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК 1 Маловец – ВиК Добрич – Генерал Тошево“ (Тръбен кладенец)

Кладенецът е изграден до дълбочина 45 м. Сондиране на интервала от 0 до 45 м с диаметър 385 мм и обсаден с етерникова колона с диаметър 300 мм от 0 до 45 м. Водоприемната част е представена от вертикални прорези в интервала от 25 м до 45 м. Върху кладенеца е изградена надземна бетонова сграда.

Кладенецът е оборудван за експлоатация с потопяема помпа на фирма „Вида“ модел 11PB25x3 с работен дебит 5.0 л/сек, спусната на дълбочина между 33 - 34 м.

4. Място на водовземане:

ПИ 14711.247.5 област Добрич, община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, м. ЗЕМЛИЩЕ ГЕН.ТОШЕВО, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 570202 кв. м, стар номер 247005, съгласно Заповед за одобрение на КККР РД-18-518/21.02.2018 г., издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

ВС	Координати WGS 84		Z, m
	N	E	
ТК 1 Маловец	43° 42' 40.455"	28° 03' 37.504"	195.664

5. Обект на водоснабдяване:

Питейно-битово водоснабдяване на гр.Генерал Тошево,общ.Генерал Тошево, обл.Добрич

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 0.3 л/сек

Годишно водно количество – 9461 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 9461 м³/год.

Максимален дебит - 5 л/сек в рамките на 1.5 часа дневно

Статично водно ниво: 20.80 м кота СВН – 174.864 м;

Допустимо понижение: 5.90 м до дълбочина на водното ниво 26.70 м;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

7.1.1.1.показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район“



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

