



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02- 428 (10)

Гр. Плевен,2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление вх. РР-02-428/09.12.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-428/09.12.2024г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец „ТК ДС Маловец Т 32х– ВиК Добрич – Генерал Тошево“ е установено, че документацията не отговаря на изискванията на чл.61 от Закона за водите. С писмо изх. № РР-02-428(1)/13.12.2024г. и изх. № РР-02-428(2)/28.02.2025 г. е уведомен заявителя да предостави необходимите документи. С писмо вх. № РР-02-428(3)/13.03.2025г. е предоставена част от необходимата документация и е поискан допълнителен срок за предоставяне на документацията. С писмо изх. № РР-02-428(4)/01.04.2025 г. БДДР е одобрила допълнителен срок от 3 месеца за окомплектоване на преписката. С писмо вх. № РР-02-428(5)/30.06.2025 г. е поискан нов срок от 30 дни за предоставяне на документацията по заявлението за издаване на разрешително, на което с писмо изх. № РР-02-428(6)/16.07.2025 г. БДДР е отговорила, че предоставя необходимия срок. С вх. № РР-02-428(7)/31.07.25025 г. е предоставена част от необходимата документация. С писмо изх. № РР-02-428(8)/01.09.2025 г. е уведомен заявителя да представи липсващата документация, което е направено с вх. № РР-02-428(9)/17.09.2025 г.

БДДР е направила запитване в НАП ТД СДО, СДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК ДС Маловец Р-32х – ВиК Добрич – Генерал Тошево“ (Тръбен кладенец)

Кладенецът е изграден до дълбочина 603 м. Сондиране на интервала от 0 до 11.50 м с диаметър 850 мм и обсаден с метална обсадна колона с диаметър 630 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 11.50 м до 203 м и обсаден с метална експлоатационна колона с диаметър 324 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 203 м до 603 м с диаметър 190 мм и оставен на открит ствол. В интервала от 203 м до 231 м е направен циментов мост.

Кладенецът е оборудван за експлоатация с потопяема помпа на фирма „Hidro“ модел SDR0095-17 с работен дебит 20.0 л/сек, спусната на дълбочина 220 м.

4. Място на водовземане:

ПИ 14711.247.5 област Добрич, община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, м. ЗЕМЛИЩЕ ГЕН.ТОШЕВО, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 570202 кв. м, стар номер 247005, съгласно Заповед за одобрение на КККР РД-18-518/21.02.2018 г., издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

ВС	Координати WGS 84		Z, m
	N	E	
ТК ДС Маловец Р-32х	43° 42' 39.966"	28° 03' 16.149"	217.317

5. Обект на водоснабдяване:

Питейно-битово водоснабдяване на гр.Генерал Тошево,общ.Генерал Тошево, обл.Добрич

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 1.6 л/сек

Годишно водно количество – 50458 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 40000 м³/год.

Максимален дебит - 20 л/сек в рамките на 2 часа дневно

Статично водно ниво: 197 м кота СВН – 20.317 м;

Допустимо понижение: 3.61 м до дълбочина на водното ниво 200.61 м;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

7.1.1.1.показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



7.1.1.3. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район“