



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-447(3)

Гр. Плевен, 19.12.2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление вх. № PP-02-447/04.11.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера – между реките Вит и Осъм“ с код BG1G0000QPL025.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № PP-02-447/04.11.2025г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от дренаж „Др Катерица – ВиК Ловеч - Дренов“, е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № PP-02-447(1)/18.11.2025г. е уведомен заявителя да представи необходимите документи, което е направено с вх. № PP-02-447(2)/17.12.2025г

БДДР е направила запитване в НАП ТД София-СДО, СДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм“ с код BG1G0000QPL025, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показателя „нитрати“. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за NO3 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„Др Катерица – ВиК Ловеч – Дренов“ (Хоризонтален дренаж)



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Дренажното съоръжение е изградено чрез дренажна етернитова тръба с диаметър $\varnothing$ 150 мм, ревизионна шахта (РШ) и събирателна шахта (СШ).

Дренажът е изграден чрез изкоп на траншея с ширина 150 см, на дъното на която са положени дренажни етернитови тръби с диаметър $\varnothing$ 150 мм, за укрепване на тръбите е изградена бетонов праг с височина 80 см. Около тръбите е насипан трошен камък и речен чакъл. Отгоре са положени бетонови плочи с дебелина 10 см, трамбована глина и е направен обратен насип до повърхността.

Дренажът е съставен от два участъка:

Участък I – от началото до РШ с дължина 7.0 м и дълбочина на дренажната тръба 4.20 м под терена. Ревизионната шахта е изградена с вътрешни размери 80x85 см и дълбочина 455 см, от които 37 см са над терена. Странично на една от стените на РШ са монтирани метални скоби (стълби). Отгоре шахтата се затваря с капак

Участък II – от РШ до СШ с дължина 97.0 м и дълбочина на дренажната тръба от 3.20 до 2.20 м под терена. Събирателната шахта е изградена двукамерна – мокра камера с вътрешни размери 110x145 см и дълбочина 163 см и суха камера с вътрешни размери 90x145 см и дълбочина 357 см. Странично на една от стените на СШ са монтирани метални скоби (стълби). На челната стена на сухата камера е оставен обслужващ отвор, който се затваря с метална врата. На дъното на мократа камера са монтирани изпразнителна и преливна АС тръби $\varnothing$ 150 мм.

От СШ по АС водопровод $\varnothing$ 200 мм водата е постъпва в резервоар с обем 80 м³, в близост до СШ, който в настоящия момент е разрушен. Предстои изграждане на нов резервоар в имота на дренажа.

4. Място на водовземане:

Поземлен имот 23666.29.33 област Ловеч, община Ловеч, с. Дренов, м. ГЛАВА КАТЕРИЦА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 2, НТП Пасище, площ 9700 кв. м, стар номер 000043, съгласно Заповед за одобрение на КККР РД-18-51/24.09.2015г., издадена от Изпълнителен директор на АГКК, предоставен за стопанисване.

Местоположението на дренажното съоръжение е с географски координати както следва:

Начало – N 43° 18' 07.360" E 24° 53' 04.647" N 171.165 м

РШ – N 43° 18' 07.398" E 24° 53' 04.929" N 170.953 м

СШ – N 43° 18' 08.184" E 24° 53' 08.400" N 168.952 м

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване (допълнително) на с.Дренов, общ. Ловеч, обл. Ловеч.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 1.1 л/сек

Годишно водно количество – 34690 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 21585 м³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- 7.1. Да извършва ежесмесечно: Измерване на черпените водни количества от дренажа
- 7.2. Да извършва ежесмесечно измерване на дебита на извора за съставяне на хидрограма и оценка на ресурса им
- 7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
 - 7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - 7.1.1.1. показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

7.1.1.3. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен дебит и разрешено водно количество.

7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от дренажа.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „ Дунавски район”



За Директор: Р. Маринчев
Директор на Дирекция: “Контрол”
Заповед за заместване:
№ 105/26.09.2025 г.