



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-35- 1
гр. Плевен, 22.01.2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“ (вкл. противопожарни нужди).

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Заявление с вх. № PP-02-35/20.01.2025 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. №12250-6112/11.07.2024 г. на РИОСВ - гр. София, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532505286648/28.11.2025 г. агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят **няма** задължения.

Направената преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет, и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели в ПУРБ за количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe. За ПВТ е обосновано изключение, определено за втория ПУРБ по чл. чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. – „удължаване на срока“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК-1 ДЕТЕКС М, ЛОЗЕН, ПАНЧАРЕВО, СОФИЯ“

Дълбочина: 70,0 м.

Експлоатационна колона: от 0,00 м - 70,00 м - сондиране с триролково длето с Ø 295 мм; от 0,00 м до 70,00 м – обсаждане с комбинирана експлоатационно - филтрова колона от PVC тръби R10 с Ø 140/6,7 мм;

Филтърни участъци: в интервала от 10,0-20,0 м, от 25,0-35,0 м, от 40,0м-50,0м, от 55,0м-60,0м и от 65,0-70,0м; от 0,0 м до 70,0 м – филц с фракция 3-5 мм;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа марка „CALPEDA“ 4SDP 2 с максимален дебит 0,5 л/сек, инсталирана срещу плътната част на ЕФ колона 60-65 м от терена.

4. Място на водовземане: ПИ №44063.6213.4332 с. Лозен, Район Панчарево, Столична Община, Област София/столица/.ЕККАТЕ 44063.

Географски координати в система WGS 84: N-42°36'45.17" E-23°27'41.40"

Геодезически координати в с-ма 1970 г, К 9 X -4594141.397 Y -8509916.144

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 613,2 м

5. Обект на водоснабдяване: за паркинг, поливане на зелени площи, измиване на площадки и асфалтови пътища в ПИ №44063.6213.4332 с. Лозен, Район Панчарево, Столична Община, Област София/столица/.ЕККАТЕ 44063.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0,1 л/сек;

Максимален дебит: 0,5 л/сек при водочерпене 4 часа и 48 минути в денонощието;

Минимално годишно водно количество: 3154 куб.м/год.

Годишно водно количество: 3154 куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“, като за противопожарни нужди при резервоар 100куб.м, 1200куб.м /год.

СВН = 7,30 м /на кота 605,9м н.м.в./

Максимално допустимо експлоатационно понижение: 20,81 м, макс. ДВН = 28,11 м, /на кота ДВН = 585,09 м н.м.в. /

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на динамичното водно ниво.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
- Да се извършва в периода 1-31 март и 1-30 септември анализ на водата по други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – желязо и манган
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането–проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“