



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-02-383 – 7

гр. Плевен,13.03.2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-383/18.09.2025 г за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи.

1.Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите „Карстови води в Русенската формация” с код BG1G0000K1B041.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на заявление с вх. № РР-02-383/ 18.09.2025 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец - „ТК-Димитра Маринова-Нова Черна“ е, направена преценка на Заявлението по чл.61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите. С писмо наш изх. № РР-02-383 - 2/20.01.2026 г. заявителя е уведомен да отстрани несъответствията по преписката. С писма вх. № РР-02-383-3/30.01.2026 г. и вх. № РР-02-383-4/13.02.2026 г. е постъпила необходимата документация.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП ТД Варна, офис Силистра за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 195532600799535/11.02.2026 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения. Извършена е проверка на 11.02.2026 г. в БДДР относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Извършена е повторна преценка по Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

Направена е преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ, е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в ДРБУ и приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ “Карстови води в Русенската формация”, код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние (поради отклонение от стандарта за качество по показател PO_4). Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: 1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2.

Постигане на СК за PO_4 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК-Димитра Маринова- Нова Черна“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина - 81.50 м. Сондиране на интервала от 0,0 до 20,00 м с диаметър \varnothing 600 мм и е Обсаждане с кондукторна колона с диаметър \varnothing 360/10 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 20,00 до 81.50 м с диаметър \varnothing 344 мм е необсаден. Устието на кладенеца е в масивна постройка. Водата се подава по гравитачен път към напоителното поле.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа марка „Belardi 6X108” с $Q_{\text{max}} = 30,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (8,33 l/sec), избран работен дебит $Q_{\text{пр}} = 25 \text{ m}^3/\text{h}$ (6,94 l/sec) и напор 118 м., спусната на дълбочина 75м.

4. Място на водоземане: Тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 51956.7.31, област Силистра, община Тутракан, с. Нова Черна, м. ПРЕД ДЗС, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 30010 кв. м, стар номер 007031, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-312/02.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

„ТК-Димитра Маринова- Нова Черна ” (Тръбен кладенец)

Географски координати в система WGS 84:

N 44° 00' 18.213" E 26° 28' 42.926"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

N 28,13 м

5. Обект на водоснабдяване:

Напояване на 20 дка насадени с дини и 6 дка с пъпеши в ПИ с идентификатор 51956.7.31 по КККР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 1,3 л/сек

Максимален дебит: 6,9 л/сек до 4,5 часа в денонощието.

Годишен воден обем: 40997 куб.м/годишно

Сезонен воден обем: 20280 куб.м/годишно

Период на черпене в сезона: от 01 април – 30 септември (183 дни)

Минимално необходимо водно количество за дейността: 20280 куб.м/годишно

СВН = 16,7 м, кота СВН = 11,43 м

Допустимо понижение: $S_{\text{макс. доп.}} = 2,50 \text{ м}$ при $DВН_{\text{макс.}} = 19,20 \text{ м}$.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:
- Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
- други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води –няма.
- изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водоземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл.67, ал. 1 по Наредба 1/ 10.10.2007 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа.
- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането - средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество

- Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.
- Да се заплаща такса водоземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

