



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-03- 8 - 4

Гр. Плевен, 13.03 2026г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и постъпило Заявление с вх. № РР-03-8/25.09.2025 г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР) за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води от Сондаж № 3 на находище за минерална вода –изключителна държавна собственост „Вършец“ с № 20 по Приложение № 2 към чл.14 на Закона за водите, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 7 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Всички други цели

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Находище за минерална вода – изключителна държавна собственост „Вършец“ с № 20 по Приложение № 2 към чл.14 на Закона за водите

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № РР-03-8-1/17.11.2025 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката. С писмо вх. № РР-03-8-2/04.12.2025 г. заявителя е поискал достъп до сондажа за изготвяне на проекта за присъединяване. С вх. № РР-03-8-3/30.12.2025 г. в БДДР е предоставена коригирана документация. БДДР е направила запитване в НАП ТД Велико Търново, офис Монтана за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на заявителя, на което агенцията е отговорила, че няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Направена преценка по чл.62, ал.1 на ЗВ, която е положителна. Находищата за минерални води не са обект на разглеждане в ПУРБ. Писмо изх. № 3130-4/12.09.2025 г. на РИОСВ гр.Велико Търново за инвестиционно предложение „ изх. № 7000-1233-3/22.11.2024 г. на РИОСВ гр.Монтана за инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод за минерална вода от находище Вършец – Сондаж № 3, гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана до поземлен имот с идентификатор 12961.420.46 по КККР на гр.Вършец за водоснабдяване на обект: Хотел с плувен басейн и SPA център“ попада в разпоредбите на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, но не е необходимо провеждане на процедура по ОВОС, тъй като не попада към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на ЗООС.



За обекта е осигурено отвеждане на отпадъчните води в градска канализация.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Сондаж № 3 (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 450 м. Изграждането на сондажа е извършено като е сондирано от 0 до 10.30 м и спускане на стоманена колона Ø 190 мм от 0 до 10.30 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 10.30 м до 70.0 м и спускане на стоманена колона Ø 146 мм от 0 до 70 м, задтръбно циментиране. Сондиране на интервала от 70 м до 341 м с диаметър Ø 130 мм и оставяне на открит ствол. Сондиране на интервала от 341 м до 450 м с диаметър Ø 110 мм и оставяне на открит ствол. Около устието на сондаж № 3 е изградена вкопана железобетонна суха шахта, еднокамерна, изпълняваща ролята на помпена станция (ПС) с размери 3.0x3.0 м и дълбочина 5.16 м. Шахтата се затваря с метален капак. На дъното на шахтата (4.60 м под терена) са монтирани помпите.

Водовземането от сондаж № 3 в ПИ 12961.423.411 до ПИ 12961.420.46 за нуждите на „Хотел с плувен басейн и SPA център“ ще се осъществява по нов водопровод с дължина 405.2 м с учредено право на прокарване през имоти общинска собственост с идентификатори: 12961.423.411, 12691.420.31, 12691.420.36 и 12961.420.7 (Решение № 197 от Протокол № 19/30.12.2024г.).

Съгласно монтажния план, присъединяването на водопроводо ще се извърши От сондажа излиза тръба ПЕНД DN 25, на която ще се монтира водомерен възел и манометър с термометър. Предвижда се монтаж на тласкателна помпа с дебит 0.1 л/сек и напор 45 м върху поставка от ъглови профили с размери 50x50x5 мм. След помпеното оборудване във височина се предвижда тласкателен водопровод PPR40, който ще излиза от южната страна на шахтата на сондажа, ще пресече по бул. „България“, ще продължи през парка и ул. „Христо Ботев“ до ПИ 12961.420.46. В имота е предвидена водомерна шахта с размери 100x150x140 см, в която на тръбите ще се монтира водомерен възел.

4. Място на водоземане:

Поземлен имот 12961.423.411, област Монтана, община Вършец, гр. Вършец, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 3871 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-74/24.06.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-12-149/30.05.2012 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – МОНТАНА

Координати WGS84

N - 43°11'29.64" E - 23°17'13.44"

Координати UTM

X - 4788784.1127 Y - 198293.236

Надморска височина в Балтийска система

391.47 м.

5. Обект на водоснабдяване: Водоснабдяване на обект: Хотел с плувен басейн и SPA център в поземлен имот с идентификатор 12961.420.46 по КККР на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0.1 л/сек

Годишен воден обем: 3154 куб.м/годишно

Минимално водно количество: 3154 куб.м/годишно

Температура на водата: 37.7 °C

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да поддържа в наличност резервен водомер.

7.2. Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни обеми, наблюдение на дебита на извора при чешмата и температурата на водата.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- 7.3. Данните от наблюденията да се вписват в дневник.
- 7.4. Да обявява в зоната, в която се ползва минералната вода нейния актуален химичен състав и свойства.
- 7.5. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.
- 7.6. Да не препятства черпенето на минерална вода от „КЕИ Вонеща вода“ по други разрешени водовземания от него.
- 7.7. Заплащането на такса за водовземане е в съответствие със Закона за водите и Тарифа за таксите, за взовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
- 7.8. Отнемане на разрешителното се постановява на основание чл.79а от Закона за водите (ЗВ):
- 7.9. нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити и понижения);осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното;
- 7.10.неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водовземане;
- 7.11.Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ.РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunaybd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

