



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-79 - 12
Гр. Плевен, 25.03.2026г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, във връзка с чл. 72, ал. 2 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ), Заявление с вх. № РР-06-79/ 15.12.2025г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за продължаване срока на действие на разрешително № 13140131/06.07.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното ползване на водите: заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект *Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец, гр. Долна Оряховица и с. Първомайци, област Велико Търново.*

2. Водно тяло, в което се осъществява ползването на водите:

Водно тяло	Код на водното тяло: BG1YN700R1017 Име на водното тяло: ЯНТРА YNRWB1017
------------	--

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-79/ 15.12.2025г. за продължаване на срока на разрешително № 13140131/06.07.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в землището на гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец, гр. Долна Оряховица и с. Първомайци, област Велико Търново.

2. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № РР-06-79-4/13.02.2026г., № РР-06-79-6/19.02.2026г., № РР-06-79-7/20.02.2026г., № РР-06-79-9/06.03.2026г., № РР-06-79-10/19.03.2026г. и № РР-06-79-11/23.03.2026г.

3. Изискано с писмо изх. № РР-06-79-2/ 28.01.2026г. становище от Директора на РИОСВ – Велико Търново, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2).

4. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – Велико Търново с изх. № 328-8/ 16.02.2026г. и наш вх. № РР-06-79-5/ 16.02.2026г.

5. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни, имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е преценено и с оглед съвместимостта му с актуализирания План за управление на речните басейни на Дунавски район (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г.



Водоприемникът р. Янтра, в който се извършва заустването на отпадъчните води от Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ВТ) категория река с код (EUCD_RWB) **BG1YN700R1017** (стар код BG1YN700R1017), име на водното тяло ЯНТРА YNRWB1017, код на типа R04, дължина на водното тяло 53,75 км, водосборна площ 330,191 км². Географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико Търново до вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш. Съгласно ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), водно тяло с код **BG1YN700R1017** е естествено и е оценено в **умерено екологично състояние** по показатели макрофити (МФ), фитобентос (ФБ), макрозообентос (МЗБ), общ азот и общ фосфор, и с **добро химично състояние**.

За повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) **BG1YN700R1017** е приложено изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл. 4(4)(а)(iii) от РДВ; чл. 156в, т. 1в от ЗВ - удължен срок по технически причини - макрофити, фитобентос, макрозообентос, общ азот и общ фосфор. Заложената цел към 2027г. за водното тяло е постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели макрофити, фитобентос, макрозообентос, общ азот и общ фосфор до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние. Заложената цел след 2027г. за водното тяло е предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние.

Предвиденото изменение на разрешително № 13140131/06.07.2009г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Янтра, поречие Янтра за заустване на пречистените отпадъчни води от Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец, гр. Долна Оряховица и с. Първомайци, област Велико Търново, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според актуализиран План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024г. на Министерски съвет, който е с период на действие 2022-2027г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването:

Съоръжения, които са част от канализационната мрежа на с. Първомайци и не са били включени в разрешителното, но за тях има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1875/17.12.2014г.

- дъждовен колектор на канализационната мрежа на гр. Първомайци с място/точка на заустване с географски координати: **СШ 43° 09' 1,986" и ИД 25° 38' 30,324"**.
- **Дъждопреливник № 1**, местоположение на дъждопреливника с географски координати: **СШ 43° 08' 46,68" и ИД 25° 38' 15,72"**, отливен канал с място/точка на заустване с географски координати: **СШ 43° 08' 51,36" и ИД 25° 38' 26,16"** във водоприемник р. Янтра;
- **Дъждопреливник № 2**, местоположение на дъждопреливника с географски координати: **СШ 43° 08' 50,843" и ИД 25° 39' 58,001"**, отливен канал с място/точка на заустване с географски координати: **СШ 43° 08' 45,60" и ИД 25° 39' 57,96"** във водоприемник р. Янтра;
- **КПС 1** с географски координати: **СШ 43° 09' 3,114" и ИД 25° 38' 27,147"**, и
- **КПС 2** с географски координати: **СШ 43° 08' 50,871" и ИД 25° 39' 58,042"**.

4. Място на използване на водите, местността, ЕКАТТЕ за всяко място на използване:



гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ЕКАТТЕ 16359;
 гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ЕКАТТЕ 22232;
 гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, ЕКАТТЕ 44793;

с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ЕКАТТЕ 59094.

5. Проектни параметри на ползването:

5.1. На всички места, където е записано „Канализационна система на гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец и гр. Долна Оряховица“ се добавя „и с. Първомайци, община Горна Оряховица“.

5.2. В раздел **“Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване”**, в таблица **„Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“** се правят следните промени:

1. За **„Заустване №1/ Поток № 1 – изход ПСОВ“** се правят следните промени по отношение на показатели „живак“ и „кадмий“:

Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
			Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване № 1/ Поток № 1 – изход ПСОВ	Живак	Не се допуска в отпадъчните води *	Един път на година**	еднократна
	Кадмий	Не се допуска в отпадъчните води*	Един път на година**	еднократна

* „Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количественото определяне на метода за анализ или при изпълнение на Условие 5 от раздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ на настоящото разрешително.

** ВиК операторът да извършва мониторинг на приоритетно опасно вещество **кадмий** и приоритетно опасно вещество **живак** с честота на пробовземане:

- ✓ „Един път на година“ - в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество – **живак** в резултатите от собствения мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните проверки на контролния орган.
- ✓ „Един път на година“ - в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество – **кадмий** в резултатите от собствения мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните проверки на контролния орган.
 - В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява **„веднъж на три месеца“** за срок от следващите 3 години.
 - При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му.

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване:

1. В Подраздел: „Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея“ към Условие 2 се добавя ново подусловие, което е:

„Точка 2.4. ВиК операторът да преразгледа договорите си с абонатите и преустанови приемането на отпадъчни води от обекти, които използват приоритетно опасни вещества и могат да попаднат в отпадъчните води, постъпващи в селищната канализационна система.
Срок: От датата на влизане в сила на решението.“

2. В подраздел „Дъждовни води при разделна канализационна система“ текста се променя както следва:

„1. В гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец и гр. Долна Оряховица канализационните мрежи са смесени.

2. Има изграден дъждовен колектор на канализационната мрежа на с. Първомайци с място/точка на заустване с географски координати: **СШ 43° 09' 1,986" и ИД 25° 38' 30,324"** във водоприемник р. Янтра.

3. За дъждовния колектор да се провежда собствен мониторинг по показатели: неразтворени вещества, ХПК и нефтопродукти, с честота на пробовземане един път годишно. Резултатите да се сравняват с ИЕО, посочени в таблицата към разрешителното.

4. Да не се допуска включване на отпадъчни води в дъждовния колектор.“

3. В подраздел „Преливници към смесена канализационна система“ се добавя нова т. 5, която съдържа:

Точка 5. Географски координати на отливните канали на дъждопреливниците от канализационната мрежа на с. Първомайци:

5.1. Дъждопреливник № 1, местоположение на дъждопреливника с географски координати: СШ 43° 08' 46,68" и ИД 25° 38' 15,72", отливен канал с място/точка на заустване с географски координати: **СШ 43° 08' 51,36" и ИД 25° 38' 26,16"** във водоприемник р. Янтра;

5.2. Дъждопреливник № 2, местоположение на дъждопреливника с географски координати: СШ 43° 08' 50,843" и ИД 25° 39' 58,001", отливен канал с място/точка на заустване с географски координати: **СШ 43° 08' 45,60" и ИД 25° 39' 57,96"** във водоприемник р. Янтра;

4. В подраздел „Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции“ се добавят двете нови КПС1 и КПС2, част от канализационната мрежа на с. Първомайци.

КПС 1 с географски координати: **СШ 43° 09' 3,114" и ИД 25° 38' 27,147"**, и

КПС 2 с географски координати: **СШ 43° 08' 50,871" и ИД 25° 39' 58,042"**.

Не е посочено, че двете КПС-та имат изградени отливни канали към повърхностен воден обект.

5. В подраздел „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ към **Условие 3** се добавя текста: „*Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите.*“

6. В подраздел: „Други условия съобразно спецификата на обекта“ се правят следните промени:

6.1. **Условие 1** следва да се чете така: XXXXXX има сключен договор от 22.08.2016г. с Асоциация по ВиК с обособена територия на XXXXXX за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за обособена територия, обслужвана от XXXXXX. Съгласно чл. 48, ал.

4 от Закона за водите, ВиК операторът е длъжен да изпълнява условията в настоящото разрешително, свързани с експлоатацията на канализационната система.

6.2. Условие 3 – отпада, изпълнено е.

6.3. Създава се ново **Условие 3**: ВиК операторът да преустанови заустването на приоритетно опасни вещества – **живак и кадмий** от датата на влизане в сила на настоящото решение, като преразгледа договорите си с абонатите и преустанови приемането на отпадъчни води от обекти, които използват приоритетно опасни вещества и които могат да попаднат в отпадъчните води, постъпващи в канализационната система.

6.4. **Условие 4 (ново)**: В случай, че при извършване на изпитване на приоритетно опасни вещества – **живак и кадмий** се установят концентрации над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви програма с предвидени мероприятия и мерки, с поставени срокове за поетапно намаляване и прекратяване на заустването на приоритетно опасни вещества **живак и кадмий** (ако са налични). Програмата да се представи за съгласуване в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен в срок от **един месец** след получаването от титуляря на разрешителното на протоколите с резултатите от извършените анализи.

6.5. **Условие 5 (ново)**: Заустването на приоритетни опасни вещества – **живак и кадмий** се счита за преустановено, ако измерената концентрация на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерено във водите на довеждащите водопроводи (от ВиК оператор и/или собствени водоизточници), захранващи водоснабдителната мрежа на населеното място, при осигурено пробонабиране едновременно на вход на водопроводите за водоснабдяване на агломерацията и от определеният в настоящото разрешително пункт за собствен мониторинг на изход ПСОВ.

6.6. **Условие 6 (ново)**: На ВиК оператора на канализационната система на гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец, гр. Долна Оряховица и с. Първомайци, област Велико Търново се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетно опасни вещества – **живак и кадмий** след писмено потвърждение от РИОСВ – Велико Търново, че е преустановено включването на отпадъчни води, съдържащи приоритетно опасни вещества в канализационната система на четирите агломерации и при отсъствие на приоритетно опасни вещества в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки/контролния мониторинг за период повече от шест години.

6.7. Условие 4 (старо) се преномерираща на **Условие 7 (ново)**.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в **14 дневен срок от обявяване на съобщението**.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg

