



Изх. № PP-01-42-8
Плевен,30.04.....2026 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, придружено с изискваните се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното използване на водите: обществено питейно-битово водоснабдяване.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: река Дълбочица (Церецелска), поречие Искър, водно тяло с код **BGIIS135R1626**.

Река Дълбочица (Церецелска), в която при точката на водовземане протичат:

- средно многогодишно водно количество – 0,191 м³/сек;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,025 м³/сек;

2а. Заявление с вх. № PP-01-42/18.07.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Дълбочица (Церецелска), поречие Искър, в землище с. Церецел, община Своге, област Софийска, чрез изградени съоръжения, с цел: обществено питейно-битово водоснабдяване, с място на водоплозването: село Томпсън, община Своге, област Софийска.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя за отстраняване на несъответствията с писмо изх. № PP-01-42-(1)/01.09.2025 г.

С вх. № PP-01-42-(2)/05.11.2025 г. входирани от заявителя допълнителни документи за отстраняване несъответствия по преписката.

Второ уведомяване на заявителя за отстраняване на несъответствия по преписката с писмо изх. № PP-01-42-(3)/12.12.2025 г.

С вх. № PP-01-42-(4)/23.12.2025 г. от заявителя са входирани допълнителни документи за отстраняване несъответствия по преписката и същевременно е поискано спиране на административното производство по подаденото заявление с наш вх. № PP-01-42/ 18.07.2025 г. по реда на чл.54, ал.1, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с мотив, че не е приключило административното производство в Община Своге, за получаване на Удостоверение за търпимост по смисъла на ЗУТ.

С писмо с изх. № PP-01-42-(5)/29.01.2026 г. административното производство по преписката е спряно на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК.

Писмо с вх. № PP-01-42-(6)/17.03.2026 г. от заявителя, с което е предоставено Удостоверение за търпимост № 81/19.02.2026 г. на главния архитект на Община Своге и е



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



поискано възобновяване на административното производство по подаденото заявление с наш вх. № РР-01-42/ 18.07.2025 г.

Писмо с изх. № РР-01-42-(7)/09.04.2026 г. с което административното производство по подаденото заявление с наш вх. № РР-01-42/ 18.07.2025 г. е възобновено.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Своге, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Своге е предоставена справка за наличие или липса на задължения, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Столична Община, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Столична Община е предоставена информация по чл.87 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет. Преценката е съобразена със следното:

Заявеното искане е за водовземане чрез съществуващи съоръжения (представено е Удостоверение за търпимост № 81/19.02.2026 г., издадено от главния архитект на Община Своге), с цел: обществено питейно-битово водоснабдяване, с място на водоплозването: село Томпсън, община Своге, област Софийска, е с географски координати:

СШ 42° 54' 49,37502" и ИД 23° 21' 57,15442"

и попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Искър с код - **BG1IS135R1626**. Географско описание на водното тяло: РВ "Малка река"; РВ "Церецелска".

Водното тяло е в добро екологично и добро химично състояние.

Мястото на ползване **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по Натура 2000, обявени за опазване на местообитания и биологични видове.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1IS135R1626**, заложената в ПУРБ цел за това водно тяло е „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Дълбочица (Церецелска), поречие Искър, в землище с. Церецел, община Своге, област Софийска, чрез изградени съоръжения, с цел: обществено питейно-битово водоснабдяване, с място на водоплозването: село Томпсън, община Своге, област Софийска, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и е **допустимо** съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Местоположението на заявеното искане **не попада** в РЗПРН.



В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявените дейности.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Дълбочица (Церецелска), поречие Искър, в землище с. Церецел, община Своге, област Софийска, чрез изградени съоръжения, с цел: обществено питейно-битово водоснабдяване, с място на водоплосването: село Томпсън, община Своге, област Софийска, е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски свет. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- **Дренажно водхващане**, включващо:

- **стоманобетонен бент** с размери 1170 см X 100 см X h=230 см, към който на 50 см по-ниско е изграден преливник с трапецовидно сечение за провеждане на екологичния минимум на реката;

- **водовземен дренажен лъч тип „Рибена кост“**, включващ основен лъч от стоманени тръби Ø200 мм и дължина L=30м, от който се разклоняват шест броя второстепенни дренажни лъча отново от стоманени тръби Ø200 мм, с дължина всяка от L=5÷7м. Дренажните лъчи се намират на около 50 см под дъното на реката, т.е. в завирената ѝ чаша, зад стоманобетония бент преграждащ двата ѝ бряга;

- **водовземно-събирателна шахта** – стоманобетонена, с правоъгълно сечение, изградена на десния бряг на реката, част от стоманобетония бент. На дъното на шахтата е монитрана вертикална преливно-изпускателна (азбестоцимент (етернит) тръба Ø180мм за отвеждане на излишните водни количества обратно към реката). Отново на дъното на шахта, е монтирана хоризонтално разположена стоманена тръба Ø125 мм, изпълняваща ролята на начало на довеждащия водопровод към населеното място.

- **Довеждащ водопровод и основен резервоар** – с обща дължина L=1295,2 м; Началото от довеждащия водопровод е от стоманени тръбо Ø125 мм и дължина на трасето L=267 м, след което същите преминават последователно в:

- АЦ тръби с Ø125 мм и дължина L=393 м;
- Стоманени тръби Ø200 мм и дължина L=25 м;
- ПЕВП (полиетиленови) тръби Ø125 мм и дължина L=531 м;
- АЦ тръби с Ø200 мм и дължина L=79,2 м;
- Край в резервоар с обем 100 куб.м.

- **Второстепенни резервоари** – след постъпване на водата в основния стоманобетонен напорен резервоар, чрез изградена до него помпена станция, част от водата се изтласква с помпи с дебит 10 л/сек към втори стоманобетонен резервоар с обем 100 куб.м. на кота 630м, от който посредством помпи се отвежда към трети резервоар с обем 50 куб.м. на кота 709м;

- **Водопроводна мрежа** – от трите резервоара, по хранителни АЦ тръби, водата под напор се включва към водопроводната мрежа на северозападната част от селото и консуматорите.

4. Място на водовземане: Точка на водовземане от река Дълбочица (Церецелска), с географски координати: **СШ 42° 54' 49,37502" и ИД 23° 21' 57,15442"** в землището на с. Церецел с ЕКАТТЕ 78402, община Своге, област Софийска.



5. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: село Томпсън с ЕКАТТЕ 72655, община Своге, област Софийска.

6. Проектни- параметри на използването:

6.1. Разрешено водно количество – до 1,44 л/сек;

6.2. лимит на ползваната вода – 44 559,2 м³/год.;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

<p>Задължения за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата</p>	<p>1. До 31 януари на следващата година да представя информация за изчисляване на необходимите такси за правото на водовземане от повърхностен воден обект с цел обществено питейно – битово водоснабдяване и за преградно съоръжение, нарушаващо непрекъснатостта на реката по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.</p> <p>2. До 15 февруари на следващата година да заплати за правото на водовземане от повърхностен воден обект, такса в размер, определен съгласно „Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване” (ПМС № 383/29.12.2016 г. ДВ бр. 2/06.01.2017 г.), на база фактически използваните водни количества разпределени по цели.</p> <p>До 15 февруари на следващата година да заплати за преградно съоръжение, нарушаващо непрекъснатостта на реката такса в размер, определен съгласно „Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване” (ПМС № 383/29.12.2016 г. ДВ бр. 2/06.01.2017 г.).</p> <p>3. Таксите са годишни и се внасят от титуляра на разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект по сметката на Басейнова дирекция Дунавски район BG57 UNCR 9660 3166 2686 10 при „Уникредит Булбанк”, ВИС: UNCRBGSF, като в платежния документ се впише, че: - таксата е по Закона за водите</p> <p>- номера на разрешителното</p> <p>- периода, за който се отнася</p>
<p>Изисквания към местата за мониторинг:</p>	<p>Пункт за собствен мониторинг:</p> <p>1. място на водовземането СШ 42° 54' 49,37502" и ИД 23° 21' 57,15442"</p>
<p>Задължения за провеждане на</p>	<p>1. Да се извършва ежемесечно наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в</p>

собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	<p>Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен справка – отчет за ползваните водни количества.</p> <p>2. Да се извършва ежегодно химически анализ на водата във водоизточника при пункта на водохващането, съгласно изискванията на Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и съгласно изискванията на Наредба № 1/ 29.04.2011 г. (ДВ, бр. 34/ 2011 г.) “За мониторинг на водите”. Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен.</p>
Контролиращ орган:	<p>Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район" или оправомощени от него длъжностни лица.</p>
Условия на водовземането	<p>Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.</p>
Опазване на водите и околната среда	<p>Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.</p>
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	<p>1. Да се осигурява необходимото минимално водно количество след водовземането в размер на 25 л/сек.</p> <p>2. След утвърждаване на методика за определяне на минимално допустимия отток в реките (чл. 135, т. 1 от Закона за водите – (ДВ, бр. 67/ 1999 г.), да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на леглото на реката и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.</p> <p>3. Да се изгради съоръжение създаващо възможност за миграция на рибите и други водни организми през наличната преграда на реката, нагоре и надолу по течението (тип рибен проход). При изграждането на споменатото съоръжение да се използват най-добри практики за осигуряване на максимална ефективност.</p>
Задължения за монтиране на измервателни устройства	<p>1. Да се монтират необходимите измервателни устройства за измерване на ползваните водни обеми;</p> <p>Срок: До три месеца след начало на действие на разрешителното</p>

	2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Да се уведоми своевременно Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен за датата на монтиране на измервателните устройства. Басейнова дирекция да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираните измервателни устройства, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.
	2. При установяване на неизправност на монтираните измервателни устройства, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.
Условия за действия при повреда на водомерите	1. Да впише в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата.
	2. Да отстрани повредата в срок от един месец.
	3. При невъзможност за отстраняване на повредата в срок до един месец, да осигури друго отговарящо на нормативните изисквания разходомерно устройство.
	4. Да уведоми контролиращият орган за готовността на отремонтираното или новото водомерно устройство да бъдат plombирани.
	5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без измервателно устройство, но не повече от 30 дни се отразява максималното разрешено водно количество.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания в съответствие с изискванията на чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1 мониторинг в срок от 15 дни, считано от изготвяне на протоколите за мониторинг.

	<p>2. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от проведения количествен мониторинг – копие от дневника за отчитане на отнетите водните количества.</p>
	<p>3. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.</p>
Осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	<p>1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;</p>
	<p>2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.</p>
Други условия, съобразени със спецификата на водоземането	<p>Да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателните устройства се заплаща такса за водоземане на базата на разрешения лимит на ползваната вода (максимално разрешено годишно водно количество) за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен до момента на възстановяване на изправността му.</p>
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	<p>1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;</p>
	<p>2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите;</p>
	<p>3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.</p>
Условия за отнемане на разрешителното	<p>1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:</p> <p>1.1. Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.</p>



<p>1.2. Нарушаване условията на разрешителното.</p> <p>1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.</p> <p>1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.</p>
<p>2. Отнемането може да се отнася до част от водоземавното и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.</p>
<p>3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане.</p>

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg

