



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-02-298 – 5

гр. Плевен,15.04.....2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-298/16.07.2025 г за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискванията се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи.

1.Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите „Карстови води в Русенската формация” с код BG1G0000K1B041.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на подаденото заявление и документация към него е, направена преценка по чл.61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите. С писмо наш изх. № РР-02-298(1)/31.10.2025 г. заявителя е уведомен да отстрани несъответствията по преписката. С молба вх. № РР-02-298-(2)/16.12.2025 г. в БДДР е постъпило искане от заявителя за удължаване на срока за представяне на изискваните документи. С писмо изх. № РР-02-298-3/20.01.2026 г, БДДР е уважила искането. С писмо вх. № РР-02-298-4/05.02.2026 г. е постъпила необходимата документация.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП ТД Варна, офис Русе за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 185532601994410/02.04.2026 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения. Извършена е проверка на 01.04.2026 г. в БДДР относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Извършена е повторна преценка по Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

Направена е преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ, която е положителна.. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в ДРБУ и приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ “Карстови води в Русенската формация”, код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние (поради отклонение от стандарта за качество по показател PO_4). Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: 1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2.



ИПА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



1

Постигане на СК за PO_4 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК-Колорит-Русе“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина - 45.0 м. Сондажен отвор с диаметър \varnothing 256 мм. в интервала 0,0 до 23,00 м и е обсаден със стоманена кондукторна колона с диаметър \varnothing 190 мм., циментирана в задтръбието. Метална експлоатационно-филтрова колона с диаметър \varnothing 160 мм в интервала от 0,0 до 45,00 м, с гравийна засипка. Водоприемната част е представена от прорези в интервала от 23.00 до 45,00 м. Устието на кладенеца е в бетонова шахта с размери 1,20м x1,20м и дълбочина 1,10м.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа марка „Wilo“ с $Q_{max}= 1,6$ l/sec, избран работен дебит $Q_{пр}=0,3$ l/sec., спусната на дълбочина 42 м.

4. Място на водовземане: В поземлен имот с идентификатор 63427.8.178, област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП за друг обществен обект, комплекс, площ 901 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

„ТК-Колорит-Русе“ (Тръбен кладенец)

Н 43° 51' 15.76" Е 25° 59' 00.37"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Н 42,89 м

5. Обект на водоснабдяване:

За „Автомивка“ в ПИ с идентификатор 63427.8.178, по КККР на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,1 л/сек

Максимален дебит: 0,3 л/сек до 8 часа в денонощието.

Годишен воден обем: 3154 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността: 3000 куб.м/годишно

СВН = 28 м, кота СВН = 14,89 м

Допустимо понижение: $S_{max, доп.} = 0,16$ м при $ДВН_{max.} = 28,16$ м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:
 - Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
 - други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – фосфати (в периода 1-31 март);
- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането - средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество
- Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.
- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено,

с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

