



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-43-28

гр. Плевен, до.....04.2026 г.

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 78, ал. 1 от Закона за водите в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен, е постъпило заявление с вх. № РР-06-43/ 08.08.2023 г. за продължаване срока на действие на Разрешително № 13740067/ 16.08.2013 г. за ползване на воден обект – дере местен водослив, поречие Дунавски Добруджански реки, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на млекопреработвателно предприятие в урбанизираната територия на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград.

В хода на административното производство по подаденото заявление е проведена кореспонденция със заявителя, при която същия е представил ново коригирано заявление за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително № 13740067/ 16.08.2013 г. Към новото коригирано заявление е приложено геодезическо заснемане – екзекутив, с което са определени географските координати (ГК) на точката на заустване в дере местен водослив, поречие Дунавски Добруджански реки, на отпадъчните води формирани от дейността на млекопреработвателно предприятие (МПП) в урбанизираната територия на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград и заснетите ГК са посочени в него.

След преглед и анализ на представените от титуляра на процесното Разрешително № 13740067/ 16.08.2013 г. информация и документи, БДДР гр. Плевен съобщава съдържанието на разрешителното, както следва:

ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	Млекопреработвателно предприятие	
Местоположение	Адрес на обекта	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Урегулиран поземлен имот (УПИ) С IV, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, част от ПИ с идентификатор 06481.117.200 в местността „Текнедже“ по КК и КР на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград.</li><li>➤ Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06481.57.2 в местността „Текнедже“ по КК и КР на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград.</li></ul>
	ЕКАТТЕ	с. Брестовене - ЕКАТТЕ 06481

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Дунавски Добруджански реки



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



1

Воден обект	Дере
Водно тяло	BG1DJ900R1016
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на млекопреработвателно предприятие в урбанизираната територия на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване № 1/ Поток № 1 – Заустване на смесен поток от битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води в място/точка на заустване с географски координати: $СШ 43^{\circ} 45' 03,677''$ и $ИД 26^{\circ} 35' 24,682''$ Надморска височина в точката на заустване: $H = 215,356$ м. Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{год. до} 40\ 000\ m^3/год.$
Място / места за собствен мониторинг	Пункт № 1 (за Заустване № 1/ Поток № 1): Изход на канализационен колектор за смесения поток от битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води, непосредствено преди заустване в дере в място/точка на заустване с географски координати: $СШ 43^{\circ} 45' 03,677''$ и $ИД 26^{\circ} 35' 24,682''$ Надморска височина в точката на заустване: $H = 215,356$ м.

ДРУГИ ДАННИ			
Данни за водоснабдяване на обекта	Данни от разрешителното за водовземане:	Водовземане от подземен водоизточник:	
		№ 11591571/ 02.08.2024 г.	$Q_{макс. час. до} 1,7\ дм^3/сек$ $Q_{год. до} 31\ 536\ m^3/год.$
	Договор за предоставена водна услуга	Водовземане от повърхностен водоизточник:	
Не се водовзема от повърхностен водоизточник.			
Договор за предоставена водна услуга		Договор № 50.3Б-10/ 09.10.2012 г. с “В и К” ООД гр. Исперих за водоснабдяване с питейна вода, без фиксирано водно количество.	

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ						
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг		
				Честота на пробовземане	Вид на пробата	
Заустване № 1/ Поток № 1: Смесен поток от битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води	$Q_{средно ден. (m^3/ден)}$	110		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води		
	$Q_{макс. час (m^3/час)}$	12,6				
	$Q_{год. (m^3/год)}$	40 000				
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0			на шестмесечие	еднократна
		мг/дм <sup>3</sup>	кг/ден			
	Неразтворени вещества	50			на шестмесечие	еднократна
	БПК <sub>5</sub>	50			на шестмесечие	съставна средноденонощна
ХПК	250			на шестмесечие	съставна средноденонощна	

	Мазнини	10	на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	<i>От началото на действие на разрешителното.</i>			
Задължение за заплащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ----- да заплаща годишна такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за водите. Размерът на таксата, начинът и редът за нейното изчисляване и заплащане се определя с тарифа на Министерския съвет.</li> <li>2. Ежегодно до 31 януари ----- да определя и декларира пред Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите. При неопределяне и недеklarиране на дължимата такса в задължителния срок, таксата се изчислява служебно. За служебното изчисляване на таксата се ползва максималното разрешено за заустване от Поток № 2 количество отпадъчни води от настоящото разрешителното.</li> <li>3. Таксата е годишна и се внася ежегодно в срок до 15 февруари от титуляра на разрушителното по сметката на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен - BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк - клон Плевен. В платежния документ задължително се вписват номера и датата на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.</li> <li>4. Копие от платежния документ да се изпраща на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен. Срок: До седем дни след извършване на плащането.</li> <li>5. Годишната такса за замърсяване да се изчислява по отчета на монтираното измервателно устройство за зауствания в дере смесен поток от битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води.</li> <li>6. При повреда на монтираното измервателно устройство за зауствания в дере смесен поток от битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води, таксата да се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните количества отпадъчни води, съгласно чл. 194а, ал. 2 от Закона за водите.</li> <li>7. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.</li> </ol>			

#### УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Дъждовни води при разделна канализационна система	Да не се допуска включването на води с друг характер в канализационна мрежа за дъждовни води.
Преливници към смесена канализационна система	На площадката на обекта няма преливници към канализационната система.
Преливници към	На площадката на обекта няма дъждозадържателни

дъждозадържателни резервоари	резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	На площадката на обекта няма канализационни помпени станции.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателната станция за отпадъчни води и към инсталацията за биогаз, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомяване и съгласие на РИОСВ гр. Русе и при условията на чл. 126, ал. 3 от Закона за водите.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води при предписание на органите на Министерство на здравеопазването, да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустваните пречистени отпадъчни води ( <i>само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлорирание</i> ).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да не се допуска необосновано спиране на работата на монтираното устройство за измерване на количеството на зауствания в дере смесен поток от битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. <u>Срок: Постоянен.</u></li> <li>2. На изхода на пречиствателната станция за отпадъчни води да се монтират онлайн анализатори за непрекъснато измерване на параметрите за качеството на пречистената отпадъчна вода. <u>Срок: 30.11.2026 г.</u></li> <li>3. На подходящи места непосредствено преди смесването на дъждовните води с пречистените отпадъчни води и с кондензната вода от инсталацията биогаз, да се монтират устройства за непрекъснато видеонаблюдение на състоянието на изпусканията от площадката на предприятието атмосферни (дъждовни) води. Местоположението на устройствата да се съгласува с РИОСВ гр. Русе. <u>Срок: 30.11.2026 г.</u></li> <li>4. Записите от видеонаблюдението на състоянието на изпусканията от площадката на предприятието атмосферни (дъждовни) води да се изпращат в срок до 10 дни след изтичане на съответния месец на РИОСВ гр. Русе и до 45 дни да се съхраняват на територията на обекта на разрешителното.</li> <li>5. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и до него да бъде осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи.</li> </ol>

	<p style="text-align: right;"><u>Срок: Постоянен.</u></p> <p>6. Да се извършва собствен мониторинг на зауствания в дере смесен поток от битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води, по посочените в настоящото разрешително за ползване на воден обект като индивидуални емисионни ограничения показатели и с посочените честота на пробовземане и вид на пробата. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите.</p> <p style="text-align: right;"><u>Срок: Постоянен.</u></p> <p>7. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в РИОСВ гр. Русе във връзка с прилагане на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите и в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен.</p> <p style="text-align: right;"><u>Срок: Постоянен.</u></p> <p>8. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 (шест) години.</p> <p style="text-align: right;"><u>Срок: Постоянен.</u></p> <p>9. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и РИОСВ гр. Русе, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително.</p>
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	<p>1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на отделените отпадъци и утайки от пречиствателната станция за отпадъчни води и от инсталацията за биогаз, да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.</p> <p>2. При използване на утайките от пречистването на отпадъчните води в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 63/2016 г.).</p>
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складове за течни горива (при наличие на такива), утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят/проектират и изпълнят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Няма повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	В точката на заустване да не се допускат процеси на ерозия по брега на водоприемника дере, вследствие на изтичането

	на зауствания смесен поток от битово-фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води.
Други условия съобразно спецификата на обекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При аварийни ситуации свързани със площадковата канализационна мрежа, пречиствателната станция за отпадъчни води и инсталацията за биогаз, да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.</li> <li>2. Пречиствателната станция за отпадъчни води и инсталацията за биогаз, да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. Образованите утайки своевременно да се изваждат с оглед поддържане на нормален процес на пречистване на отпадъчните води.</li> </ol>
Други условия	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл.126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.</li> <li>2. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 – чл. 77 и чл. 78а от Закона за водите.</li> <li>3. Молба за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал, съгласно изискванията на чл. 78 от Закона за водите. На основание чл. 78а продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след плащане на дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</li> <li>4. Прекратяване действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79, ал. 1 от Закона за водите.</li> <li>5. Отнемане на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79а от Закона за водите.</li> </ol>
Задължения за уведомяване при промяна на собствеността и/или ползването на обекта	При промяна на собствеността и/или ползването на обекта – млекопреработвателно предприятие (МПП) в урбанизираната територия на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, от чиято дейност се формират отпадъчните води, лицето, придобило правото на собственост или ползване върху обекта, в тримесечен срок уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик по издаденото разрешително.
Условия за контрол и контролиращ орган	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контролиращи органи: <ol style="list-style-type: none"> <li>а) РИОСВ гр. Русе съгласно чл. 151, ал. 4 от Закона за водите.</li> <li>б) Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ съгласно чл. 155, ал. 1, точка 4, буква “в” във връзка с чл. 174, ал. 3 от Закона за водите;</li> <li>➤ съгласно чл. 155, ал. 1, т. 6 и т. 16 от Закона за водите.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Титуляра на разрешителното е длъжен да допуска по</li> </ol>

	<p>всяко време контролиращите органи до обекта - млекопреработвателно предприятие (МПП) в урбанизираната територия на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград, с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията в разрешителното.</p> <p>3. Титуляра на разрешителното е длъжен да представя на контролиращите органи необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване, обекта и предмета на проверката.</p>
--	---

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да направят предложения, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

