



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-159-1
гр. Плевен, 02.06.2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и „Водоснабдяване за други цели“ (вкл. противопожарни нужди).

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Заявление с вх. № РР-02-159/14.04.2026 г. за издаване на разрешително за водоземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. №7077-4091/03.04.2026 г. на РИОСВ - гр. София, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

БДДР е направила запитване в ТД на НАП София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. №/225532602843567/22.05.2026 г. агенцията е отговорила, че дружеството **няма** задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят **няма** задължения.

Направената преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет, и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели в ПУРБ за количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



показатели Mn и Fe. За ПВТ е обосновано изключение, определено за втория ПУРБ по чл. чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. – „удължаване на срока“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК-КАНГАЛ, ГРИГОРЕВО, ЕЛИН ПЕЛИН“

Дълбочина: 35,0 м.

Експлоатационна колона: от 0,00 м до 35,00 м - сондиране с длето с Ø 251 мм; от 0,00 м до 35,00 м – обсаждане с комбинирана експлоатационно-филтрова колона от PVC тръби с Ø 125 мм; от 0,00 м до 8,00 м – затръбна циментация;

Филтърни участъци: в интервала от 10,00 м до 25,00 м и от 30,00 м до 35,00 м; от 0,00 м до 35,0 – филцова засипка;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа „Calpeda“ с максимален дебит 1,5 л/сек, инсталирана срещу плътната част на експлоатационно-филтровата колона на 29 м от терена.

4. Място на водоземане: в ПИ с идентификатор №17885.32.28 /предишен 17885.32.1/, в местност „Герена“, с. Григорово, Община Елин Пелин, Област София. ЕКАТТЕ 17885.

Географски координати в система WGS 84: N-42°41'20.087" E-23°36'25.071"

Геодезически координати в с-ма БГС2005 г, К 9 X – 4602640.843 Y – 8521832.980

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 563,0 м

5. Обект на водоснабдяване: за водоснабдяване и противопожарни нужди в ПИ с идентификатори № 17885.32.2, 17885.32.3, 17885.32.4, 17885.32.5, 17885.32.6, 17885.32.7, 17885.32.10, 17885.32.11, 17885.32.12, 17885.32.13, 17885.32.14, 17885.32.15, 17885.32.16, 17885.32.17, 17885.32.18, 17885.32.19, 17885.32.20, 17885.32.21, 17885.32.22, 17885.32.23, 17885.32.24, 17885.32.28, 17885.32.51, 17885.32.52, 17885.32.53, 17885.32.54, 17885.32.55, 17885.32.58 в местност „Герена“, с. Григорово, Община Елин Пелин, Област София. ЕКАТТЕ 17885.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,1 л/сек;

Максимален дебит: 1,5 л/сек при водочерпене 1 час и 36 минути в денонощието ;

Минимално годишно водно количество: 2366 куб.м/год.

Годишно водно количество: 3154 куб.м/год., от които 2365 куб.м/год. за „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели“ и 789 куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“.

СВН = 11,0 м /на кота 552,0 м н.м.в./

Максимално допустимо експлоатационно понижение: 2,18 м, макс. ДВН = 13,18 м, /на кота ДВН = 549,82 м н.м.в. /

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на динамичното водно ниво.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация



на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.

- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането–проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водоземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

