



Изм.№ РР-02-39 - 1

Гр. Плевен .....30.06.....2026 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-39/ 30.01.2026 год. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11520455/ 04.01.2024 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** *не се променя;*

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** *не се променя;*

**2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:**

Постъпило е заявление с вх. № РР-02-39/ 30.01.2026 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11520455/ 04.01.2024 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Изменението се състои в изменение на местоположението и конструкцията на водовземното съоръжение, дълбочината на статичното водно ниво и максимално допустимото експлоатационно понижение в тръбния кладенец, в резултат от приключване на дейностите по изграждане на съоръжението и проведените опитно-филтрационни и хидравлични тестове, съгласно условията на *Раздел 2. „Условия при изграждане на съоръженията“* от Приложението към разрешително за водовземане № 11520455/ 04.01.2024 г.

Водовземното съоръжение е прието с констативен протокол № 5-КП-12/ 15.05.2026 г. от експерти на БДДР, във връзка с изпълнение на условията на разрешителното и представено уведомление за завършване на изграждането с вх. № КД-07-2260-4/ 30.01.2026 г., с приложена към него документация на основание чл. 104, ал.1 и 2 от *„Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води“*. Съоръжението е вписано в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от ЗВ с № РФ5-00324/ 18.5.2026 г.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**„ТК – Деметра ЗС - Смирненски“** (Тръбен кладенец)

*Изменя се информацията относно конструкцията на водовземното съоръжение, както следва:*

Дълбочина – 180.0 м. Сондиране с диаметър Ø 300 мм от 0 до 45 м. Обсаждане със стоманена кондукторна колона Ø 273 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 45 м до 180 м с диаметър Ø 190 мм и оставяне на открит ствол. Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта с размери 2,50х2,50м и дълбочина 2,45 м, обезопасена с метален капак, в която е монтирано оборудването на кладенеца – водомер, нивомер и спирателен кран.

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа Pedrollo с макс. дебит 2.4 л/сек, спусната на дълбочина в интервала от 170 м.

**4. Място на водовземане:** Номерът на поземления имот, в който е изградено съоръжението, не се променя.

Географски координати: N - 43° 45' 25.324" E - 26° 17' 57.864"

**5. Обект на водоснабдяване:** без промяна;

**6. Проектни параметри на използването:**

Средноденоношен дебит – 0,4 л/сек

Годишно водно количество – 12614 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 5668 куб.м /год.

Максимален дебит – 2,4 л/сек в рамките на 4 часа дневно

Статично водно ниво: 140,2 м; кота СВН – 71,8 м;

Допустимо понижение: 3,9 м до дълбочина на водното ниво 144,1 м.

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:** не се променят;

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

