



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

31.7.2026 г.

X

PP-02-176-4/31.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 и §146, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за водите (ЗВ) (*изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010 г.*), във връзка с §77 от ПЗР на Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1) (*изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г.*), на основание, и постъпило Заявление с вх. № PP-02-176/ 21.04.2026 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 0485/ 09.08.2001 г. за водовземане от подземни води чрез хоризонтален дренаж „Др. Стоянова чешма – Община Белене – Петокладенци“, се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: - *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина“ с код BG1G0000QAL008

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Заявление с вх. № PP-02-176/ 21.04.2026 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 0485/ 09.08.2001 г. за водовземане от подземни води чрез хоризонтален дренаж „Др. Стоянова чешма – Община Белене – Петокладенци“.

Писмо с изх. № PP-02-176-2/ 27.05.2026 г., с което титулярят на разрешителното е уведомен за необходимостта от представяне на допълнителна информация, във връзка с разпоредбата на §146, ал. 2 от ПЗР на ЗВ и §77 от ПЗР на Наредба № 1, за привеждане на разрешителното в съответствие със ЗВ и Наредба № 1. С писмо вх. № PP-02-176-3/ 09.07.2026г. в БДДР титулярят е представил подробно описание на конструкцията на водовземното съоръжение, геодезическо заснемане местоположението на съоръженията на дренажа и информация за оборудването за водовземане, необходими за допълване информацията в разрешителното.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



„Др. Стоянова чешма – Община Белене – Петокладенци“ (хоризонтален дренаж)

Свършен хоризонтален дренаж, с дължина 100 м и средна дълбочина 6 м. В основата на дренажа е насипан слой от едър чакъл с дебелина 10 см, върху който са положени перфорирани PVC тръби с диаметър Ø 200 мм и дебелина на стените 6 мм. Върху дренажните тръби е изпълнен т.нар. „обратен филтър“. Посредством водопровод от PVC тръби с диаметър Ø 160 мм водите от дренажа постъпват в двукамерна събирателна шахта (СШ). По трасето на гравитачния водопровод на дренажа са изградени 5 бр. ревизионни шахти (РШ). В събирателната шахта на дренажа няма помпено оборудване.

От събирателната шахта на дренажа подземните води постъпват по гравитачен път в черпателен резервоар (ЧР) на помпената станция с обем 50 m³), откъдето се подават в напорен резервоар (НР) с обем 140 m³.

4. Място на водовземане: Дренаж с **3 бр. РШ** в ПИ 56085.138.228 област Плевен, община Белене, с. Петокладенци, (стар номер 000228); **2 бр. РШ** в ПИ 56085.138.373 област Плевен, община Белене, с. Петокладенци, (стар номер 000373) и **СШ** в ПИ 56085.138.249 област Плевен, община Белене, с. Петокладенци, (стар номер 000249).

№ т.	КООРДИНАТНА СИСТЕМА БГС 2005 КАДАСТРАЛНИ		ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТИ	
	X	Y	B	L
РШ 1	4819359.399	467461.807	43°30'32.928"	25°05'51.487"
РШ 2	4819399.447	467494.226	43°30'34.231"	25°05'52.922"
РШ 3	4819437.733	467525.483	43°30'35.476"	25°05'54.306"
РШ 4	4819481.403	467569.293	43°30'36.898"	25°05'56.247"
РШ 5	4819525.140	467621.020	43°30'38.323"	25°05'58.540"
РШ 6	4819569.582	467672.166	43°30'39.771"	25°06'00.808"
СШ	4819584.908	467664.736	43°30'40.266"	25°06'00.474"

5. Обект на водоснабдяване: Питейно-битово водоснабдяване с. Петокладенци, общ. Белене, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 56085 и с. Стежерово, общ. Левски, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 69153.

6. Проектни параметри на използването:

Разрешен средноденоношен дебит: $Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 3.2 \text{ л/сек}$

Разрешен годишен воден обем: 100915 куб.м./год.

Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността:
85264 куб.м./год.

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води: За Обществено питейно-битово водоснабдяване – 100915 куб.м./год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от дренажа.

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на дебита на дренажа за съставяне на хидрограма и оценка на ресурса на водоизточника.

7.3. Собственият мониторинг съгласно чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" и ал. 2 от Наредба № 1, включва:

7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

- показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
- други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *няма*;
- изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.2. Да се спазват и да не се нарушават параметрите на разрешеното водовземане – средноденоношен дебит и разрешено водно количество.

7.3.3. Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.4. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от дренажа.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

31.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA