



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

30.7.2026 г.

X PP-02-294-2/30.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“, (вкл. противопожарни нужди).

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Заявление с вх. № PP-02-294/11.07.2025 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. №24370-11167//31.12.2024 г. на РИОСВ - гр. София, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

БДДР е направила запитване в ТД на НАП София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532603504748/10.07.2026 г. агенцията е отговорила, че дружеството **няма** задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и/или НП и е установено, че заявителят **няма** задължения.

Направената преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели в ПУРБ



за количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe. За ПВТ е обосновано изключение, определено за втория ПУРБ по чл. чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. – „удължаване на срока“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК- ТЕРМИНАЛ 2, ЛЕТИЩЕ СОФИЯ-Т1, РАЙОН ИСКЪР, СОФИЯ“

Дълбочина: 70,0 м.

Експлоатационна колона: от 0,00 м - 70,00 м - сондиране с триролково длето с Ø 349 мм; от 0,00 м до 70,00 м – обсаждане с колона от PVC тръби R10, Турция, с Ø 140/6,3 мм;затръбна циментация в интервала от 0,00 м до 9,70 м;

Филтърни участъци: в интервала от 9,70 м до 61,70 м и от 65,70м до 69,70 м; от 9,70 м до 70,0 м – загравяване с филц от 3-5 мм;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа марка „Грундфос“ SP 3А-29 с максимален дебит 1 л/сек при напор Н=107 м , инсталирана срещу плътната част на експлоатационно-филтровата колона 62-63,50 м от терена.

4. Място на водовземане: в ПИ с идентификатор 68134.1503.7, Летище София – Т1, Район „Искър“, Столична Община, Област София/столица/, ЕККАТЕ 68134.

Географски координати в система WGS 84: N-42°40'45.19" E-23°24'06.99"

Геодезически координати в с-ма БГС2005 г, К 9 X – 4729218.05 Y –328064.28

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 538,06 м

5. Обект на водоснабдяване: за оросяване на зелени площи, измиване на пощадки и за противопожарни нужди в ПИ с идентификатор 68134.1503.7, Летище София – Т1, Район „Искър“, Столична Община, Област София /столица/, ЕККАТЕ 68134.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0,2 л/сек;

Максимален дебит: 1 л/сек при водочерпене 4 часа и 48 минути в денонощието;

Минимално годишно водно количество: 3154 куб.м/год.

Годишно водно количество: 6308 куб.м/год, за „Водоснабдяване за други цели“ (в т.ч. противопожарни нужди).

СВН = 2,80 м /на кота 535,26 м н.м.в./

Максимално допустимо експлоатационно понижение: 0,19 м, макс. ДВН = 2,99 м, /на кота ДВН = 535,07 м н.м.в. /

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на динамичното водно ниво.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати, манган и желязо.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането—проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

30.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA