



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

15.7.2026 г.

X PP-02-449-3/15.07.2026

Per. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. **Цел на заявеното използване на водите:** „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се използва за питейно-битови цели“ и „Водоснабдяване за други цели“, (вкл. противопожарни нужди).

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030.

2а. **Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.**

Заявление с вх. № PP-02-449/ 05.11.2025 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. №24462-4413/ 09.04.2026 г. на РИОСВ - гр. София, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

БДДР е направила запитване в ТД на НАП София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. №/ 225532603176606/ 17.06.2026 г. агенцията е отговорила, че дружеството **няма** задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят **няма** задължения.

Направената преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет, и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели в ПУРБ



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



за количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe. За ПВТ е обосновано изключение, определено за втория ПУРБ по чл. чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. – „удължаване на срока“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК-1 МАЛИНА ХАУС, ЛОЗЕН, СОФИЯ“

Дълбочина: 50,0 м.

Експлоатационна колона: от 0,00 м до 5,00 м - сондиране с длето с Ø 444,5 мм; от 0,00 м до 5,00 м – обсаждане с кондукторна колона с Ø 406 мм; от 0,00 м до 5,00 м – затръбна циментация; от 5,00 м до 50,00 м – сондиране с Ø 343 мм; от 0,00 м до 50,00 м - обсаждане с комбинирана експлоатационно- филтрова колона от PVC тръби с Ø 140/6,7 мм;

Филтърни участъци: в интервала от 13,0 м до 30,0 м, от 33,00 м до 40,00 м и от 42,00 м до 46,00 м; от 0,0 м до 50,0 м – загравяване с фракция от 4-8 мм;

Кладенецът се експлоатира с потопяема помпа марка VSF 15/12 с максимален дебит 13,7куб.м/час при напор Н=45 м, инсталирана срещу плътната част на експлоатационно-филтровата колона на 42 м от терена.

4. Място на водовземане: в ПИ с идентификатор 44063.6227.3583, ул. „Малина“, с. Лозен, Район Панчарево, Столична Община, Област София - столица. ЕККАТЕ 44063.

Географски координати в система WGS 84: N-42°36'10.99" E-23°29'48.92"

Геодезически координати в с-ма БГС2005 г, К 9 X -4629680.500 Y - 8521456.800

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 675 м

5. Обект на водоснабдяване: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на стопански обект (къща за гости), оросяване на зелени площи и противопожарни нужди в ПИ с идентификатор 44063.6227.3583, ул. „Малина“, с. Лозен, Район Панчарево, Столична Община, Област София. ЕККАТЕ 44063.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0,1 л/сек;

Максимален дебит: 3,8 л/сек при водочерпене 40 минути в денонощието;

Минимално годишно водно количество: 1577 куб.м/год.

Годишно водно количество: 3154 куб.м/год., като 986 куб.м/год. за „Самостоятелно питейно – битово водоснабдяване, когато отнетата вода се използва за питейно-битови цели“ и 2168 куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“, вкл. за противопожарни нужди.

СВН = 36,00 м /на кота 639 м н.м.в./

Максимално допустимо експлоатационно понижение: 4,60 м, макс. ДВН = 40,60 м, /на кота ДВН = 634,40 м н.м.в. /

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на динамичното водно ниво.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация

на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.

- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането—проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.”Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

15.7.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

