9.10.2026 г.

X PP-02-239-4/09.10.2026
Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-239/27.05.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: “Карстови води в Разградската формация“ с код BG1G000K1HB050.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено е заявление с вх. № РР-02-239/27.05.2026 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК2 – НИК – Изгрев“.

Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно становище с изх. № УИН-451-4/22.04.2026 г. на РИОСВ – Шумен, инвестиционното предложение (ИП) не попада в обхвата на приложения № 1 и № 2 към ЗООС и не подлежи на процедурите по ОВОС или ЕО. По отношение на оценката за съвместимост по чл. 31 от ЗБР, ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. На основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба компетентният орган е преценил, че не е необходимо провеждане на процедура по глава втора, тъй като няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Съгласно удостоверение с изх. № РД-01-552/02.12.2024 г. на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Шумен, земеделската земя в разглеждания имот не е разположена на територия, обслужвана от напоителна система или напоително поле, и към датата на издаване на становището е определена като неполивна.

Извършена е проверка на 06.10.2026г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Варна, офис Шумен за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 275532604729636/ 07.10.2026 г., агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.

Водовземането се осъществява от ПВТ „Карстови води в Разградската формация “с код BG1G000K1HB050. Съгласно ПУРБ 2022–2027 г. в Дунавски район водното тяло е оценено в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ 2022–2027 г. целите за тялото са: 1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за NO_3 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК2 – НИК – Изгрев“ *(тръбен кладенец)*

Тръбният кладенец е с дълбочина 202,30 м. Изпълнена е метална кондукторна колона с диаметър Ø324 мм в интервала 0,00 – 50,00 м, задтръбно циментирана. Водовземното съоръжение е изградено от метална експлоатационно-филтрова колона с диаметър Ø244 мм в интервала 0,00 – 202,30 м. Филтрите на кладенеца са разположени в интервала 72,00 – 198,00 м, с плътен участък от 187,00 до 190,00 м. В интервала 0,00 – 50,00 м е изпълнен глинест тампонаж. Пространството между сондажа и експлоатационната колона в интервала 50,00 – 202,30 м е запълнено с гравийна засипка.

Устието на кладенеца се намира в бетонова площадка с размери 1,80 × 1,80 м, където са разположени водомерът, автоматичният нивомер и разклонението за вземане на водни проби.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа „Ulusoy“, модел USP 7 G/18, с дебит Q = 23,0 л/сек, при напор H = 190 м, спусната на дълбочина 188,00 м от кота терен.

4. Място на водовземане: ПИ с идентификатор 32562.8.22, област Шумен, община Венец, с. Изгрев, местност „Мешели гьоджук“, вид собств.: Частна, вид територия: Земеделска, категория 5, НТП: Нива, площ 16 900 кв. м, стар номер 008022;

„ТК2 – НИК – Изгрев“ *(тръбен кладенец)*

Координати WGS 1984 географски:

N – 43° 35′ 20,746′′ ; E – 26° 58′ 43,753′′

Координатна система БГС 2005 г – Кадастрална:

X – 4829684,32 м ; Y – 619419,07 м

Надморска височина – Балтийска система:

Z – 329,27 м

5. Обект на водоснабдяване: За напояване с пивотна система чрез дъждуване на 778,800 дка царевица в поземлени имоти с идентификатори, както следва: 32562.9.1, 32562.9.2, 32562.9.3, 32562.9.4, 32562.9.5, 32562.9.6, 32562.9.8, 32562.9.9, 32562.9.10, 32562.9.11, 32562.9.12, 32562.9.13, 32562.9.14, 32562.10.7, 32562.10.12, 32562.10.13, 32562.10.14, 32562.10.15, 32562.10.16, 32562.10.17, 32562.10.18, 32562.10.19, 32562.13.1, 32562.13.2, 32562.13.3, 32562.13.4, 32562.13.5, 32562.13.7, 32562.13.8, 32562.13.9, 32562.13.10, 32562.13.11, 32562.13.14, 32562.13.15, 32562.13.18, 32562.13.20, 32562.13.23, 32562.13.24, 32562.13.25, 32562.13.26,

32562.13.30, 32562.13.31, 32562.13.32, 32562.13.33, 32562.13.34 и 32562.13.35 по КК и КР на с. Изгрев, община Венец, област Шумен;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: **16,7 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **23,0 л/сек** в рамките на **17 часа и 25 минути дневно;**

Годишно водно количество: **526 651 м³/годишно;**

Минимално необходимо водно количество: **264 047 м³;**

Статично водно ниво: **66,70 м от терена**, кота СВН – **262,57 м;**

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **32,96 м** до дълбочина на водното ниво **99,66 м от терена**, определено при максимален дебит на помпата **23,0 л/сек**.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:

- ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
- в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).

- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *нитрати*;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район" по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

9.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA