РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

30.10.2026 г.

X PP-02-379-4/30.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-379/ 02.09.2026 г за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1.Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на заявление с вх. № РР-02-379/02.09.2026 г. постъпило в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец - „ТК - Ямайка - Белоградчик“ е, направена преценка на Заявлението по чл.61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

Съгласно писмо с изх. № 70-00-923-3/16.09.2026 г. на РИОСВ – Монтана, водовземането от подземни води ще се осъществява чрез съществуващо водовземно съоръжение и няма основание за провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка, по реда на Глава шеста от ЗООС или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532604473328/18.09.2026 г. агенцията е отговорила, че юридическото лице – заявител няма задължения. Извършена е проверка на 23.09.2026 г. в БДДР относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в ДРБУ и приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Обект на преценка е водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения от ПВТ “ Карстови води в Западния Балкан” с код BG1G0000TJK044, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3.Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК - Ямайка - Белоградчик“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина 126.70 м. Сондирано в интервала от 0 до 126,70 м с диаметър ∅200 мм. Монтирана стоманена кондукторна колона с диаметър ∅ 168 мм в интервала от +0,20 до 8,0 м., циментирана в задтръбието. Спускане на PVC тръби и филтри с диаметър ∅ 125/6 мм в интервала от +0,20 до 126,70 м. Водоприемната част е представена от хоризонтелни прорези в интервалите: 8,0-16,0 м., 20,00-24,0м,28,0-32,0 м, 38,0-42,0 м, 46,0-50,0, 64,0-68,0м, 72,0-76,0м, 80,0-84,0м, 94,0-100м, 104-108м, 112-118 м. Около устието на кладенеца е монтиран стоманобетонов пръстен с вътрешен диаметър ∅ 800 мм и височина 80 см.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа WILO Actun INITIAL 3.04-30-230/50 B/P 2.4 с работен дебит 2.0 м^3/час, напор 110 м, потопена на дълбочина 118 м.

4. Място на водовземане: Тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 03616.501.1887, област Видин, община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Пейо Яворов №16, вид собсв. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За курортен хотел, почивен дом, площ. 1680 кв.м, стар номер 03616.501.1659, 03616.501.1660, 03616.501.1661, 03616.501.1662, 03616.501.1663, квартал 20, парцел XXIII-1887 За хотел и паркинг, съгласно Заповед за одобрение на КККР РД-18-400/12.02.2018 г., издадена от Изпълнителен директор на АГКК (предоставен за ползване).

„ТК - Ямайка - Белоградчик ”

Географски координати в система WGS 84:

N 43^{0}37’31.707” E 22^{0}41’32.671”

Координатна система 2005- Кадастрална:

X-4835969.792 У-273427.340

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Z- 564.381 м

5. Обект на водоснабдяване:

За измиване на площадки и поливане на тревни площи в поземлен имот с идентификатор 03616.501.1665 по КККР на гр. Белоградчик, община Белоградчик, област Видин (предоставен за ползване).

6. Проектни параметри на използването:

Среднодеионощен дебит: 0,1 л/сек
Максимален дебит: 0,5 л/сек до 4,8 часа в денонощието.
Годишен воден обем: 3154 куб.м/годишно
Сезонен воден обем: 240 куб.м/годишно
Период на черпене в сезона: от 01 март – 30 октомври
Минимално необходимо водно количество за дейността: 1061 куб.м/годишно
СВН =7,50 м, кота СВН = 556,88 м
Допустимо понижение: $S_{макс.доп}$.= 43,70 м при $ДВН_{макс}$.= 51,2 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
  - ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамично водно ниво);
  - в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статично водно ниво).

- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:
  1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
  а) по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
  б) други показатели , по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води –*няма*;
- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането - среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.
- Да подържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

30.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA