РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

9.10.2026 г.

X РР-02-72-10/09.10.2026
Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46,ал.1, т.1, буква „ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен Заявление вх. № РР-02-72/ 26.02.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Русенска формация“ с код BG1G0000K1B041;

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено е заявление с вх. № РР-02-72/ 26.02.2026 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения за тръбен кладенец „ТК – Ерсин Ахмед, Беловец, Разград“. С писмо изх. № РР-02-72-(6)/21.09.2026 г, БДДР е уведомила заявителя за необходимостта от представяне на допълнителна информация по преписката, която заявителят е представил с писмо вх. № РР-02-72-(7)/28.09.2026 г.

След преглед на представената и допълнително представена документация към заявление с вх. № РР-02-72/ 26.02.2026 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез изграждане на един брой тръбен кладенец е направена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно Решение № РУ–36–ПР/2026 г. на РИОСВ – Русе, инвестиционното предложение (ИП) попада в обхвата на т. 1, буква „в“, т. 2, буква „г“ и т. 10, буква „н“ от Приложение № 2 към ЗООС и е подложено на преценка за необходимостта от ОВОС по чл. 93, ал. 1 от ЗООС и оценка за съвместимост по чл. 31, ал. 1 и 4 от ЗБР във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. Компетентният орган е постановил да не се извършва ОВОС поради липса на вероятност от значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, и човешкото здраве. С писмо

изх. № И-4067/08.09.2026г. РИОСВ-София информира БДДР, че Решение № РУ – 36 – ПР/2025г. е влязло в сила и не е загубило правно действие.

Съгласно становище с изх. № 204/12.03.2026 г. на „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Долен Дунав“, предвидените за напояване земеделски имоти в масиви 30 и 33 в землището на с. Беловец, община Кубрат, област Разград, не попадат в регистъра на поливните площи в България и към момента на издаване на становището дружеството няма възможност да осигури доставка на вода за напояването им.

Извършена е проверка на 28.08.2026г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за Водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено , че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД ГДО, София – ГДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 1755326041961152/ 31.08.2026 г. агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

Извършена е преценка на искането по чл.62 от Закона за водите във връзка с чл.163 от „Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води“, при която е установено, че не са налице основания за отказ, тъй като заявителят няма задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, няма да бъдат надвишени разполагаемите ресурси в частта от водното тяло, предвидени са мерките за опазване на количественото и химичното състояние на подземните води, не се засягат обществени интереси, липсва друга възможност за задоволяване на искането.

Водовземането се осъществява от ПВТ „Карстови води в Русенска формация“ с код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро химично и количествено състояние; 2. Постигане и запазване на добро химично състояние;

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – Ерсин Ахмед, Беловец, Разград“ *(тръбен кладенец)*

Тръбният кладенец е с проектна дълбочина 240,00 м. Предвижда се изпълнение на метална кондукторна колона с диаметър Ø244 мм в интервала от 0,00 до 60,00 м, задтръбно циментирана. Водовземното съоръжение ще бъде оборудвано с метална експлоатационно-филтърна колона с диаметър Ø168 мм в интервала от 0,00 до 240,00 м. Филтърните участъци ще бъдат разположени в интервалите 116,00 – 191,00 м и 194,00 – 239,00 м, с глух участък между 191,00 и 194,00 м. В интервала от 0,00 до 60,00 м е предвиден глинест тампонаж, а пространството между сондажа и експлоатационната колона в интервала от 60,00 до 240,00 м ще бъде запълнено с гравийна засипка.

Устието на кладенеца ще бъде вградено в бетонова шахта с размери 1,80 × 1,80 м и дълбочина 1,60 м, покрита с метален капак.

Експлоатацията ще се осъществява с потопяема помпа с дебит Q = 6,00 л/сек, монтирана на дълбочина 192,00 м под кота терен, срещу плътната част на експлоатационната колона.

4. Място на водовземане: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03575.33.1 област Разград, община Кубрат, с. Беловец, м. ЗАД КАНТОНА, вид собств. Частна, вид територия: Земеделска, категория 3, НТП: Нива, площ 2744 кв. м, стар номер 033001;

„ТК – Ерсин Ахмед, Беловец, Разград“ *(тръбен кладенец)*

Координати WGS 1984 географски:

N – 43° 48´ 48,7´´; E – 26° 22´ 31,0´´;

Координатна система БГС 2005 – Кадастрална:

X – 4853467,81 м; Y – 570430,21 м;

Надморска височина – Балтийска система:

Z – 160,00 м.

5. Обект на водоснабдяване: За напояване чрез дъждуване на земеделски култури – царевица, в землището на с. Беловец, ЕКАТТЕ 03575, общ. Кубрат, област Разград, в 19 бр. поземлени имоти, разположени на обща площ 87,79 дка с идентификатори по КККР, както следва: 03575.30.3, 03575.30.4, 03575.30.5, 03575.30.6, 03575.30.9, 03575.30.10, 03575.30.11, 03575.30.19, 03575.30.20, 03575.30.21, 03575.30.22, 03575.30.23, 03575.30.24, 03575.33.1, 03575.33.2, 03575.33.3, 03575.33.4, 03575.33.11 и 03575.33.12;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: **1,70 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **6,0 л/сек** в рамките на **6,8 часа дневно;**

Годишно водно количество: **53611 м^3/годишно;**

Минимално необходимо водно количество: **26879 м^3**;

Статично водно ниво: **115,0 м**, кота СВН – **45,00 м**;

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **13,10 м** до дълбочина на водното ниво **128,10 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **6,0 л/сек**.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да изгради съоръжението след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като изграждането на съоръжението може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в басейновата дирекция, а срокът за изграждане на съоръжението е 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за:

7.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция;

7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата помпа;

7.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

7.2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за цементация, които да представя своевременно в басейнова дирекция;

7.2.6. извършване на геофизични изследвания и представяне на диаграми от геофизичните изследвания – по привидни съпротивления, гама каротаж и термокаротаж.

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):

7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72-часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво в черпателния и в мониторинговия кладенец и температурата на черпената вода;

7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите S-lg t по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.3. провеждане на опитни тестове с разрешения максимален дебит с продължителност 24 часа и проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето;

7.3.4. провеждане на тристепенен хидравличен тест с продължителност не по-малко от 2 часа за всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

7.3.5. записване в специален дневник на резултатите от измерванията по т.7.3.1 до 7.3.4;

7.3.6. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т.7.3.1 и извършване на анализ на подземните води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.4. Да оборудва съоръжението(ята):

7.4.1. с водомер за измерване на черпените водни обеми, монтиран в шахтата, на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.

7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;

7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието в шахтата;

7.5. В срока за изграждане на съоръженията, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо

7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляря на разрешителното, и приложени към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръжението(ята) (геоложки журнали и геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води; определените параметри на водоносния хоризонт)

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението(ята) (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точите с посочените координати);

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението(ята);

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението(ята) (ако не съответстват на посочените в разрешителното), в т. ч:

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденонощен дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.5.4. Да представи протокол от анализ на водата от акредитирана лаборатория по води, взета по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.

7.7. Да въведе в експлоатация съоръжението по реда на Закона за устройство на територията, едновременно с водоснабдителната система.

7.8. Да се извършва :

7.8.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества на съоръжението(ята).

7.8.2. Вписване на данните от наблюденията в дневник.

7.9. Да се спазват параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.10. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества.

7.11. Да извършва собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а", който включва:

1. Ежегодно да извършва химичен анализ на водата от съоръжението(ята), през периода 1 август до 30 септември, по показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

2. Други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *фосфати*;

3. Изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал.1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа;

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица

До Басейнова дирекция „Дунавски район“ по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

9.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA