РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

9.10.2026 г.

X PP-02-94-9/09.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление с вх. № РР-02-94/ 12.03.2026 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:
- Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
„Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Заявление с вх. № РР-02-94/ 12.03.2026 г. в БДДР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След поверка по чл. 61 от Закона за водите на представената документация към заявление с вх. № РР-02-94/ 12.03.2026 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец „ТК – Кольо Петров ЗП – Горно Абланово“ е установено, че документацията не отговаря на изискванията на чл. 61 от Закона за водите.

С писмо изх. № РР-02-94-1/ 24.04.2026 г. е уведомен заявителя, че е необходимо да представи липсващите документи. С вх. № РР-02-94-2/ 18.09.2026 г. е представена липсващата документация. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № РУ-79-ПР/2026 г., с което е съгласувано инвестиционно предложение за *„Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 16674.89.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Абланово, общ. Борово с цел напояване на съществуващи трайни насаждения (орехи и бадеми) в землището на с. Горно Абланово”.* Съгласно писмо изх. № И-4460/ 08.10.2026 г. на РИОСВ-Русе, решение № РУ-79-ПР/2026 г. е влязло в сила на 30.09.2026 г.

БДДР е направила запитване в НАП, ТД Варна, офис Русе за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на заявителя, на което агенцията е отговорила, че

същият няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят няма задължения.

Извършена е преценка по чл. 62, ал. 1 на ЗВ спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет. ПВТ „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние по показателя „фосфати“. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за PO_4 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ТК – Кольо Петров ЗП – Горно Абланово” *(Тръбен кладенец)*

Дълбочина – 206.20 м. В интервала от 0.00 до 9.00 м. е обсаден с метална кондукторна колона с диаметър Ø 455 мм., задтръбно циментирана. В интервала от 0.00 до 84.00 м. е спусната метална техническа колона с диаметър Ø324 мм, задтръбно циментирана. В интервала от 0.00 до 206,20 м. е спусната метална експлоатационно-филтърна колона с диаметър Ø244 мм. с филтрови отвори в интервала 125.00 до 202.00 м. (с редуване на 6 метрови глухи и филтрови интервали). Гравийна засипка в интервала от 206,20 до 84.00 м. и тампониране с глина от 84.00 до 0.00 м. Устието на кладенеца е с бетонова площадка с размери 2.50 х 2.50 м.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа Rovatti 6EC2/19-635 с дебит 9.0 l/s, потопена на дълбочина 180 м.

4. Място на водовземане: Поземлен имот 16674.89.1 област Русе, община Борово, с. Горно Абланово, м. ГЕРАНЧЕТО, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Друг вид трайно насаждение, площ 10741 кв. м, стар номер 089001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-694/03.10.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК.

Географски координати в система WGS 84:
N 43°37'02.84 E 25°44'05.24
Надморска височина в Балтийска височинна система:
Z = 193.95 м

5. Обект на водоснабдяване: Напояване на овощни градини с обща площ 131.211 дка, в т.ч.:

- капково напояване на 81.607 дка орехови насаждения в поземлени имоти с идентификатори 16674.89.2, 16674.89.1, 16674.89.134, 16674.89.135, 16674.89.136, 16674.89.6, 16674.89.138, 16674.89.139 и 16674.89.132;
- гравитачно напояване на 49.604 дка бадеми в поземлени имоти с идентификатори 16674.17.92, 16674.17.93 и 16674.17.94 по кадастралната карта на с. Горно Абланово, община Борово, област Русе; Заповед за одобрение на КККР № РД-18-694/ 03.10.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК.

6. Проектни параметри на използването:
Среднодеионощен дебит: 2.4 л/сек;
Максимален дебит: 9 л/сек в рамките на 6.5 часа/дневно
Годишен воден обем: 75686 куб.м./год.
Сезонно водно количество: 37947 куб.м./год. в периода 01.04 – 30.09 (183 дни)
Минимално необходимо водно количество: 37947 куб.м./год.

Статично водно ниво: СВН= 138.60 м **и Кота СВН –** 55.35 м
Допустимо понижение: $S_{макс.доп.}$= 16.79 м при $ДВН_{макс.}$= 155.39 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца по отделните цели на водовземане;
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на всеки сезон - статичното водно ниво в кладенеца;
- Собственият мониторинг, съгласно чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" от Наредба № 1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опадване на подземните води, включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *фосфати*;

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да подържа в изправност водомерите за отчитане на черпените водни количества;
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район" по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

9.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA