РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

18.11.2026 г.

X PP-02-412-9/18.11.2026
Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-412/30.09.2026 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено е заявление с вх. № РР-02-412/30.09.2026 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК – Г. Георгиев – Белица“. С вх. № РР-02-412-(1)/ 09.10.2026 г. допълнително заявителят е представил в БДДР становище от РИОСВ гр. Шумен, относно инвестиционното намерение.

Направена е преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Съгласно Решение № РУ–91–ПР/2026 на РИОСВ – Русе, инвестиционното предложение (ИП) попада в обхвата на т. 1, буква „в“ – мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи, и т. 10, буква „н“ – схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води, невключени в Приложение № 1, от Приложение № 2 към ЗООС. За ИП е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗООС. На основание чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от ЗБР и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС компетентният орган е постановил да не се извършва ОВОС, като е преценил, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, и човешкото здраве. С писмо изх. № И-5268/05.11.2026 г. РИОСВ-Русе информира БДДР, че Решение № РУ – 91 – ПР/2026г. е влязло в сила и не е загубило правно действие.

Съгласно становище с изх. № 613/26.08.2026 г. на „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Долен Дунав“, поземлените имоти на попадат на територията на напоителна система „Тутракан“, съгласно регистъра на поливните площи към последното преброяване. След извършена проверка на компетентният орган е установено, че поради амортизирана и унищожена хидромелиоративна инфраструктура, „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Долен Дунав“ няма възможност да подава водни маси за напояване към посочените имоти.

Извършена е проверка на 26.10.2026 г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ , при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД Варна, офис Силистра за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 95532605015279/27.10.2026 г., агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.

Водовземането се осъществява от ПВТ „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G00000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за NO3 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г., приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – Г. Георгиев – Белица“ *(тръбен кладенец)*

Тръбният кладенец е с дълбочина 144,25 м. Изпълнена е метална техническа колона с диаметър Ø219 мм в интервала 0,00 – 96,00 м, задтръбно циментирана по цялата си дължина. Водоприемната част е разположена под техническата колона в интервала 96,00 – 144,20 м и представлява необсаден ствол с диаметър Ø190 мм.

Устието на кладенеца се намира в бетонова площадка с размери 2,40 × 2,00 м, където са разположени водомер за измерване на общото добивано водно количество и автоматичен нивомер за измерване на водното ниво.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа „Pedrollo“, модел 4SR 12/29, с дебит Q = 5,0 л/сек и максимален напор H = 182 м, спусната на дълбочина 138,00 м от кота терен.

4. Място на водовземане: ПИ с идентификатор 03527.8.134 област Силистра, община Тутракан, с. Белица, м. „Татарски икинник“, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 2, НТП Нива, площ 130041 кв. м, стар номер 008134;

„ТК – Г. Георгиев – Белица“ *(тръбен кладенец)*

Координати WGS 1984 – географски:

N – 43° 55´ 47,612´´ ; E – 26° 40´ 53,392´´

Координатна система 2005 – кадастрална:

X – 4866697,483 м ; Y – 594888,518 м,

Надморска височина – Балтийска система:

Z – 130,984 м

5. Обект на водоснабдяване: За гравитачно напояване на 111,249 дка царевица в ПИ с идентификатори 03527.15.89, 03527.15.5 и в част от ПИ 03527.8.134, както и капково напояване на 110,736 дка трайни овощни насаждения от кайсии в ПИ с идентификатор 03527.8.136 и в част от ПИ 03527.8.134, намиращи се в землището на с. Белица, община Тутракан, област Силистра.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: **3,9 л/сек;**

Максимален дебит на черпене: **5,0 л/сек** в рамките на **18 часа и 44 минути дневно;**

Годишно водно количество: **122 990 м³/годишно;**

Сезонен воден обем: **61 664 м³** в периода **01.04 – 30.09 (183 дни);**

Минимално необходимо водно количество: **61 664 м³/годишно;**

Статично водно ниво: **118,40 м**, кота СВН – **12,58 м;**

Максимално допустимо експлоатационно понижение: **11,72 м**, до дълбочина на водното ниво **130,12 м** от терена, определено при максимален дебит на помпата **5,0 л/сек**.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва измерване на нивото на подземните води:
- ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване (динамичното водно ниво);
- в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване (статичното водно ниво).
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *фосфати;*

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал.1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа;

Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;

- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район" по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

18.11.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор на
Басейнова дирекция "Дунавски район"
Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA